



פרט חפירת תעלה לצנורות וכבלים (ס"מ)

הערות :

1. עומק החפירה למעבר צנרת חשמל מתחת לכביש יהיה לפחות 110 ס"מ.
2. אורך צנור מינימלי במעברי כביש יהיה 50 ס"מ באבן השפה בתוך המדרכה.

מס' הקובץ : 1022.2-DT3	החומר: משהב"ש	<input type="radio"/>	לכדור <input type="radio"/>	שרייה <input type="radio"/>	תכנון: שרייה	שם התכנית: יוקנעם עילית שכונת שער הגיא פרט חפירה ו\או חציבה לתעלת כבלי תאורה ומוליך הארקה	תאריך: 24.12.14	תאריך השינוי: למכרז לאישור	מחזור: P1 P0	<div data-bbox="1512 1348 1713 1444"> </div> <div data-bbox="1534 1444 1691 1540"> </div> <div data-bbox="1803 1348 2161 1540"> ר. כהן ושות' מתכננים יעצנים להשגת התאמה בין www.rcohen.com חייפה : דרך יפ" 145, חיפה, מיקוד 35251 טל': 04-8536666, פקס': 04-8537771 E-mail: haifa@rcohen.com רמת-גן: רח' מנחם בגין 42, מיקוד 52462 טל': 03-6124888, פקס': 03-6124999 E-mail: tel-aviv@rcohen.com </div>
		<input type="radio"/>	למכרז <input type="radio"/>	מאשר: שרייה	שרייה לאישור		תאריך: 10.06.14	תאריך השינוי: לאישור	מחזור: P0	
מס' הקובץ : 1022.2-DT3	החומר: משהב"ש	<input type="radio"/>	לכדור <input type="radio"/>	שרייה <input type="radio"/>	תכנון: שרייה		תאריך: 10.06.14	תאריך השינוי: לאישור	מחזור: P0	
מס' הקובץ : 1022.2-DT3	החומר: משהב"ש	<input type="radio"/>	לכדור <input type="radio"/>	שרייה <input type="radio"/>	תכנון: שרייה		תאריך: 10.06.14	תאריך השינוי: לאישור	מחזור: P0	