



כ"ו באלול תשע"ה
10 בספטמבר 2015
5750-1118-2015-000182

הנדון: פרוטוקול כנסי מציעים למכרז 6/15 הקמת מבנה לביצוע סימולציות (סימולטור) ללוחמי אש, אספקת מערכת סימולציה ותחזוקתה עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת כנסי המציעים שהתקיימו.
2. מודגש, המענה המחייב לשאלות שנשאלו במעמד כנסי המציעים הינו כפי שמופיע במסמך זה בלבד. למציעים לא תוכל לעמוד טענה בדבר הטעיה או מסירת מידע מוטעה מידי המזמין או נציגיו בגין מידע שנמסר להם בעל פה במעמד כנסי המציעים או בכל מעמד אחר.
3. **פרוטוקול כנסי מציעים חובה (שנערכו בימים 27/8/2015 ו- 9/9/2015 בנציבות כבאות והצלה בשד' רחבעם זאבי בראש"צ):**

3.1 נוכחים מטעם המזמין:

- טפסר בכיר שמעון בן נר – יו"ר ועדת מכרזים וסגן הנציב
- מר ניסים בן אלי – חשב המשרד לבט"פ
- מר יעקב בן ששון – רע"ן בינוי
- מר שאול אור – מרכז ועדת מכרזים
- מתכנני הפרויקט

3.2 שאלות מציעים שנשאלו במהלך הכנס:

מס"ד	שאלות	תשובות
1	האם ניתן לשלוח את המצגת שהוצגה במסגרת הכנס?	כן. המצגת פורסמה בדף המכרז באתר הכבאות www.102.gov.il (בלשונית מכרזי רכש)
2	רציתי לדעת את גודל השטח של הפרויקט. גם השטח הכללי וגם ע"פ הקומות.	המידע המבוקש בתכניות המצורפות למסמכי המכרז. כמו כן טבלת ריכוז השטחים מפורטת במצגת שפורסמה באתר הכבאות כאמור במענה לשאלה 1 לעיל.
3	מה תנאי התשלום?	בהתאם לחוזה מדף 3210 ובהתאם להוראת התכ"מ.



4	האם ניתן לקבל שמות לדוגמא של יצרני מערכות סימולציה?	דרישות הסף מיצרן מערכות הסימולציה מפורטות בצורה מדויקת במסמכי המכרז. בעקבות כנס המציעים חודדו דרישות הסף כאמור. הרשות הארצית לכבאות והצלה מנועה להפנות מציעים ליצרנים וכל הצעה אשר תעמוד בדרישות הסף, תתקבל. באחריות הקבלנים לקבל מיצרני המערכות אסמכתאות לעמידה בכל תנאי הסף שפורסמו.
5	האם נציגים של יצרן המערכת רשאים להגיש שאלות להבהרה?	כל מי שרכש את מסמכי המכרז רשאי להגיש שאלות הבהרה.
6	ליצרן המערכת נדרש מידע נוסף, כגון: תמונות, שרטוטים ע"מ שיוכל להתאים את הציוד לדרישות. במסמכים המופיעים באתר האינטרנט, לא מצאנו שרטוטים עם ממדים ומידות, נתונים אלו מאוד חשובים ע"מ לתכנן את המערכות והובלת העשן, בהתאם למידות המבנה והחדרים.	במסגרת מסמכי המכרז נמצאים כלל השרטוטים הנדרשים.
7	נציגי היצרן מבקשים לקבל את רשימת הקבלנים שנרשמו בסיור החובה לפרויקט, ע"מ שנוכל לפנות אליהם ולהציע את המערכות.	על פי הנחיה משפטית לא ניתן להעביר פרטי הקבלנים שהשתתפו בכנסי המציעים חובה לפרויקט.
8.	האם צנרת הניקוז היא יציקת פלדה?	כן, כמפורט בתכניות.
9.	את יש מערכת לפילטור עשן?	אין מערכת לפילטור עשן. העשן הינו עשן "דיסקוטקים".
10.	האם יש ספרינקלים?	יש אמצעי הגנה מאש אמיתיים רק בחדר התדריכים וחדר הבקרה, יתר האמצעים הם לצרכי תרגול. בכל מקרה הכל בהתאם לתכניות וכתב הכמויות.
11.	האם יינתן משקל איכות מערכות הסימולציה בבחינת ההצעות?	הבחינה היא עמידה בתנאי הסף ובדרישות הטכניות המפורטות במסמכי המכרז.
12.	האם הסכם התחזוקה יומחה מהקבלן לכבאות?	כן, הכל כמופיע במסמכי המכרז.
13.	האם מערכת הגז נכללת בקומפלט של מערכת הסימולציה?	במסמכי המכרז מופיע קומפלט נפרד למערכת הגז
14.	האם הגז שישמש במערכות הוא גז בוטאן?	הגז הוא גז בישול רגיל LPG
15.	האם הקבלן יספק גם מצלמות?	לא. יסופקו הכנות למצלמות.
16.	האם יסופק דוח קרקע?	דוח הקרקע פורסם במסגרת מסמכי המכרז.
17.	באיזה תכנה משתמשים להגשת כתב הכמויות?	בתכנת בינארית.
18.	האם ניתן להעסיק קבוצות מוסדרות ומאושרות של עובדים זרים?	אין אפשרות להעסקת עובדים זרים.

4. מסמך זה משלים את המידע שהתפרסם במסמכי המכרז.

בברכה,
סגן הנציב ויו"ר ועדת המכרזים
טפסר בכיר שמעון בן נר

נרשם ע"י: רו"ח שאול אור