



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 6/2015

הקמת מבנה לביצוע סימולציות (סימולטור), אספקת מערכת סימולציה ותחזוקתה
הנדון: הבהרה מס' 4 במכרז פומבי מס' 6/2015 להקמת מבנה לביצוע סימולציות (סימולטור), אספקת
מערכת סימולציה ותחזוקתה בקרית הכבאות בראשל"צ

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של
מסמך זה ולצרפו להצעתם.**

להלן מס' הבהרות בנוגע למכרז 6/2015 להקמת מבנה לביצוע סימולציות (סימולטור), אספקת מערכת
סימולציה ותחזוקתה - בקרית הכבאות בראשל"צ:

1. הרשות הארצית לכבאות והצלה מבקשת להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות למכרז שבנדון. תשומת לב המציעים מופנית לכך כי **המועד האחרון המעודכן** להגשת ההצעות הינו **יום שלישי ה- 10/11/2015 בשעה 12:00 בדיוק**. את ההצעות יש להניח בתיבת המכרזים של הרשות, שדרות רחבעם זאבי בראשון לציון (פינת רח' מרילנד), קומה שלישית, בחדר מרכז ועדת המכרזים.
2. בהמשך לדחיית המועד האחרון לעיל ובעקבות ריבוי שאלות הרשות מודיעה על הארכת המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום ראשון ה- 25/10/2015 12:00, מענה לשאלות יועבר עד ליום 27/10/2015.
3. הרינו להביא לתשומת לב כי דרישת הסף המופיעה בסעיף 11(ג)4) בנוגע לתעודת הסמכה בתוקף ל- ISO 9001:2008 **מבוטלת**. הרשות הארצית לכבאות והצלה החליטה כי לצורך ייעול ההליכים התחרותיים, לאור תנאי האיכות הנדרשים ודרישות המפרט הטכני המפורט והמדוייק לא תדרש תעודת הסמכה ISO כאמור.
4. הרינו להביא לתשומת לב המציעים כי הטבלה המופיעה במסמך ג'1 ג'2 – מפרט טכני מיוחד בעמ' 335- "מודל שקלול טכני למתן ציון האיכות למערכות הסימולציה (מהווה 30% מהציון הסופי למערכת הסימולטור)" **מבוטלת**. בדיקת ההצעות תתבצע כמופיע במסמך א' סעיף 12 בלבד.
5. להלן המענה לשאלה 12 בקובץ המענה לשאלות הבהרה שפרסמה הרשות הארצית לכבאות והצלה ביום 24/09/2015:
שאלה – מסמך ג-2 מפרט תנאים מיוחדים, פסקה 5 – מערכות בטיחות וחירום, מערכת האוויר, סעיף 5.5.1 – "מאווררים המאפשרים תחלופת אוויר בחדרי האש והעשן בקצב של 8 פעמים בשעה." מערכת זו משמשת גם לעבודה השוטפת (ויסות טמפ', ניקוי חלל החדר בסיום תרגול), וגם כמערכת בטיחותית בשעת חירום. המלצת היצרנים כי המערכת תבצע 80 תחלופות אוויר בשעה בחדרי האש, ו-30 תחלופות אוויר בשעה בחדרי העשן, זאת על מנת לתת פתרון יעיל בזמן אמת. אבקש הבהרה לסעיף זה.
תשובה – הדרישה במסמכי המכרז לקצב של 8 תחלופות אוויר היא דרישת מינימום. על היצרן לספק מערכת שקצב תחלופות האוויר לשעה יהיה בהתאם להוראות היצרן ושלא יפחתו מ: התקן הנדרש, הוראות הבטיחות ומהוראות כל דין לסעיף זה.
במענה הטכני הנדרש לסעיף מערכת הסימולציה יש לציין גם את נתון כמות תחלופות האוויר לשעה.