

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250 טל': 03-9683774 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 6.1.2015

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש בחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 10/2015

נושא: חידוש חממה מס' 2 במרכז מחקר דרום - גילת

מועד אחרון להגשה: 18.1.2015 (עד השעה 12:00)

* הטופס מכורסם: באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <http://www.mr.gov.il/purchasing>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/923.aspx>

תשובה	פירוט השאלה	הסעיף המופיע במכרז	
12. על הקבלן הזוכה לספק גם את המנועים לחלונות האוורור.	בחלון אוורור ממונע – האם יש לספק גם את המנוע?	בכתב כמויות – נספח 13 19.4.040	1.
קדח ניקוז כולל חוליות בטון בקוטר 50 עם מגרעות לחלחול מים.	קדח ניקוז – האם כולל חוליות או שרוול קזה פלקס?	בכתב כמויות – נספח 13 07.2.070	2.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר
הועדה

גלעד שמיר
חשב המינהל

עו"ד בת/עמי הלוי
יועצת משפטית

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה