

נוהל להכרה בהפקה כהפקת טיוב

1. כללי

בהמשך להודעת מנהל רשות המים מיום 17.10.2007 (רצ"ב) ובתוקף סמכותו לפי סעיף 7 (2) בתוספת השנייה לחוק המים, התשי"ט 1959, **להלן התנאים להכרה בהפקת מים כהפקת טיוב ושיעור היטל ההפקה שנקבע עבורם:**

1.1 מים שהרכבם מונע שימוש כמי שתייה:

סיווג הפקה	היטל הפקה	תוקף סיווג ההפקה כהפקת טיוב	תנאים לסיווג
מי גלם למתקן טיפול מאושר, המסלק את המזהמים/מלחים עד להבאתם לרמת מי שתייה	0%	עד 10 שנים	1. הפקתם מביאה לטיוב מקור המים באזור ההפקה, ובלבד שמוצה מצאי המים המושבים שהועמד לרשות המפיק עבור הפקה למטרות חקלאות
הפקה ושימוש ללא מתקן טיפול (מיהול, חקלאות, גינון וכו')	50%	עד 3 שנים	2. הפקתם היא תוספת למצאי המים הניתנים לשימוש במשק המים, ובלבד שאינה גורמת להרעה באיכות מקורות המים באזור ההפקה והשימוש

1.2 מים מליחים

סיווג הפקה	היטל הפקה	תוקף סיווג ההפקה כהפקת טיוב	תנאים לסיווג
עבור מים שמליחותם בין 400 לבין 600 מג"ל כלוריז	50%	עד 3 שנים	1. הפקתם מהווה תחליף להפקת מים במליחות נמוכה יותר
עבור מים שמליחותם עולה על 600 מג"ל כלוריז	0%	עד 5 שנים	2. כמות הפקתם היא במסגרת היקף הפקה רצוי מבחינה הידרולוגית באזור ההפקה
עבור מים שמליחותם עולה על 1000 מג"ל כלוריז	0%	עד 10 שנים	3. השימוש הישיר או העקיף במים המופקים אינו גורם להרעה באיכות מקורות המים באזור השימוש

2. אופן הגשת הבקשה

2.1 מפיק המעוניין לקבל הכרה בהפקה כהפקת טיוב, יגיש לאגף סיוע בקשה על גבי טופס "בקשה להכרה בהפקה כהפקת טיוב", המצ"ב כנספח א'. טופס הבקשה יוגש בליווי בדיקות עדכניות רלוונטיות של מי הבאר.

2.2 הבקשה תובא לדיון בפני ועדה מייעצת להכרה בהפקה כהפקת טיוב, הממונה ע"י מנהל הרשות (להלן – "הועדה"). הועדה מורכבת מאנשי מקצוע מהאגפים השונים והמלצתה תינתן, בין היתר, על פי השיקולים הבאים: הידרולוגיים, איכות המים, השימוש המיועד במים, תכנון עתידי באזור הפרויקט, מצב האקוויפר והשפעת הפרויקט עליו, שיקולי תפעול ואסדרה.

2.3 אגף סיוע יעביר את המלצת הועדה לחטיבת האסדרה, ובהתאם לכך יעודכן רישיון ההפקה היוצא מאת מנהל הרשות.

2.4 מועד הגשת הבקשה – את הבקשה ניתן להגיש במהלך כל השנה בכפוף לאמור לעיל:

2.4.1 בשנת 2012 - בקשה שתוגש עד ליום 30.9.2012 ותאושר, תוכר כהפקת טיוב החל מיום 1.1.2012.

2.4.2 הכרה בהפקה כהפקת טיוב בשנים 2013 ואילך – בקשה שתוגש עד ליום 30.9.XX. תוכר כהפקת טיוב החל מיום (XX+1).1.1 (לדוגמא: בקשות שיוגשו עד אוקטובר 2013 יוכרו כהפקת טיוב החל מיום 1.1.2014).

2.5 במהלך תקופת סיווג ההפקה כהפקת טיוב - על היזם להעביר לאגף סיוע מידי שנה (עד לסוף חודש אוקטובר) בקשה לחידוש ההכרה בהפקה כהפקת טיוב, המצ"ב כנספח ב', בליווי בדיקות עדכניות של מי הבאר. הגשת הבקשה ובדיקות המים הינן תנאי לחידוש ההכרה בהפקה כהפקת טיוב. במידה וחל שינוי באיכות המים או במצב ההידרולוגי, רשאית רשות המים לבטל את ההכרה בהפקה כהפקת טיוב.

2.6 בתום תקופת ההכרה בהפקה כהפקת טיוב, רשאי היזם להגיש בקשה מחודשת להכרה בהפקה כהפקת טיוב, שתובא לדיון בפני הועדה המייעצת להכרה בהפקה כהפקת טיוב.

3. תנאי סף לאישור הבקשה

3.1 אישור מאת אגף איכות מים והשירות ההידרולוגי לעניין השפעת ההפקה המבוקשת על האקוויפר ואיכות המים בו.

3.2 אישור חטיבת אסדרה על סך הכמות המבוקשת להפקה.

4. אופן הגשת בקשה למפיק המבקש להקים מתקן טיפול

4.1 מפיק המעוניין להקים מתקן טיפול, יגיש לאגף סיוע בקשה על גבי "טופס ייזום", המצ"ב כנספח ג'. טופס הייזום יוגש בליווי בדיקות כימיות מלאות של מי הבאר, בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות למי שתייה, ופרשה טכנית המתארת את שיטת הטיפול המוצעת במי הבאר.

4.2 הבקשה תובא לדיון בפני הועדה.

4.3 המליצה הועדה למנהל הרשות להכיר בהפקה כאמור כהפקת טיוב, ואישר מנהל הרשות את המלצתה, יקבל המפיק בכתב אישור חתום ע"י מנהל הרשות כי בקשתו מאושרת וכי ההפקה תקבל הכרה כהפקת טיוב ופטור מלא מהיטל הפקה למשך 12 שנה מיום אישור הבקשה או 10 שנים מיום הפעלת המתקן, בכפוף לקיום התנאים הבאים:

4.3.1 אישור הפעלה רציפה ממשד הבריאות ותחילת אספקת מים מהבאר.

4.3.2 אישור המתקן ע"י נציג מוסמך מטעם רשות המים.

4.3.3 במהלך תקופת סיווג ההפקה כהפקת טיוב, יידרשו בעלי הבאר להציג מידי שנה בדיקות עדכניות של מי הבאר, כתנאי להמשך ההכרה בהפקה כהפקת טיוב.

4.3.4 על המפיק לדווח לרשות המים על הכמויות שהופקו מהבאר ונמדדו בטרם העברתם למתקן הטיפול. ההכרה בהפקה כהפקת טיוב, תחול על כמות זו.

אי עמידה בתנאים כאמור, תהווה עילה לביטול ההכרה בהפקה כהפקת טיוב.

5. תנאי סף לאישור הבקשה למפיק המבקש להקים מתקן טיפול

5.1 עמידה בתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

5.2 הפרויקט מציע טיפול במים המזוהמים בטכנולוגיה המאפשרת יחס השבה של לפחות 85% בין הרכז לכמות המים המטופלים.

5.3 הפרויקט יציע פתרון לסילוק הרכז, באופן שימנע זיהום או המלחה של האקוויפר מעבר לרמת הזיהום הקיימת בתחילת הטיפול, ועמידה בתנאי כל הוראות הדין הרלוונטיות לסילוקו.

הודעה בדבר היטל בעד הפקת טיוב
לפי חוק המים, התש"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(2) בתוספת השנייה לחוק המים, התש"ט-1959¹, אני מודיע כי התנאים לסיווג הפקת מים כהפקת טיוב ברשיון ההפקה (להלן- התנאים) והשיעור מתוך סיכום ההיטל הקובע לעניין היטל הפקת טיוב (להלן- השיעור) הם כלהלן:

1. לגבי מים שמליחותם עולה על 400 מיליגרם כלוריד לליטר-

א. התנאים הם כל אחד מאלה:

- (1) הפקתם מהווה תחליף להפקת מים במליחות נמוכה יותר;
- (2) כמות הפקתם הוא במסגרת היקף הפקה רצוי מבחינה הידרולוגית באזור ההפקה;
- (3) השימוש הישיר או העקיף במים המופקים, אינו גורם להרעה באיכות מקורות המים באזור השימוש;

ב. השיעור שיוטל עליהם הוא:

- (1) בעד מים שמליחותם בין 400 לבין 600 מיליגרם כלוריד לליטר 50% ;
- (2) בעד מים שמליחותם עולה על 600 מיליגרם כלוריד לליטר 0% ;

2. לגבי מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה -

א. התנאי הוא אחד לפחות מאלה:

- (1) הפקתם מביאה לטיוב מקור המים באזור ההפקה, ובלבד שמוצה מצאי המים המושבים שהועמד לרשות המפיק עבור הפקה למטרת חקלאות;
- (2) הפקתם היא תוספת למצאי המים הניתנים לשימוש במשק המים, ובלבד שאינה גורמת להרעה באיכות מקורות המים באזור ההפקה והשימוש;

ב. השיעור שיוטל עליהם הוא:


- (1) בעד מים שמשמשים מי גלם להתפלה היטל - 0% ;
- (2) בעד מים שמטופלים באמצעות מתקן טיפול מאושר שמסלק את המזהמים מהמים עד להבאתם לרמת מי-שתייה, ובלבד שהמזהם שסולק אינו מביא להרעה באיכות מקורות המים באזור השימוש במים המסולקים - 0% ;

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.

3) בעד מים שהפקתם אושרה בידי כל הגורמים המוסמכים על פי המטרות והשימושים, למעט הפקה כאמור בעונת צריכת החורף למטרות בית ותעשייה עבור מפיקים עירוניים – 50% ;

מפיקי מים המעוניינים בסיווג הפקת מים על-ידם כהפקת טיוב רשאים לפנות לאגף לסיוע וגביית היטלים ברשות המים, על פי ההליך והתנאים המפורטים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב. הפקה תסווג כהפקת טיוב רק לאחר אישורה על-ידי בעקבות פניית מפיק המים.

סיווג הפקה כהפקת טיוב בשנת הרישוי 2007 לא יהווה עילה לסיווגה ככזו בשנים שלאחריה.



אורי שני

מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

כ' תמוז ה'תשס"ח
(2007 27/7/07)

(חמ 3-3761)



בקשה לסיווג כהפקת טיוב עבור מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי-שתייה

מס' רישיון הפקה	שם בעל הרישיון	מס' תאגיד	מס' הבקשה (לשימוש המשרד)	תאריך הגשה

פרטי מקורות המים וצרכנים

פירוט מתקני הפקה המיועדים להפקת טיוב							
מס' מתקן	סוג מקור המים (קידוח, מעיין)	מס' ארצי	סוג הזיהום	רמת הזיהום	הקצאה מבוקשת, אלמ"ק לשנה	שימושים של המים (בית, תעשיה, חקלאות, גיבון)	סוג מתקן טיוב מתוכנן (הרחקת המזהמים, מיהול, ללא מתקן)
צרכנים מיועדים לשימוש במים המופקים							
מס' צרכן מפורט	מטרות הצריכה			מקור המים הנוכחי לצרכנים			
	חקלאות	תעשיה	בית	חקלאות	תעשיה	בית	

פרטי מתקן טיפול (במידה וכלול בפרויקט)

לוח זמנים משוער לביצוע	אומדן משוער להיקף השקעה	שיטת התקשרות עם ספק הציוד	טכנולוגיה מיועדת לטיפול במים

דברי הסבר:

פרטי סילוק הרכז (במידה וקיים)

		איכות נדרשת	יעד סילוק הרכז

יש לצרף לטופס זה בדיקות כימיות מלאות של מי הבאר, בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות למי שתייה.

חתימה וחותמת נציגי היזם



חידוש סיווג הפקה כהפקת טיוב

מס' רישיון הפקה	שם בעל הרישיון	מס' תאגיד	מס' הבקשה (לשימוש המשרד)	תאריך הגשה

פרטי מקורות המים וצרכנים

פירוט מתקני הפקה המיועדים להפקת טיוב							
מס' מתקן	סוג מקור המים (קידוח, מעיין)	מס' ארצי	סוג הזיהום	רמת הזיהום	הקצאה מבוקשת, אלמ"ק לשנה	שימושים של המים (בית, תעשייה, חקלאות, גיבון)	סוג מתקן טיוב מתוכנן (הרחקת המזהמים, מיהול, ללא מתקן)
צרכנים מיועדים לשימוש במים המופקים							
מס' צרכן מפורט	מטרות הצריכה			מקור המים הנוכחי לצרכנים			
	חקלאות	תעשייה	בית	חקלאות	תעשייה	בית	

פרטי מתקן טיפול (במידה וכלול בפרויקט)

לוח זמנים משוער לביצוע	אומדן משוער להיקף השקעה	שיטת התקשרות עם ספק הציוד	טכנולוגיה מיועדת לטיפול במים

דברי הסבר:

פרטי סילוק הרכז (במידה וקיים)

		איכות נדרשת	יעד סילוק הרכז

יש לצרף לטופס זה בדיקות מלאות ועדכניות של מי הבאר.

חתימה וחתימת נציגי היזם



בקשה להקמת מתקן לטיפול במזהמים

מס' רישיון הפקה	שם בעל הרישיון	מס' תאגיד	מס' הבקשה (לשימוש המשרד)	תאריך הגשה

פרטי מקורות המים וצרכנים

פירוט מתקני הפקה המיועדים להפקת טיוב							
מס' מתקן	סוג מקור המים (קידוח, מעיין)	מס' ארצי	סוג הזיהום	רמת הזיהום	הקצאה מבוקשת, לשנה	שימושים של המים (בית, תעשייה, חקלאות, גיבון)	סוג מתקן טיוב מתוכנן (הרחקת המזהמים, מיהול, ללא מתקן)
צרכנים מיועדים לשימוש במים המופקים							
מס' צרכן מפורט	מטרות הצריכה			מקור המים הנוכחי לצרכנים			
	חקלאות	תעשייה	בית	חקלאות	תעשייה	בית	

פרטי מתקן טיפול (במידה וכלול בפרויקט)

לוח זמנים משוער לביצוע	אומדן משוער להיקף השקעה	שיטת התקשרות עם ספק הציוד	טכנולוגיה מיועדת לטיפול במים

דברי הסבר:

פרטי סילוק הרכז (במידה וקיים)

		איכות נדרשת	יעד סילוק הרכז

- יש לצרף לטופס זה בדיקות כימיות מלאות של מי הבאר, בהתאם לקריטריונים של משרד הבריאות למי שתייה.

חתימה וחותמת נציגי היזם