

י"א כסלו תשע"ו
23 נובמבר 2015

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100033031
"למתן שירותי למערכות מתח נמוך, טמ"ס ושירותי מוקד וסיוור"**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי המכרז	סעיף 5.1.3	נבקש להבהיר כי לא כל שלושת המוקדים הנדרשים הינם מוקד רמה א' לפי פריט 9.4 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג – 2013.	נכון. נדרש אישור עבור מוקד המציע כאמור.
2.	מסמכי המכרז	נספח ב' – סעיף 1.1	נבקש לקבל את סוג המערכת לגילוי אש המותקנת באתר בית דגן, כולל כל הרכיבים המחוברים אליה.	מערכת האש אינה רלבנטית למכרז זה.
3.	מסמכי המכרז	נספח ב' – סעיף 1.1	נבקש להבהיר כי כל המערכות לגילוי אש המותקנות ואלו שיותקנו בעתיד יהיו מערכות "פתוחות" שניתנות לתחזוקה ושרות של כל נותן שרות בתחום (דוגמת טלפייר, בנטל וכד').	מערכת האש אינה רלבנטית למכרז זה.
4.	מסמכי המכרז	נספח ב' – סעיף 1.2.6	נבקש להבהיר אם מדובר בסה"כ בשני סיירים או בסייר אחד שימתין להגעת מחליף מוסמך באישור המנב"ט.	סייר אחד עד להגעת מחליף מוסמך.
5.	מסמכי המכרז	נספח א' סעיף 1.2	לא קיימת מערכת אלוטית כדוגמת POWERMAX תוצרת חברת ויסוניק לעד 96 אזורים. בנוסף למערכות האלוטיות אין סוללת גיבוי של 4 אמפר, לא קיים בודק קו טלפון מובנה. לגלאים אלוטיים לא קיים נגדי סוף קו.	טעות סופר, נדרשת מערכת אלוטית POWERMAX או ש"ע טכני לעד 28 אזורים אלוטיים + שניים קוויים כולל סוללת גיבוי.
6.	מסמכי המכרז	סעיף 1.12	למערכת הנדרשת לא קיים קיבורד מספרי (נומרי).	נכון. טעות סופר. נדרש הקיבורד שמסופק עם המערכת
7.	מסמכי המכרז	סעיף 1.13	למערכת הנדרשת לא קיים קיבורד מספרי	טעות סופר. נדרש הקיבורד שמסופק

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
	המכרז		(נומרי).	עם המערכת.
.8	מסמכי המכרז	סעיף 2.1	מאופיין N.V.R מסדרה 9. במערכת זו אין סוויץ' POE מובנה. בנוסף אין בסדרה הנ"ל מערכת ל-4 ערוצים כפי שנדרש אלא רק מ-16 ערוצים ומעלה. כמה שטח אחסון נדרש?	מבוקש – DS-7604 NI-E1/4P/A נדרש נפח הקלטה של 2TB לפחות.
.9	מסמכי המכרז	סעיף 2.2	מאופיין N.V.R מסדרה 9. במערכת זו אין סוויץ' POE מובנה. בנוסף אין בסדרה הנ"ל מערכת ל-8 ערוצים כפי שנדרש אלא רק מ-16 ערוצים ומעלה. כמה שטח אחסון נדרש?	ר' המענה לשאלה מס' 8 לעיל.
.10	מסמכי המכרז	סעיף 2.3	האם נדרשת מערכת הקלטה בתצורת D.V.R או בתצורת מחשב PC? כמה שטח אחסון נדרש?	מערכת הקלטה של חברת GEOVISION, מותקנת ע"ג מחשב ייעודי שנמצא באתר.
.11	מסמכי המכרז	סעיף 3.1	לא מוגדר באם הקורא מתחבר לבקר מקומי ובמידה וכן לא מאופיין הבקר.	הקורא יהיה עצמאי – מוגדר STAND ALONE, לכן לא אופיין בקר.
.12	מסמכי המכרז	סעיף 3.2	לא מוגדר לאיזה בקר הקורא מתחבר? האם מתחבר למערכת קיימת? באם למערכת קיימת מה סוג המערכת הקיימת?	נדרש להוסיף בקר. אספקה, התקנה והפעלה של בקר למערכת בקרת כניסה לעד 2 דלתות כולל כרטיסי ממסרים, סוללת גיבוי, יציאות TCP/IP וכל הנדרש. ויסוניק או שו"ע טכני
.13	מסמכי המכרז	סעיף 3.3	לא מוגדר לאיזה בקר הקורא מתחבר? האם מתחבר למערכת קיימת? באם למערכת קיימת מה סוג המערכת הקיימת?	נדרש להוסיף בקר. אספקה, התקנה והפעלה של בקר למערכת בקרת כניסה לעד 2 דלתות כולל כרטיסי ממסרים, סוללת גיבוי, יציאות TCP/IP וכל הנדרש. ויסוניק או שו"ע טכני
.14	מסמכי המכרז	סעיף 3.4	לא מוגדר לאיזה בקר הקורא מתחבר? האם מתחבר למערכת קיימת? באם למערכת קיימת מה סוג המערכת הקיימת?	נדרש להוסיף בקר. אספקה, התקנה והפעלה של בקר למערכת בקרת כניסה לעד 2 דלתות כולל כרטיסי ממסרים, סוללת גיבוי, יציאות TCP/IP וכל הנדרש. ויסוניק או שו"ע טכני

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
15.	מסמכי המכרז	סעיף 1.3.2.4 נספח יג	במפרט הטכני מצויין, כי על הקוראים להגיע עם כבל של 2 מטר וכן טמפרים. הקוראים אינם מיוצרים עם הפרמטרים הנ"ל.	קורא קרבה של ויסוניק או שווי"ע טכני מגיע כן מגיע עם כבל יצוק, לא נדרש טמפר.
16.	מסמכי המכרז	סעיף 3.8	לאיזה מערכת מחובר הציוד המוגדר בסעיף זה.	למערכת בקרת הכניסה כפי שצויין, אולם יש לחבר לממסר עבור מערכת גילוי אש בזמן עבודת המערכת.
17.	מסמכי המכרז	סעיף 5.1.3 – עמ' 4	לא ברורה הדרישה, ל-3 מוקדים, האם הכוונה לסניפים פעילים, או למוקד מבצעי רמה א' יודגש, שאין אף חברה שיש לה שלושה מוקדים מבצעיים – רמה א'. כמו כן, למיקום המוקד המבצעי רמה א' אין כל משמעות, בתנאי שיש ביכולתו להפעיל סייר בכל מקום בארץ, באמצעות סניפים פעילים בשטח.	ר' המענה לשאלה מס' 1 לעיל. נדרשים 3 מוקדים בעלי יכולת פעילות 24 ש' כאמור במסמכי המכרז.
18.	מסמכי המכרז	סעיף 5.1.5 – עמ' 4	פריט 119 בצו רישוי עסקים שונה לפריט 9.03.	אכן המדובר בטעות הכוונה היא לפריט 9.4.
19.	נספחים	נספח ביטוח סעיף 16 סעיף א'	נבקש כי לאחר המילים "על חשבוננו ירשם" ו/או באמצעות מי מטעמו".	על הספק להעמיד על חשבוננו את הכיסוי הביטוחי הנדרש.
20.	נספחים	נספח ביטוח סעיף 1 תת סעיף ב'	נבקש כי תמחקנה המילים "לא יפחתו מ" במקום ירשם "בסך של" נבקש כי תמחקנה המילים "כערכם בשקלים חדשים".	נוסח הסעיף לא ישתנה. אין מניעה להעמיד ערבות בדולר ארה"ב.
21.	נספחים	ביטוח – סעיף 16 סעיף 2 תת סעיף ב'	נבקש כי תמחקנה המילים "לא יפחתו מ" במקום ירשם "בסך של" נבקש כי תמחקנה המילים "כערכם בשקלים חדשים".	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.
22.	נספחים	ביטוח – סעיף 16 סעיף 3 תת סעיף ב'	נבקש כי תמחק המילה "כל".	נוסח סעיפי הביטוח נקבע ע"י המבטח הממשלתית והם לא ישתנו.
23.	נספחים	ביטוח – סעיף 16 סעיף 3 תת סעיף ג'	נבקש תמחקנה המילים "לא יפחתו מ" במקום ירשם "בסך של" נבקש כי תמחקנה המילים "כערכם בשקלים חדשים".	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
24.	נספחים	נספח ביטוח סעיף 16 תת סעיף ד' 2	נבקש כי לאחר המילים "אובדן מסמכים" ירשם עד לסך \$75,000.	נוסח סעיפי הביטוח נקבע ע"י המבטח הממשלתית והם לא ישתנו.
25.	נספחים	נספח – ביטוח סעיף 16 סעיף 3 תת סעיף ד' 4	נבקש למחוק את המילה "לפחות" במקומה ירשם "ל".	נוסח הסעיף לא ישתנה. אין מניעה להגיש נספח ביטוח בנוסח המבוקש בשאלה.
26.	נספחים	נספח ביטוח כללי סעיף 4 ב'	נבקש כי לאחר המילה "צמצום" יירשם "לרעה".	המבוקש בשאלה אינו ברור. נוסח הסעיף לא ישתנה.
27.	נספחים	נספח ביטוח כללי סעיף ג'	נבקש כי לאחר המילה "ועובדיהן" ירשם "בקשר עם הביטוחים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לעיל".	נוסח סעיפי הביטוח נקבע ע"י המבטח הממשלתית והם לא ישתנו. כלל הכיסויים הביטוחיים הם במסגרת ההסכם וההתקשרות נושא המכרז.
28.	נספחים	נספח ביטוח כללי – סעיף 4 ד'	נבקש כי במקום "וכל עוד אחריותו קיימת" ירשם "ולעניין ביטוח אחריות מקצועית גם למשך 36 חודשים מסיום ההתקשרות".	נוסח סעיפי הביטוח נקבע ע"י המבטח הממשלתית והם לא ישתנו.
29.	הסכם – נספח ג'	סעיף א'	ביטוח חבות מעבידים סעיף 2- נבקש כי תמחקנה המילים "לא יפחתו מ" במקום ירשם "בסך של".	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.
30.	הסכם – נספח ג'		נבקש כי תמחקנה המילים "כערכם בשקלים חדשים"	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.
31.	הסכם – נספח ג'	סעיף ב'	ביטוח אחריות כלפי צד שלישי-סעיף 2- נבקש כי תמחקנה המילים "לא יפחתו מ" במקום ירשם "בסך של".	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.
32.	הסכם – נספח ג'		נבקש כי תמחקנה המילים "כערכם בשקלים חדשים".	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
33.	הסכם – נספח ג'	סעיף ג'	ביטוח אחריות מקצועית סעיף 2- נבקש כי תמחקנה המילים "לא יפחתו מ" במקום ירשם "בסך של".	ר' המענה לשאלה מס' 20 לעיל.
34.	הסכם – נספח ג'	סעיף 3 תת סעיף 2	נבקש כי לאחר המילים "אובדן מסמכים" ירשם עד לסך \$75,000.	ר' המענה לשאלה מס' 24 לעיל.
35.	הסכם – נספח ג'	סעיף 3 תת סעיף 4	נבקש כי תמחק המילה "לפחות".	נוסח הסעיף לא ישתנה. אין מניעה להגיש נספח ביטוח בנוסח המבוקש בשאלה.
36.	נספח ביטוח – כללי סעיף ד'	סעיף 1	נבקש כי לאחר המילה "לצמצום" ירשם "לרעה".	נוסח הסעיף לא ישתנה.
37.	נספח ביטוח – כללי סעיף ד'	סעיף 2	נבקש לאחר המילה "ועובדיהן" ירשם "בקשר עם הביטוחים המפורטים בסעיפים 2 ו-3 לעיל".	ר' המענה לשאלה מס' 27 לעיל.
38.	נספח ביטוח – כללי סעיף ד'	סעיף 3	נבקש כי לאחר המילה "המבוטח" ירשם "ו/או מי מטעמו".	נוסח הסעיף לא ישתנה.
39.	מסמכי מכרז	עמ' 23	אנו נדרשים לתת מחיר לאחזקה רק למערכות פריצה / טמ"ס ומצוקה. מאידך בעמוד 34 בנספח ב' מופיע בסעיף 1 (להלן מפרט העבודה) כי הפרק המקצועי כולל גם בקרת כניסה ואש. נבקש לדעת כיצד לתמחר?, רצוי כי לכל מערכת יהיה תמחור בנפרד.	טעות סופר, במכרז זה לא מטופלות מערכות לגילוי וכיבוי אש.
40.	מסמכי מכרז	עמ' 30	קיים חוסר בתמחור בקרים כדוגמאת בקרים ל – 2 דלתות, 4 דלתות.	ר' המענה לשאלות 12-14 לעיל.
41.	מסמכי מכרז	עמ' 38 (1.5.2)	השירות ינתן עפ"י דרישת מנב"ט תוך 24 שעות. סעיף זה אינו סביר ולכן אנו דורשים	נוסח הסעיף לא ישתנה. המדובר בדרישה סבירה. מובהר, כי הרשות תפעיל את סעיפי

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
			שינוי המושג "המערכת תותקן או תעותק להקדם האפשרי לפי מורכבות מס' הרכיבים המותקנים ולא יאוחר מ-72 ש' ממועד קבלת הזמנת הביצוע".	המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות.
42.	מסמכי מכרז	עמ' 37 (1.2.6)	לשמש כשומר זה בניגוד לחוק. נבקש לסלק סעיף זה. ניתן לרשום "יזמן סיור יזום לפרקי זמן מוגדרים שיקיימו את הנוהל המבצעי בין המנב"ט לספק".	נוסח הסעיף לא ישתנה. כל שנדרש הוא שיהיה סיור מחליף לסייר שישהה במתקן עד להגעת נציג מטעם המנב"ט.
43.	כללי	משפטי - אחריות	בכפוף לכל דין, הספק יישא באחריות לכל נזק שגרם, זולת אם נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני מצד הרשות. לאור האמור לעיל, אנו דורשים להגביל את אחריות החברה, ולבקש לכלול בהסכם שייחתם בין הצדדים את הסעיפים הבאים כדלקמן: "על אף האמור בכל מקום אחר, מוסכם כי אחריותו של הספק תהא בהתאם לאחריות הקבועה בדין, ובכל מקרה שתקום חבות כספית מצד הספק לא יעלה גובה הפיצוי המקסימאלי על הסכום כולל ומצטבר של התמורה המשולמת לקבלן במסגרת הסכם זה, למקרה ולתקופה. עוד מובהר, כי הספק יישא באחריות לתקינות המערכות והרכיבים שיסופקו על ידו בלבד, ולא לנזקים ישירים ו/או עקיפים העלולים לנבוע מהם/או בקשר אליהם. בנוסף, נבקש להבהיר כי במקרה של נזק שנגרם כתוצאה מחבלה או זדון או על ידי כוח עליון (force majeure) לרבות פגעי טבע (כגון שיטפונות, פגיעה בקווי מתח וכיוב') או מטיפול לא נכון, אשר בוצע על ידי המזמין ו/או צד ג', בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק, הספק יהא זכאי לתשלום נוסף בהתאם למחירון הספק.	נוסח הסעיף לא ישתנה. הרשות תפעיל את סעיפי המכרז וההסכם בהגינות ובסבירות. ר' גם סעיף 25 בהסכם.
44.	מסמכי	סעיף	אנא אשרו כי ניתן לצרף אישורים מקוריים או	אין מניעה לצרף מסמכים עם אישור

תשובה	שאלה	מספר סעיף	פרק	מס"ד
עו"ד בדבר היותם נאמנים למקור.	נאמנים למקור בהתאם לאישור עו"ד מוסמך.	15.5.2.1	המכרז	

בברכה,

ועדת מכרזים