

י' כסלו תשע"ו
22 נובמבר 2015

אל:
משתתפי המכרז שבנדון

א.ג.נ.,

**הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100033098
"תכנון, טיפול מקרקעין ופיקוח גיאולוגי והנדסי עבור קידוח "מח כפר סבא ירת"ן"**

להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס'ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	מסמכי המכרז	סעיף 1.3 – עמ' 26	1.3.5- עומק קדיחה משוער: 1145 מ'. היות והמיקום לא סופי - בכמה להערכתכם עומק זה יכול להשנות? בטווח עשרות או מאות מטרים? האם זה צפוי להשפיע על משך הביצוע בצורה שתחרוג מ- 12 חודשים?	בהתחשב באי ודאות הידרוגיאולוגית ייתכנו סטיות מהעומק המשוער. לא תהיה תוספת תמורה כספית במקרה של העמקה מעבר לעומק הצפוי.
			מה יהיו העקרונות לתוספת תמורה כספית במקרה של העמקה משמעותית (<10%) של הקידוחים מעבר לעומק הצפוי על פי דרישות המכרז?	
2.	מסמכי המכרז	סעיף 3.3 – עמ' 26	3.3.1- הכנת שטח העבודה: 1. האם מדובר בהכנת תכנית למשטח עבודה לתקופת הקדיחה – בדומה למבצע עבור קידוח הפקה של חברת מקורות? 3.3.2- תחום העבודה: 2. האם הכוונה לתכנית שטח דרוש לקידוח וחצר סופית? או תחום בו תיבדק ההיתכנות הסטטוטורית לביצוע הקידוח? למה הכוונה?	1. יהיה צורך בהכנת תכנית למשטח עבודה לתקופת הקדיחה. 2. גם לתכנית שטח דרוש לקידוח וחצר סופית וגם לתחום בו תיבדק ההיתכנות הסטטוטורית לביצוע הקידוח.
3.	מסמכי המכרז	סעיף 4.2.4.8 – עמ' 29	הכנת מפרט טכני לביצוע שטיפות ושאיבות עם ציוד זמני. לרבות ניקוז והסדרת פינוי המים. האם יידרש טיפול בהיתר הזרמה כחלק מהתכנון או שיחול על הקבלן המבצע?	ניקוז והסדרת פינוי המים ידרוש טיפול בהיתר הזרמה כחלק מהתכנון.

בברכה,

ועדת מכרזים