



תאריך: ג' בטבת, התשע"ו
15 דצמבר 2015
סימוכין: 23915415

לכבוד

משתתפי סיור קבלנים

שלום רב,

הנדון: מכרז 27/15 לשיקום והחלפת קטע מרציף ג' בנמל עכו - פרוטוקול סיור קבלנים מיום 10.12.2015

1. סיור קבלנים למכרז שבנדון נערך בנמל עכו ביום 10/12/15.
2. הח"מ נתן תיאור כללי של הפרויקט המתוכנן כולל דגשים למסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות.
3. נמסרו לקבלנים שהשתתפו בסיור סט תוכניות/שרטוטים למכרז (תוכניות - 001, 002) וכן עותקי של המפרט הטכני וכתב הכמויות.
4. תיאור הפרויקט:
הפרויקט כולל שיקום קטע מרציף ג' בנמל עכו באורך של כ- 14 מטר אורך מקצה הרציף ועד לנקודת החיבור לרציף הקיים.
הרציף בנוי קונסטרוקציית פלדה ע"ג כלונסאות ומיסעה מעץ.
העבודה כוללת פירוק והחלפת קטע הרציף בהתאם לתוכניות החל ממפלס 1.0 - מטר אבסולוטי ועד לחלקה העליון של המיסעה לרבות התקנת מיסעת עץ והחלפת שני דולפיני עגינה בחזית הרציף.
5. לוח זמנים: הלו"ז הכולל לביצוע העבודה הינו 45 ימים קלנדריים ממתן צו התחלת עבודה ועד קבלתה ע"י המזמין, הלו"ז כולל את ביצוע מכלול העבודה לרבות, התארגנות, הזמנת חומרים, שיקום הרציף, התקנת הפדסטלים ומסירת העבודה למזמין.
הודגש כי רציף ג' הינו רציף פעיל בנמל עכו, שחלקו הלא משוקם ימשיך להיות פעיל במהלך ביצוע העבודות של הקבלן הזוכה, כמו-כן מובהר למציעים נושא תנועת כלי השייט בנמל עכו שתימשך גם במהלך ביצוע העבודות ברציף.
6. תנאים מקדמיים:
התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז הינם בהתאם להודעת הפרסום ודרישות המכרז.
הובא לתשומת לב המשתתפים כי הסיווג הקבלני הנדרש להשתתפות במכרז הינו 600 ג' 1.
כמו-כן הודגש נושא הכנה וצירוף הערבות והתצהירים הנדרשים, ניסיון מוכח של הקבלן המציע וחובת ההשתתפות בסיור הקבלנים.



7. שטח התארגנות וציוד :

לא יוקצה לקבלן שטח התארגנות לביצוע העבודה, על הקבלן להתארגן לביצוע העבודה באמצעות ציוד ימי, כמו-כן באתריות וע"ח הקבלן לדאוג לעגינת הציוד שלו. חל איסור מוחלט להעלות ציוד מכאני (כגון מלגזה) ע"ג הרציף הקיים.

8. הבהרות ועדכונים לכתב הכמויות ומסמכי המכרז :

א. סעיף מס' 01.01.01.003 – "פירוק זקפים קיימים כולל חיתוך....."
קוטר הזקף הקיים בנקודת החיתוך הינו כ – 400 מ"מ ולא 340 מ"מ כפי המופיע בכתב הכמויות ובמפרט הטכני.

הובהר כי חיתוך הכלונס יבוצע 1.0 מטר מתחת למפלס מים אבסולוטי, הקבלן ייקח בחשבון כי במידה ולאחר החיתוך של הכלונס במפלס 1.0- מטר יידרש לבצע עיבוי באמצעות פחי חיזוק בקטע החיבור הנ"ל יבוצע ללא תוספת תשלום במסגרת הסעיף לעיל.
כמו-כן ביצוע עבודות הצביעה של הזקף מתחת למים כלולה במסגרת הסעיף הנ"ל.

ב. סעיף מס' 01.01.01.012 – "יציקת בטון ב-40 בתוך כלונסאות הפלדה כמפורט..."
הובהר למציעים כי ביצוע יציקת הבטון בתוך הכלונסאות תבוצע לגובה הסופי המתוכנן לאחר פירוק וריתוך קטעי הצינורות של הזקפים והדולפינים.
היציקה תבוצע **לאחר שאיבת המים** מתוך הכלונסאות.

ג. סעיפים מס' : 01.01.01.001, 01.01.01.004, 01.01.01.009 :
לוחות וקורות העץ יהיו מסוג אורן ברמה 5 הגבוהה ביותר או שו"ע, בהתאם למידות בתוכניות.
כמו-כן הן הלוחות והקורות יהיו מהוקצעים מיצרן מאושר, כל חלקי העץ יהיו שלמים ומלאים ללא פגמים, או חורים, ללא ריקבון עץ.
העץ יהיה לאחר תהליך שימור, תהליך איפרגנציה (הספגה) וצביעה בשלוש שכבות, הגוון לפי בחירת המזמין.

ד. סעיף מס' : 01.01.01.004 : "פירוק קורת סף עליונה..."
לעדכן עץ...חדשה החתך במידות 55X140 מ"מ.

ה. סעיף מס' 01.01.01.005 – "חיתוך כלונסאות דולפין קיימים...."
הכלונסאות שיוחלפו הינם שני הכלונסאות הנמצאים בסמוך למזח ג'.
הובהר כי חיתוך הכלונס יבוצע 1.0 מטר מתחת למפלס מים אבסולוטי.
קוטר הכלונס הינו כ – 520 מ"מ, הקבלן ייקח בחשבון כי במידה ולאחר החיתוך של הכלונס במפלס 1.0- מטר יידרש לבצע עיבוי באמצעות פחי חיזוק באזור הריתוך, הנ"ל יבוצע ללא תוספת תשלום במסגרת הסעיף לעיל.



לשאלת המציעים, ניתן אישור לבצע ריתוך ביבש של הכלונסאות והזקפים באמצעות "פעמון".

- ו. סעיפים מס': 01.01.01.010, 01.01.01.009, 01.01.01.007 :
נדרש לתקן טעות כתיב בכל הסעיפים לעיל, ההתייחסות הינה לפירוק קורות קיימות והתקנת קורות חדשות ולא כפי המופיע "קורה".
- ז. סעיף מס': 01.01.01.008 : "אספקה והארכת תעלת מים חדשה..."
התעלה תהיה מפח מרוג 3 מ"מ בחלק העליון מגולוון וצבוע לפי המפרט.

ח. מועד אחרון להגשת שאלות בכתב : 21/12/2015

ט. מועד אחרון להגשת הצעות למכרז : 7/1/2016 , שעה 12:00 .

- י. למען הסר ספק מובהר כי למעט ביחס להבהרות הספציפיות הנ"ל המתקנות (סעיף 8 א-ז) את ההוראות הקבועות במסמכי המכרז, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרוטוקול זה להוראות הקבועות במסמכי המכרז, יגברו ההוראות הקבועות במסמכי המכרז.

בברכה,

רוני זיסו
מרכז בכיה
(תפעול נמלים ומעגנות)

פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם.

שם המציע : _____ חתימה וחותמת המציע

תאריך : _____