



מכרז 2/2019

רכש, אחסנה ואספקת חומר מעכב בעירה ארוך טווח וקצף Class A

הנדון: הבהרה מספר 2 – ריענון ותחזוקת מלאי חומר מעכב בעירה

**מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של
מסמך זה ולצרפו להצעתם.**

1. מבוטלת דרישת ערבוב תרכיז חומר מעכב בעירה, המאוחסן במרכז הלוגיסטי, ועל כן בטל סעיף 15 בנספח יד.3.
2. אריזות תרכיז חומר מעכב בעירה ישמרו סגורות ואטומות לאורך כל תקופת אחסונם במרכז הלוגיסטי.
3. אחסנת אריזות תרכיז חומר מעכב בעירה ותרכיז קצף כיבוי Class A תיעשה אך ורק בתוך מבנה סגור.