

מכרז 2/2019

רכש, אחסנה ואספקת חומר מעכב בעירה ארוך טווח וקצף Class A

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 2/2019

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. **תשומות לב המציעים כי טופס הצעת המחיר במסמכי המכרז מבוטל ובמקומו מצורף נספח 1 – טופס הצעת מחיר מעודכן.**
4. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

#	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	כללי (טבלת ריכוז מועדים) עמ' 1 מסמכי המכרז	נבקש לאפשר מועד נוסף לשליחת שאלות הבהרה.	הבקשה מאושרת. ניתן לשלוח שאלות הבהרה נוספות עד לתאריך 5/02/2020. המועד האחרון לפרסום מענה לשאלות הבהרה נוספות יהיה עד לתאריך 17/02/2020. אין שינוי ביתר המועדים הנקובים במסמכי המכרז.

תשובות	שאלות	מספר סעיף	#
<p>א. הבקשה נדחית, על המציע לפעול לפי מיטב שיקול דעתו באם לגדר את עצמו בפני שינויים במחיר חומרי הגלם של מעכב הבעירה.</p> <p>ב. הבקשה נדחית, סירוב להארכת תקופת ההסכם מהווה הפרה יסודית להסכם.</p>	<p>א. ביחס למחיר המוצרים לאחר "תקופת ההתקשרות הראשונה", מבוקש לקבוע כי אם יחול שינוי במחיר חומרי הגלם של תרכיז חומר מעכב בעירה ארוך טווח מסוג Phos-Check LC95A – FX (כפי שבא לידי ביטוי במחיר של המוצר חומר הגלם Phosphoric Acid, המפורסם באתר Green Markets בשיעור העולה על +/- 15%, אזי מחיר המוצר של תרכיז חומר מעכב בעירה (כפי שמופיע בנספח ח') יעודכן בהתאמה.</p> <p>ב. לחילופין מבוקש לקבוע, כי במקרה של שינוי כאמור, תהא לספק הזוכה הזכות לסרב להארכת תקופת ההתקשרות לאחר 1/05/2023.</p>	<p>סעיף 2.2 (תקופת ההתקשרות)</p> <p>עמ' 2 מסמכי המכרז</p>	<p>2</p>
<p>הבקש נדחית.</p> <p>על המציע למלא את דרישות הרשות לשיתוף פעולה תעשיית וקידום השקעות זרות כנדרש במכרז ועל פי הדין.</p> <p>בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לממונה על התחום ברשפי"ת מר גיל אפרים.</p> <p>מספר טלפון: 03-7347515 דוא"ל: Gil.Efraim@economy.gov.il</p>	<p>נבקש להבהיר, כי "משווק" אינו מחויב להחתים את היצרן מחו"ל על נספח י"ב (גם אם הוא מבצע בנוסף, פעילות ייבוא).</p>	<p>סעיף 4.8 (תנאי סף כלליים)</p> <p>עמ' 4 מסמכי המכרז</p>	<p>3</p>
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>תנאי הסף נדרש להתקיים במציע.</p>	<p>תנאי הסף למכרז דורש כי המציע יצרף תעודה על כך שהוא "בעל אישור למערכת ניהול מאושרת לפי תקן ISO 9001, או בעל תקן מקביל של מכון התקנים, או בעל אישור שווה ערך."</p> <p>ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את הסעיף באופן הבא שמאפשר לעמוד בתנאי הסף באמצעות חברה קשורה (חברת אם או חברת אחות של המציע) או באמצעות קבלן משנה.</p> <p>ועדת המכרזים מתבקשת לאשר כי ניתן לעמוד בתנאי באמצעות תעודה זו של חברה אחות או חברה קשורה אחרת.</p>	<p>סעיף 5.2 (תנאי סף מקצועיים)</p> <p>עמ' 4 מסמכי המכרז</p>	<p>4</p>
<p>הבקשה מאושרת, הנוסחה בסעיף 8.3.7 במסמכי המכרז מבוטלת במקומה תבוא הנוסחה הבאה:</p> $P = 100 \times \left[75\% \times \left(\frac{A_{MIN}}{A_E} \right) + 10\% \times \left(\frac{B_{MIN}}{B_E} \right) + 15\% \times \left(\frac{C_{MIN}}{C_E} \right) \right]$ <p>תשומת לב המציעים כי עבור פריט B בטופס הצעת המחיר נקבע מחיר מקסימלי, הצעה שתחרוג מהמחיר המקסימלי הנקוב תיפסל על הסף.</p>	<p>נבקש לשנות את המשקולות בנוסחת הצעת המחיר לפי המשקולות הבאים:</p> <p>-A 75% -B 10% -C 15%</p>	<p>סעיף 8.3.7 (שלב שלישי: בדיקת הצעות המחיר (70%))</p> <p>עמ' 10 מסמכי המכרז</p>	<p>5</p>

תשובות	שאלות	מספר סעיף	#
<p>נקודה מספר 5 בנספח ז' (הסכם שכירות עקרוני) מבוטלת.</p>	<p>בנספח ז' למכרז כתוב כי המציע נדרש לצרף להצעתו, בין היתר, "הסכם עקרוני לשכירות שייכנס לתוקפו אם וככל המציע ייקבע כזוכה במכרז".</p> <p>יחד עם זאת, תנאי הסף הכלליים וכן תנאי הסף המקצועיים למכרז, אינם דורשים צירוף "מסמך הסכם עקרוני לשכירות".</p> <p>נבקש למחוק את הדרישה בנספח ז'. לחלופין, ועדת המכרזים מתבקשת להבהיר מה מתבקש המציע לצרף כאמור.</p>	<p>נקודה 5 (מסמכים נדרשים) עמ' 24 נספח ז' - ניסיון המציע</p>	6
<p>הבקשה מאושרת. נוסח כותרת נספח י"ד.1 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא: "מפרט טכני לתרכיז חומר מעכב בעירה ארוך טווח".</p>	<p>כותרת הנספח הינה "מפרט טכני לחומר יבש מעכב בעירה ארוך טווח (מעכב בעירה יבש)".</p> <p>נבקש לשנות את הכותרת באופן הבא: "מפרט טכני לתרכיז חומר מעכב בעירה ארוך טווח"</p>	<p>כללי (מפרט טכני) עמ' 31 נספח י"ד.1 מפרט טכני לחומר יבש מעכב בעירה ארוך טווח (מעכב בעירה יבש)</p>	7
<p>הבקשה נדחית. אין שינוי בסעיף, על המציע לצרף את תעודות העמידה בתקנים ואישורים אם וככל שנדרש בעמודת "הערות" בנספחים י"ד.1 וי"ד.2.</p>	<p>הוראות נספחי המפרט הטכני דורשים מהמציע לצרף את "כלל התיעוד הטכני כמפורט בעמודת נתון נדרש". בעמודת "נתון נדרש" לא מופיע דבר.</p> <p>נבקש למחוק את הסעיף, ולחלופין, נבקש להבהיר מה מתבקש המציע לציין כאמור תחת "נתון נדרש".</p>	<p>כללי (מפרט טכני) עמ' 31-32 נספח י"ד.1 - מפרט טכני לחומר יבש מעכב בעירה ארוך טווח (מעכב בעירה יבש) ונספח י"ד.2 - מפרט טכני לתרכיז קצף מסוג Class A</p>	8
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לפצל את הזכייה במכרז לשני ספקים. האחד לחומר מעכב בעירה והשני לקצף כיבוי אש?</p>	<p>סעיף 1 (תרכיז קצף כיבוי אש Class A) עמ' 33 נספח י"ד.2 מפרט טכני לתרכיז קצף מסוג Class A</p>	9
<p>סעיף 1.5 בנספח י"ד.2 אינו תנאי חובה ואין חובה שהמוצר יעמוד בו ולהגיש את האישור.</p>	<p>האם זהו סעיף 1.5 הוא תנאי סף? נבקש הבהרה המשמעות בטבלה שרשום לגבי סעיף זה שקלול "רשות" כאשר בשאר הסעיפים רשום שקלול "חובה"</p>	<p>סעיף 1.5 (תרכיז קצף כיבוי אש Class A) עמ' 33 נספח י"ד.2 מפרט טכני לתרכיז קצף מסוג Class A</p>	10

#	מספר סעיף	שאלות	תשובות
11	סעיף 1.5 (תרכיז קצף כיבוי אש Class A) עמ' 33 נספח י"ד.2 מפרט טכני לתרכיז קצף מסוג Class A	נבקש להציע למכרז רק את קצף כיבוי האש בלי להציע את חומר מעכב בעירה?	הבקשה נדחית. יש להציע עבור כל השירותים המוצרים בהצעת המחיר, הצעה חסרה תיפסל על הסף.
12	סעיף 7.10.2.3 (תהליכי תפעול לתחום המלאי) עמ' 38 נספח י"ד.3 מסמך תכולת עבודה	החברה מבקשת להבהיר כי מבחינה מקצועית ועל-פי הוראות היצרן, תרכיז חומר מעכב בעירה ארוך טווח מסוג Phos-Check LC95A – FX, מכיל במצבו התקין סימני הפרדה ו/או שקיעה אשר אינם פוגעים בתקינות החומר ואשר אינם מעידים על פגם כלשהו במוצר. מידע מקצועי זה אף מופיע בהוראות היצרן (כפי שמופיעות בדף המידע הטכני לחומר מעכב בעירה ארוך טווח (Data Sheet), אשר יצורף להצעה במסגרת נספח י"ד.1 למכרז). נבקש לאשר שאין פסול בסימנים כאמור כאשר מדובר בחומר בעירה ארוך טווח.	נוסח סעיף 7.10.2.3 במסמך תכולת העבודה מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא: "7.10.2.3. התגבשות של התרכיז."
13	סעיף 8.2.5.1 (אריזה) עמ' 39 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה	בהיתן שטח הפנים המוגבל של פאות המיכל, הדרישה לפיה גודל האות יהיה לפחות 15 ס"מ, הינה בלתי ישימה. נבקש לתקן את הסעיף לגודל תווית 20 ס"מ.	הבקשה מאושרת. נוסח סעיף 8.2.5.1 במסמך תכולת העבודה מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא: "תרכיז מעכב בעירה ארוך-טווח" או תרכיז קצף Class A בהתאמה בגודל תווית של 20 ס"מ לפחות".
14	סעיף 15 (ריענון ותחזוקת מלאי תרכיז חומר מעכב בעירה) עמ' 42 לנספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה	נבקש להוסיף בסוף הסעיף, את המשפט הבא: "לחלופין – ריענון ותחזוקת מלאי תרכיז חומר מעכב בעירה, תיעשה על-פי הוראות היצרן (כפי שמופיעות בדף המידע הטכני לחומר מעכב בעירה ארוך טווח (Data Sheet), אשר יצורף להצעה במסגרת נספח י"ד.1 למכרז). היצרן מבקש לציין שאין לפתוח את המוצר עד לשימוש – היצרן אחראי על המוצר עד לפתיחתו. על המוצר להישאר סגור על מנת למנוע זיהומים במוצר. במידה והמוצר ייפתח היצרן מסיר אחריות מאיכות המוצר. אפשרות נוספת שהוצעה על-ידי היצרן: היצרן ישלח אחת לחצי שנה עובד מטעמו כדי לבצע את הפעולה ולסגור את המוצר וייקח את הדגימה למפעל הפנימי שלו בחו"ל לבצע את הבדיקות ויסגור את המוצר. במקרה כזה היצרן לא יסיר אחריות מהמוצר. כמובן שמדובר בעלות כספית ניכרת שתגולם בהצעת המחיר.	א. אין שינוי בנוסח הסעיף. ב. הספק נדרש לבצע רענון ותחזוקה בהתאם לאמור במסמכי המכרז. ג. אחריות כוללת למוצרים הינה של הספק כנדרש בסעיף 20 במסמך תכולת העבודה ולא של יצרן המוצרים.

תשובות	שאלות	מספר סעיף	#
הבקשה נדחית.	<p>מבוקש לתקן את הסעיף כך שהאחריות על "פריקה והעמסה" של המוצרים במנחתים תישאר – כפי שהיא כיום – באחריות החברה המספקת את שירותי הכבאות האווירית במנחתים כיום.</p> <p>מוצע לתקן באופן הבא: "פריקה והעמסה של המוצרים תהיה באחריות הספק ובמסגרת השירותים הנדרשים במכרז בכל האתרים במרלוג בלבד".</p>	<p>סעיף 16.5 (שינוע) עמ' 42 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	15
הבקשה נדחית.	<p>נבקש להבהיר, כי הסעיפים בדבר הבטחת האיכות, הועברו להערות היצרן.</p> <p>חלק גדול מסעיפי הבטחת האיכות לא עולים בקנה אחד עם הוראות היצרן.</p> <p>לפיכך, נבקש לבטל את הסעיף ולקבוע, כי נושא בקרת האיכות, יוסדר עם הספק הזוכה ועם היצרן בהסכמה לאחר הזכייה במכרז באופן שנועד להבטיח את איכות המוצר.</p>	<p>סעיף 19 (הבטחת איכות) עמ' 43 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	16
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>ועדת המכרזים מתבקשת לשנות את ס' 19.1 באופן הבא:</p> <p>"בדיקת איכות לתרכיז מעכב בעירה: תרכיז חומר מעכב בעירה יהיה כזה שקיבל את אישורה של מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה מרשימת המעבדות המפורטות מטה (להלן: "המעבדה"); מדובר באישור שהחומר עומד בתקנים הרלוונטיים (ואין צורך לאשר כל אצווה של החומר)."</p> <p>נסביר, כי תרכיז חומר מעכב בעירה המוצע קיבל את אישור המעבדה בס' 19.2.2 לנספח י"ד.3 למכרז (עמ' 42 לחוברת המכרז) (USDA Forest Service "Wildland Fire, Missoula Technology and Development Center"), ולכן – אין כל צורך באישור נוסף.</p> <p>יצוין, כי המעבדה האמורה (USDA) כלל אינה מבצעת בדיקות בקרת איכות מוצרים מהחומר שאושר על-ידה ויצא לשימוש מסחרי אלא רק מאשרת שהחומר עומד בתקנים הרלבנטיים (בנוסח המצורף כנספח "2").</p> <p>החומר מיוצר במפעל היצרן, בהתאם לפרוטוקול המאושר של היצרן (כמוסבר בסעיף 19.6 להלן). למיטב ידעתנו, ה-USDA לא בודקת את החומר לאחר מכן ולא מאשרת כל אצווה ואצווה. האישור היחיד שהיא נותנת הוא זה המצורף כנספח "2".</p>	<p>סעיף 19.1 (הבטחת איכות) עמ' 43 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	17

תשובות	שאלות	מספר סעיף	#
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>נבקש לשנות את סעיף 19.3, ובמקומו לכתוב כך:</p> <p>”בדיקות הבטחת איכות תקופתיות: לפני שליחת המוצרים לישראל, היצרן ישמור דגימות מכל אצווה למשך כל חיי המכרז (8 שנים); היצרן יבצע כל חצי שנה (6 חודשים) בדיקות מאותן הדגימות וזאת לכל מוצר בנפרד להבטחת האיכות. תוצאות בדיקת היצרן במפעל שלו יועברו לנציג הרשות ולנציג הספק.”</p> <p>בהקשר זה, נבקש להסביר כי היצרן אחראי לאיכות המוצר למשך כל חיי המדף של המוצר (שלוש שנים ועוד שנתיים נוספות לאחר בדיקה); היצרן מבצע בדיקות לפי הצורך במפעל הפנימי שלו.</p> <p>היצרן סבור שאין צורך לבדוק את המוצר אחת לחצי שנה היות ותוקף המוצר 3 שנים; יחד עם זאת, היצרן מוכן לבצע בדיקות כאמור, אחת לחצי שנה, בהתאם לנוסח המוצע של הסעיף (כמובן שמדובר בעלות שתגולם בהצעה הכספית).</p>	<p>סעיף 19.3 (הבטחת איכות)</p> <p>עמ' 43 נספח י"ד 3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>18</p>
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>יצוין בהקשר זה, כי שליחת דגימות מהחומר לחו"ל, אחת לרבעון, אינה נדרשת לאור כך שהיצרן אחראי לאיכות המוצר למשך כל חיי המדף.</p> <p>מפנים לעיל לגבי ההערות בדבר פתיחת האריזות (היצרן אינו מוכן לספק אחריות במידה והאריזות נפתחו).</p> <p>ככל שהרשות מבקשת לבצע בדיקות, היא יכולה לעשות זאת במנחתים (כלומר לאחר שהאריזות נפתחו).</p> <p>כמו כן, הבדיקות תהיינה על חשבון הרשות. כלומר – ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע, כי הרשות תהא רשאית להורות לספק לבצע כל בדיקה מכל סוג שהוא – על חשבונה של הרשות – ובמנחתים בלבד.</p> <p>בנוסף, ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע, כי הרשות תהא רשאית להורות לספק לבצע כל בדיקה מכל סוג שהוא – על חשבונה של הספק – ובלבד שמדובר בבדיקה לפי הפרוטוקול המאושר של היצרן, במפעל של היצרן, בדגימות שלקח היצרן מראש מכל אצווה (כמפורט לעיל).</p> <p>בדיקות אלה, יהיו על חשבונה של הספק.</p>	<p>סעיף 19.4 (הבטחת איכות)</p> <p>עמ' 43 נספח י"ד 3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>19</p>
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>סעיף 19.5 ישונה באופן הבא: ”בדיקות האיכות שיבוצעו במפעל היצרן יכללו לכל הפחות את הבדיקות הבאות (ככל שהן עולות בקנה אחד עם הפרוטוקול המאושר של היצרן בסעיף 19.6 להלן):...”</p>	<p>סעיף 19.5 (הבטחת איכות)</p> <p>עמ' 43 נספח י"ד 3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>20</p>

תשובות	שאלות	מספר סעיף	#
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>ועדת המכרזים מתבקשת לתקן את ס' 19.6 באופן הבא: "הבדיקות אותן יעררך היצרן לצורך הבטחת איכות המוצר (במפעל של היצרן) יתבססו על פרוטוקול בחינה מאושר ע"י יצרן החומר, וכן על תקן בדיקות האיכות ובדיקות הקבלה שהוגדר ע"י ה-Lot Acceptance and – USA Forest Service NFES I245, PMS) Quality Assurance (LAQA (444-I) במהדורה ה-6 או זו העדכנית ביותר."</p>	<p>סעיף 19.6 (הבטחת איכות) עמ' 43 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>21</p>
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>נבקש לבטל את הסעיף. לא ברור מהם "סקרי התיכון" ולא ברור מה הכוונה ל"סעיף 20.5 ו-20.6 לעיל".</p>	<p>סעיף 19.8 (הבטחת איכות) עמ' 43 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>22</p>
<p>נוסח סעיף 19 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח המצורף למענה בנספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן.</p>	<p>נבקש לבטל את הסעיף. מפנים להתייחסות לגבי סעיף 19.4 לעיל וסעיף 19.7 לעיל: כלומר – ועדת המכרזים מתבקשת לקבוע, כי הרשות תהא רשאית להורות לספק לבצע כל בדיקה מכל סוג שהוא – על חשבונה של הרשות – ובמנחתים בלבד. בנוסף, נבקש לקבוע, כי הרשות תהא רשאית להורות לספק לבצע כל בדיקה מכל סוג שהוא – על חשבונו של הספק – ובלבד שמדובר בבדיקה לפי הפרוטוקול המאושר של היצרן, במפעל של היצרן, בדגימות שלקח היצרן מראש מכל אצווה (כמפורט לעיל). בדיקות אלה, יהיו על חשבונו של הספק.</p>	<p>סעיף 19.10 (הבטחת איכות) עמ' 43 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>23</p>
<p>הבקשה נדחית. ראה סעיף 19.2 בנספח 2 למענה.</p>	<p>מוצע לשנות את סעיף 19.11 באופן הבא כך שבמקום המילה: "מעבדה", תבוא המילה "מפעל היצרן".</p>	<p>סעיף 19.11 (הבטחת איכות) עמ' 43 נספח י"ד.3 – מסמך תכולת עבודה</p>	<p>23</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש לבטל את הסעיף המקנה לרשות סמכות "לעדכן את המחירים בהתאם" במקרה של "ירידה חדה" במדד המחירים לצרכן; ולחילופין, מבוקש להבהיר מהי "ירידה חדה".</p>	<p>סעיף 12.3.3.3.7 (מנגנון ביצוע הצמדה) עמ' 51 נספח ט"ו - הסכם</p>	<p>24</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להוסיף סעיף קטן, לפיו אחריות המציע הזוכה ליעילות המוצרים עד לשימוש הסופי, מותנית בכך שכל הוראות השימוש במוצר נשמרות ומתקיימות במלואן, על-פי הוראות יצרן המוצר, לרבות הוראות הקשורות במהילתו של החומר במים על-ידי גורמי צד שלישי שאינם פועלים מטעם המציע הזוכה, וכן כל הוראות שימוש אחרות שנקבעו על-ידי יצרן החומר (כפי שמופיעות בדף המידע הטכני לחומר).</p>	<p>סעיף 18.4 (אחריות ונזיקין) נספח ט"ו-הסכם עמ' 53</p>	<p>25</p>

נספח 1 – טופס הצעת המחיר מעודכן

שם המציע:	דוא"ל:
ת"ז/ח"פ:	כתובת:
מס' טלפון:	מס' טלפון סלולרי:

אל: ועדת המכרזים – הרשות הארצית לכבאות והצלה

- הנני מאשר כי קראתי בעיון את כל פרטי הבקשה לקבלת הצעות ואני מצהיר בזה שהבנתי את הדרישות ושאיני מסכים לתנאים המוצעים והמהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה לקבלת הצעות והתאם לכך ערכתי את הצעתי.
- אני מצהיר בזאת כי ביכולתי לעמוד בכל הדרישות המפורטות בבקשה זו על נספחיה ושאיני הצעתי תבחר, אתקשר עם הרשות בהסכם שנוסחו צורף לבקשת ההצעות.
- ידוע לי כי התשלום בגין אספקת המוצרים ומתן השירותים מושא מכרז זה תעשה בהתאם לכללים האמורים בבקשה זו על נספחיה וכי התמורה בגין אספקת המוצרים ומתן השירותים תהא בהתאם להצעת המחיר שלי להלן לאורך כל תקופות ההתקשרות.
- ידוע לי כי חובת הרשות לאפשר לכל משתתף לעיין בהצעה הזוכה למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה בשאלה מהו סוד מסחרי או מקצועי תהיה בידי ועדת המכרזים בלבד ולא תהיה לי כל טענה בגין כך.
- ידוע לי שהשוואת הצעות המחיר תעשה בהתאם לאמור בסעיף 8 למכרז.
- הצעה שתעלה על המחיר המקסימלי תיפסל על הסף.
- כל המחירים יוצעו בשקלים חדשים ויכללו את התמורה המלאה לספק לרבות כל עלויות הספק, מיסים וכיוצא בכולל מע"מ.

שם המוצר	משקל	כמות	יחידת מידה	מחיר מקסימלי	מחיר בשקלים חדשים כולל מע"מ
A תשלום חודשי כולל עבור מתן השירותים כמפורט במסמך תכולת העבודה	75%	1	חודש	אין	_____ ₪ (כולל מע"מ)
B תרכיז חומר מעכב בעירה ארוך טווח	10%	1	מטר מעוקב	14,000 ₪ כולל מע"מ	_____ ₪ (כולל מע"מ)
C תרכיז קצף כיבוי מסוג Class A	15%	1	מטר מעוקב	אין	_____ ₪ (כולל מע"מ)

תאריך	שם מלא של המציע	חתימה וחותמת המציע
-------	-----------------	--------------------

נספח 2 – סעיף הבטחת איכות מעודכן

19. הבטחת איכות

- 19.1 בדיקת איכות לתרכיז מעכב בעירה שנכנס למחסן המרכזי: אצוות תרכיז חומר מעכב בעירה הנכנסת למרלויג ידגמו טרם כניסתם על ידי מעבדה מוסמכת ובלתי תלויה מרשימת המעבדות המפורטות מטה (להלן: "המעבדה") או מעבדה של יצרן החומר לבדיקת יעילות. תוצאות בדיקת המעבדה יועברו לנציג הרשות ולנציג הספק.
- 19.2 רשימת המעבדות המוסמכות ובלתי תלויות לביצוע הבדיקות:
- 19.2.1 UNDERWRITERS LABORATORIES (UL)
 - 19.2.2 Chemical Systems, ארה"ב.
 - 19.2.3 מעבדות C.E.R.E.N צרפת.
 - 19.2.4 מעבדות I.N.R.A צרפת.
 - 19.2.5 יישום חברה לפיתוח המחקר – האוניברסיטה עברית.
 - 19.2.6 מעבדה אחרת מוסמכת ובלתי תלויה שתוצע על ידי הספק ותאושר מראש ובכתב לפי שיקול דעת הרשות.
 - 19.2.7 הרשות תהא זכאית לבחור את המעבדה או להורות לספק להחליף מעבדה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולספק לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
- 19.3 בדיקות הבטחת איכות תקופתיות במחסן המרכזי ובמנחתים: הרשות תהיה רשאית לדרוש מהספק לבצע על חשבונו עד שלוש (3) בדיקות להבטחת איכות בתקופה של 12 חודשים, הבדיקות יבוצעו לאצוות שיבחרו לפי שיקול דעת הרשות. תוצאות בדיקת המעבדה יועברו לנציג הרשות ולנציג הספק.
- 19.4 בדיקות הבטחת האיכות יכללו לכל הפחות את הבדיקות הבאות:
- 19.5 הבדיקות יתבססו על פרוטוקול בחינה מאושר ע"י יצרן החומר, וכן על תקן בדיקות האיכות ובדיקות הקבלה שהוגדר ע"י ה- USA Forest Service (LAQA) – Lot Acceptance and Quality Assurance (NFES) (I245, PMS 444-I) במהדורה ה-6 או זו העדכנית ביותר.
 - 19.6 בסיום הבדיקות יעביר הספק דו"ח תוצאות הבדיקות של המעבדה לידי הרשות בתוך 60 ימים לכל המאוחר.
 - 19.7 עלויות בדיקת המעבדה, הדגימה, השילוח והשינוע למעבדה יהיו על חשבון הספק.
 - 19.7.1 במקרים בתוך תקופת האחריות למוצר, בהם תוצאות המעבדה יראו כי המוצר אינו עומד בדרישות התקן או בדרישות הבטחת האיכות, יידרש הספק להחליף את כל האצווה ממנה בוצעה הדגימה ולהחליפה באצווה חדשה, על חשבונו.
 - 19.7.1 מובהר, כי הספק יידרש לפנות מהמנחתים ועל חשבונו חומר מעכב בעירה מאצווה שנמצא בבדיקה כי אינה עומדת בדרישות התקן או בדרישות הבטחת האיכות.