

מכרז 45/2019
אספקה ותחזוקת זרנוקים

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 45/2019

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

חברה	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעיף 6 (אופן הגשת הצעות) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש להציע מספר חלופות לכל סוג (קוטר) זרנוק.	הבקשה נדחית. יש להציע דגם אחד בלבד לכל סוג (קוטר) זרנוק.
2	סעיף 6 (אופן הגשת הצעות) עמ' 4 מסמכי המכרז	נבקש לקבל אישור להגיש צילום של מסמכי המכרז בעיקר את (מסמכי התאגיד, חתימות עו"ד ורו"ח, ערבות בנקאית וכו') הקודם שהוגש בצירוף חותמת נאמן למקור. אם ישנו שינוי בכותרת- האם אפשר לתקן כותרת ולחתום בחותמת החברה ונאמן למקור. במקומות שישנו שינוי נדרש, יצורפו מסמכים חדשים.	הבקשה נדחית. צירוף כתב ערבות בנוסח השונה מהנוסח בנספח ז' תפסול את הצעת המציע. צירוף מסמכים ממכרז פומבי מס' 12/2019 תהביא לפסילת הצעת המציע.
3	סעיף 1.1 (זרנוק 25X20 עם מצמד "שטורץ") עמ' 34 נספח י"ד מפרט טכני ותכולת עבודה	נבקש לשנות את הדרישה לצירוף אישור עמידה בתקן DIN 14301 לאישור עמידה בדרישות התקן מיצרן מצמד השטורץ.	הבקשה מאושרת. הדרישה להצגת אישור עמידה בתקן למצמד שטורץ מבוטלת. במקומה המציע נדרש לצרף אישור עמידה בדרישות התקן (COC) מיצרן מצמד השטורץ.

חברה	מספר סעיף	שאלות	תשובות
4	סעיף 2.1 (זרנוק 42X20 עם מצמדי "שטורץ") עמ' 36 נספח י"ד מפרט טכני ותכולת עבודה	מצמד שטורץ 52 מ"מ בתקן 14302 יכול להתאים רק לזרנוק בקוטר 52 מ"מ. קיימת אפשרות להתאים שטורץ 52 מ"מ שאין לו תקן, לזרנוק 42 מ"מ בעל תקן DIN 14811 כפי שהמפרט דורש. נבקש התייחסות בנושא.	הדרישה לצירוף אישור עמידה בתקן למצמד שטורץ מבוטלת. במקומה המציע נדרש לצרף אישור עמידה בדרישות התקן (COC) מיצרן מצמד השטורץ.
5	סעיף 2.15 (זרנוק 42X20 עם מצמדי "שטורץ") עמ' 37 נספח י"ד מפרט טכני ותכולת עבודה	הדרישה בסעיף 2.15 קובעת עמידה בתקן DIN 14811 CALSS 1 ואילו בהערה נדרש להציג אישור ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה לתקן DIN 14811 CALSS 2, נבקש לקבל הבהרה מה נכון?	זרנוק 42 מ"מ יעמוד בתקן DIN 14811 CALSS 1 יש לצרף אישור ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה בהתאם.
6	סעיף 3.1 (זרנוק 70X20 עם מצמדי "שטורץ") עמ' 39 נספח י"ד מפרט טכני ותכולת עבודה	מצמד שטורץ 75 מ"מ בתקן 14303 יכול להתאים רק לזרנוק בקוטר 75 מ"מ. קיימת אפשרות להתאים שטורץ 75 מ"מ שאין לו תקן, לזרנוק 70 מ"מ בעל תקן DIN 14811 כפי שהמפרט דורש. נבקש התייחסות בנושא.	הדרישה לצירוף אישור עמידה בתקן למצמד שטורץ מבוטלת. במקומה המציע נדרש לצרף אישור עמידה בדרישות התקן (COC) מיצרן מצמד השטורץ.
7	סעיף 3.14 (זרנוק 70X20 עם מצמדי "שטורץ") עמ' 39 נספח י"ד מפרט טכני ותכולת עבודה	הדרישה בסעיף 3.14 קובעת עמידה בתקן DIN 14811 CALSS 1 ואילו בהערה נדרש להציג אישור ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה לתקן DIN 14811 CALSS 2, נבקש לקבל הבהרה מה נכון?	זרנוק 70 מ"מ יעמוד בתקן DIN 14811 CALSS 1 יש לצרף אישור ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה בהתאם.
8	סעיף 7.1.2 (מעבדת תחזוקה) עמ' 41 נספח י"ד מפרט טכני ותכולת עבודה	נבקש להציע קושר מכני (Manual) ולא מכונה להידוק מצמדים.	הבקשה נדחית. כוונת המכרז היא למכונה מכנית להידוק מצמדים. מציע שיציע קושר מצמדים ידני ולא מכונה מכנית להידוק מצמדים הצעתו תיפסל.