

מכרז 14/2019
אספקת ציוד כיבוי, חילוץ והצלה

הנדון: הבהרה מספר 2 – מזענק נייד עם סריקה אוטומטית

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. הצידוד אופקי בסריקות אוטומטית של המזענק יהיה כדלקמן:
 - 1.1. צידוד אופקי בסריקה אוטומטית של 20° לפחות לכל כיוון.
 - 1.2. שינוי זה מתייחס לסעיף ב' במפרט הטכני.
2. שינוי הצידוד יחול על המפרט הטכני המעודכן שפורסם במענה לשאלות הבהרה.