

מרכז רפואי אסף הרופא	משרד:
אגף הנדסה, בינוי ואחזקה	יחידה מזמינה:
26.10.20	תאריך:

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
אספקה והתקנת 2 מעליות מתוצרת שינדלר נחושטן מעליות בע"מ באגף חדרי ניתוח בית חולים שמיר (אסף הרופא)

האם קיים בנושא זה מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	שינדלר נחושטן מעליות בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	51198461-9
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	526,500 ₪
תקופת ההתקשרות:	שנתית

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

1.	רצ"ב מכתב המלצה מיועץ המעליות.
3.	אבקש לפיכך את הוועדה לפטור את ההתקשרות עם חב' שינלדר נחושתן מעליות ממכרז ולראות בחברה / יצרן "ספק יחיד"

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס ראשי	אלי כהן
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

תאריך: 20.10.2020  
מספרנו: 31877/20  
תיק: 8103

לכבוד  
בית חולים אסף הרופא  
לידי מהנדס אלי כהן  
בדוא"ל: [elic@shamir.gov.il](mailto:elic@shamir.gov.il)

א.נ.,

## הנדון: שינויים באגף חדרי ניתוח גובה פיר מעליות

- בהמשך לפגישה שהתקיימה ב- 15.10.20 ולאחר חיפוש פתרון לבעיה שנוצרה בשל גובה פיר מינימלי (3,200 מ"מ) הנו מבקשים לעדכן את כב' בפרטים הבאים:
  - קיימת אפשרות להתקין מעליות מתוצרת שינדלר נחשתן עם מתקן מיוחד המיועד להתמודד עם בעיית גובה הפיר בתנאי שלא יהיה קטן מ- 3,200 מ"מ.
  - יש לציין כי על פי היכרותי את שוק המעליות לא ידוע לי על עוד חברה שיש ברשותה את הדגם עם המתקן המיוחד המאפשר התקנת מעלית בגובה פיר של 3200 מ"מ
  - דגם המעלית, עם המתקן הנ"ל מתאים לבניין מגורים ואינו מתאים לשימוש בתנאים קשים כל שהם לרבות העמסת המעלית במשאות כבדים.
  - חוסר התאימות מתבטא בעיקר: בשדות רצפת התא, ספי דלתות התא והפיר שאינם חזקים דיים ואינם מתאימים לעומס נקודתי שעלול להיווצר מתחת לגלגלי העגלה.
  - קירות התא שאינם חזקים דיים לספוג חבטות ממסגרת העגלה ומערכת דלתות שאינה מתאימה לעבודה מאומצת (HEAVY DUTY).
- ניתן לבצע מספר פעולות לחיזוק קירות התא באמצעות תוספת של סרגלי הגנה, חיזוק רצפת התא באמצעות פח מרוג ובחירת דגם הדלתות שיועד להתמודד טוב יותר עם השימוש הצפוי במעליות.
- חשוב לציין כי הפעולות הנ"ל אין בהן אלא לשפר את כושר "הספיגה" ויכולת המעלית לפעול במסגרת המגבלות המפורטות לעיל.
- נתוני המעליות: מעלית חשמלית MRL  
יצרן שינדלר נחשתן  
כושר העמסה: 1,000 ק"ג  
מידות התא: 1.1 מ' רוחב \* 2.1 מ' עומק  
דלתות אוטומטיות טלסקופיות ברוחב 0.9 מ'  
מהירות 1 מ/ש  
נשמח למסור כל מידע נוסף שיידרש.

בברכה,

א.ינג' ש. לוסטג



רחוב באר-טוביה 5, תל-אביב 6458305 טל: 03-5236633 פקס: 03-5243286  
5 Beer -Tuvya St., Tel-Aviv, 6458305 P.O.B. 11617 - 61116 Israel  
Tel: 03-5236633, Fax: 03-5243286  
Email: [office@lustig.co.il](mailto:office@lustig.co.il) Email for drawings: [esl\\_p@netvision.net.il](mailto:esl_p@netvision.net.il)