

ט' כסלו תשפ"א
25 נובמבר 2020

הנדון: מכרז 3-2020 – הבהרת עורך המכרז למפרט כבלי פיקוד ובקרה בנספח 6 למכרז

1. **בסעיף 1.4.2.2 לנספח 6 – המפרטים הטכניים** נפלה טעות סופר בתקן הבידוד הפנימי לכבלי פיקוד ובקרה.
2. התקן עבור הבידוד הפנימי לכבלי פיקוד ובקרה מהסוג הנדרש בסעיף 1.4 לנספח 6 – המפרטים הטכניים הינו התקן הבא:
 - 2.1. **בידוד פנימי לפי תקן 1-60322-IEC – HFFR**
3. בהתאם לאמור לעיל, יש להגיש כבלי פיקוד ובקרה בהתאם לתקן האמור לעיל ולהתעלם מהאמור בסעיף 1.4.2.2. הקיים בנספח 6 אשר פורסם באתר.
4. בנוסף נמחק סעיף 1.4.2.10 למפרט.



בבוכה,

דורון רותם

עורך מכרזים מרכזיים