יחידות פנוח נשטן EW

קוד	תקנה	הספק	כמות	סקיקה אוויר מים	סקיקה אוויר יחס	מפרים	הספק מים מים	שטח מכסן מתקנים	שטח מכסן מכנה	מהירות מ"ש/ש	אוויר בכנס כנ	אוויר יציאה כנ	אוויר כרוך מתקנים	אוויר כרוך מתקנים	סקיקה כרוך מתקנים	סקיקה מתקנים BTU/H	סקיקה חיצוני מתקנים BTU/H	סקיקה מתקנים מתקנים BTU/H	עכבה מקסימום מתקנים	עכבה מקסימום מתקנים	הנחה תאגל	החזרה הכולל כל הנדרש בפרטים הנכונ
20-18	חלל חנוכה	2	2	1850	–	"דוא"ל 00 מ'	1/1/3	4	3.87	467	55.0	33.0	90.0	72.0	8/0	40,050	8,7	26,400	–	–	2.8	אלקטרה דגם:AW-1850X מכ' כרקנה
20-19	חלל חנוכה	2	2	1500	–	"אל"מ 00 מ'	1/1/3	4	3.54	426	55.0	33.0	90.0	72.0	7/0	33,375	6,7	23,500	–	–	2.4	אלקטרה דגם:AW-1500X מכ' כרקנה
20-12	חלל חנוכה	4	4	1200	–	"אל"מ 00 מ'	1/1/3	4	2.63	456	55.0	33.0	90.0	72.0	5/4	26,700	5,4	18,700	–	–	2.0	אלקטרה דגם:AW-1200X מכ' כרקנה
20-6	חלל חנוכה	18	18	600	–	"אל"מ 00 מ'	1/1/3	4	1.5	400	55.0	33.0	90.0	72.0	2/7	13,350	2,7	9,350	–	–	0.8	אלקטרה דגם:AW-600X מכ' כרקנה
20-4	חלל חנוכה	5	5	400	–	"אל"מ 00 מ'	1/1/8	4	1.2	375	55.0	33.0	90.0	72.0	1/8	8,900	1,8	2,670	–	–	0.5	אלקטרה דגם:AW-400X מכ' כרקנה



01	22.08.21		
02			

00.00.21	לביצוע	0
22.08.21	למכרז	01
תאריך	תאור השינוי	מספר

מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר

שם הפרויקט:
סגף ב
פסיכיאטריה

שם התוכנית:
תוכנית הקומה
טבלאות ציוד

מקצוע: מיזוג אויר

מספר תוכנית: 2116-01

תכנ: ברק	תאריך גליון ראשון	קנה מידה
שרטט: יניה	22/08/21	1 : 50
אישר: ברק		

לביצוע	למכרז	לביצוע
מהדורה	תאריך	גליון במחשב
01	22/08/21	2116-01

א.ר.י.
חברה לתכנון ולישוב בע"מ
רח' ויצמן 53 – תל אביב
טלפון: 03-6240878
פקס: 03-6240120

לוטוביץ-וייסנר אדריכלים בע"מ
Lupovitch Weisner Architects Ltd.
לוטוביץ' וייסנר
15, Koenet st., Bnei-Brak 51201 רח' קונת 15 בני ברק
Fax: 03 6180238 , 025 . Tel. 03 6180512 טל.
l w - a r c h i t e c t s @ b e z e q i n t . n e t

על המבצע לבדוק המידות והפרטים במקום
ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה