קוטר נומינלי אינץ' D	דרג SCHEDULE	עובי דופן מ"מ	משקל צנור ריק קג/מ'	משקל המים קג/מ'	משקל כולל קג/מ'	מרחק מקסימלי בין תמיכות מ' L	אורך פחית מגן הבדוד מ"מ i	עובי פח המגן מ"מ t
1/4"	40	2.24	0.63	0.1	0.75	1.0	300	1.25
1/2"	40	2.77	1.26	0.2	1.46	1.5	300	1.25
3/4"	40	2.87	1.68	0.3	2.02	1.8	300	1.25
1"	40	3.38	2.50	0.5	3.03	2.1	300	1.5
1 1/4"	40	3.56	3.38	0.9	4.34	2.4	300	1.5
1 1/2"	40	3.68	4.05	1.2	5.36	2.7	300	1.5
2"	40	3.91	5.5	2.0	7.5	2.7	300	2.0
2 1/2"	40	5.16	8.7	3.1	11.8	3.3	300	2.0
3"	40	5.48	11.4	4.8	16.2	3.6	400	2.0
4"	40	6.00	16.2	9.0	25.2	4.2		
5"	40	6.55	22.0	13.0	35.0	4.6		
6"	40	7.11	29.0	18.0	47.0	5.1		
8"	30	8.18	39.0	34.0	73.0	5.7		
10"	30	9.51	52.0	52.0	104.0	6.6		
12"	30	9.51	85.0	75.0	150.0	6.6		
14"	30	9.51	81.0	90.0	171.0	7.5		
16"	30	9.51	94.0	120.0	214.0	8.0		
18"	30	9.51	105.0	152.0	257.0	8.4		
20"	20	9.51	117.0	190.0	307.0	9.0		

עומסים מותרים על מוטות מחוברים ø קג
3/8" 280
1/2" 500
5/8" 650
3/4" 850
7/8" 900
1" 1800
1 1/8" 2200
1 1/4" 2800

העדה:

על כל עטייה מהנחיות סטנדרט פה על הקבלן לקבל אשור מראש.

מס.	תפוצה	כמות	תאריך
1	א. פישמן	4	01.07.21