


פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית			טופס:
ועדות מכרזים ועבודות	פרק משני:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשוריות ורכישות החשב הכללי	
ועדות משרדיות	תת פרק:		
7.2.1.2	הוראה מקשרת:		
7.2.1.2.ט	מספר טופס:		
תת מהדורה: 01	מהדורה:		

משרד/יחידה		יחידה מזמינה
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש		מהנדס
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'		תאריך
		7.11.21
רשם	רחלי מור	

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

- מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 תקנת משנה (2) – למניעת נזק של ממש
- מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה _____ תקנת משנה _____ בכפוף לתנאים הבאים:

החלפת צינור מים ראשי – (בקמפוס איתנים)

בהמשך לפנייה של ועדת המכרזים בנוסח להלן:

בעקבות שריפה גדולת ממדים שפרצה ביום 15/08/21 ונמשכה לסירוגין עד ליום 25/08/21 סביב ביה"ח איתנים, נגרם נזק רב לציוד, בין השאר לצינור המים הראשי שמוביל מים לכל הקמפוס.

בחוות דעת שהוגשו לוועדה מתארים מהנדס בית החולים ומנהל השירותים הטכניים נזק רב שנגרם לצינור, עד כדי חשש ממשי שיכול להתממש בכל רגע נתון שבו הצינור התפוצץ ולא יוכלו להגיע מים לאיתנים.

בחוו"ד של מהנדס בית החולים נכתב כי:

"עקב אירוע שריפה לאחרונה ולאחר סקירת נזקים, התגלה נזקם רבים לצינור לאספקת המים הראשי (הצינור נשרף), יש לציין שעדיין לא נמצאו נזילות מים. אולם זה עניין של זמן, שכן מבנה הפנימי של חומר הצינור נפגע והצינור עלול להתפוצץ בכל עת. זה יכול להתרחש עקב נזק מכני קל, שינויים והבדלים בטמפרטורות במהלך יום ולילה של הסביבה או קפיצה חדה בלחץ המים בצינור, מה שנקרה "מכה הידראולית". לסיכום ועל יסוד כל האמור לעיל, החלפת הצינור הראשי לאספקת המים לבית החולים הינה משימה בהולה ודחופה ובעדיפות ראשונה".

מנהל השירותים הטכניים הוסיף כי "שינוי טמפרטורה הצינור יקרוס (יתפוצץ) לכן חשוב מאוד להחליף אותו וכמה שיותר מהר".

מהתיאור עולה כי יש לתקן את הנזק במיידית ועד 48 שעות לכל היותר כדי לשמור על תקינות הצינור ואספקת מים סדירה לקמפוס איתנים.

התקבלו 3 הצעות מחיר להחלפת הצינור, ההצעה הזולה ביותר היא של חברת אמסיס לצנרת מתקדמת בע"מ בעלות של 110,682 כולל מע"מ.

בחוקף מיום:	11.09.2012	עמוד 1 מתוך 2
שם המאשר:	אבי מישראל	תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
אתר הוראות תכ"ם:	קישור לאתר הוראות תכ"ם	לפניות ושאלות: takam@mof.gov.il



משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם - התקשרויות ורכישות

ועדות מכרזים ועבודות	פרק משני:
ועדות משרדיות	תת פרק:
7.2.1.2	הוראה מקשרת:
7.2.1.2.2 ט	מספר טופס:
תת מהדורה: 01	מהדורה:

ועדת המכרזים **ממליצה** לוועדת הפטור לאשר את ההתקשרות עפ"י תקנה 3 (2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש בשל דחיפות העניין, בהתאם לפירוט כאן ולפי חוות הדעת שהוגשו לוועדה. יציאה למכרז לוקחת לפחות מספר ימים ובנסיבות חריגות אלו לא נוכל לאבד זמן יקר ועלינו לדאוג לתיקון הנדרש במיידית. **מקור תקציבי: הקצבה בטיחות אש.**

ועדת הפטור בחנה את הפרטים ומאמצת את המלצת ועדת המכרזים.

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:

הערות נוספות

שם	מנכ"ל המשרד	יועץ משפטי	חשב
ד"ר גדי לובין	צ'פי בן ברוך	מיטל אלקוקין	
חתימה			