






**ישיבה מס' / תאריך הישיבה 7.11.21 - דיון דחוף בדוא"ל**

נוכחים:  הדס תדהר  ציפי בן ברוך  מיטל אלקוקין  מלכה הרץ  אפרת אוחיון

מזכירת הוועדה: רחלי מור

דיון והחלטות:

פרטים	סדר
<p style="text-align: center;"><b>תיקון צינור מים ראשי - קמפוס איתנים</b></p> <p>בעקבות שריפה גדולת ממדים שפרצה ביום 15/08/21 ונמשכה לסירוגין עד ליום 25/08/21 סביב ביה"ח איתנים, נגרם נזק רב לציוד, בין השאר לצינור המים הראשי שמוביל מים לכל הקמפוס. בחוות דעת שהוגשו לוועדה מתארים מהנדס בית החולים ומנהל השירותים הטכניים נזק רב שנגרם לצינור, עד כדי חשש ממשי שיכול להתמש בכל רגע נתון שבו הצינור התפוצץ ולא יוכלו להגיע מים לאיתנים. בחו"ד של מהנדס בית החולים נכתב כי:</p> <p>"עקב אירוע שריפה לאחר סקירת נזקים, התגלה נזקים רבים לצינור לאספקת המים הראשי (הצינור נשרף), יש לציין שעדיין לא נמצאו נזילות מים. אולם זה עניין של זמן, שכן מבנה הפנימי של חומר הצינור נפגע והצינור עלול להתפוצץ בכל עת. זה יכול להתרחש עקב נזק מכני קל, שיניים והבדלים בטמפרטורות במהלך יום ולילה של הסביבה או קפיצה חדה בלחץ המים בצינור, מה שנקרה "מכה הידראולי". לסיכום ועל יסוד כל האמור לעיל, החלפת הצינור הראשי לאספקת המים לבית החולים הינה משימה בהולה ודחופה ובעדיפות ראשונה".</p> <p>מנהל השירותים הטכניים הוסיף כי "שינוי טמפרטורה הצינור יקרוס (יתפוצץ) לכן חשוב מאוד להחליף אותו וכמה שיותר מהר".</p> <p>מהתיאור עולה כי יש לתקן את הנזק במיידית ועד 48 שעות לכל היותר כדי לשמור על תקינות הצינור ואספקת מים סדירה לקמפוס איתנים.</p> <p>התקבלו 3 הצעות מחיר להחלפת הצינור, ההצעה הזולה ביותר היא של חברת אמסיס לצנרת מתקדמת בע"מ בעלות של 110,682 כולל מע"מ.</p> <p>ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור לאשר את ההתקשרות עפ"י תקנה 3 (2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש בשל דחיפות העניין, בהתאם לפירט כאן ולפי חוות הדעת שהוגשו לוועדה.</p> <p>יציאה למכרז לוקחת לפחות מספר ימים ובנסיבות חריגות אלו לא נוכל לאבד זמן יקר ועלינו לדאוג לתיקון הנדרש במיידית. <u>מקור תקציבי: הקצבה בטיחות אש.</u></p>	<p>27-21</p>

 מלכה הרץ חבר	 אפרת אוחיון חבר	 מיטל אלקוקין מנהלת כספים	 ציפי בן ברוך יועמ"ש	 הדס תדהר יו"ר
--	---	--	--	---