



18.11.21

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מס' 213275 ביצוע עבודות החלפת יחידות
טיפול אוויר (יט"אות) ברחבת הקמפוס – תשובה לשאלת
הבהרה

תשובה	שאלה	סעיף	נספח
חוק החשמל "תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבנות), התשע"ד – 2014 פרק ב' : עבודה במתקן חי " , מתייחס לעניין עבודה במתקן חי. בפרק ב' סעיף 2 – 8 מפורטים התנאים שבהם מותרת עבודה במתקן חי, כולל האמצעים בהם יש לנקוט לצורך שמירה על הבטיחות בעבודה תחת מתח. אנחנו נפעל לפי הוראות החוק ונוודא שהקבלן נוקט בכל האמצעים הנדרשים לפי החוק לביצוע העבודה תחת מתח	חוק החשמל מגדיר באופן ברור כי אין לעבוד תחת מתח חי הסעיף מתאר דרישה לעבודה תחת מתח האם יש כוונה לממש את הדרישה או שיש אפשרות שהמזמין ייתן הזנה זמנית לציודים אותם אין ברצונו להשבית לטובת ביצוע השינויים בלוח המדובר	15.04.1.002	נספח ב חלק 2 המשך

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מברזים