

תאריך : 24/2/2022

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים

אישור פרסום "כוונה להתקשרות עם ספק יחיד" – מערכת בקרת מבנים ארדן קונטרול טק

נוכחים:

- דלית כץ-סולברג – מנהלת אדמיניסטרטיבית – יו"ר הועדה.
- יניב בן דוד – סגן מנהלת אדמיניסטרטיבית – מזכיר הועדה.
- אביב סלע – מנהל כספים – חבר ועדה.
- מיטל זילברמן – יועצת משפטית.

• מהות ההתקשרות:

מערכת הבקרה מנטרת ושולטת על כל מערכות האלקטרומכניות ואנרגטיות אשר קיימות בבית החולים ובכך לעזור בחיסכון באנרגיה ואיתור תקלות במהירות וע"י כך לשפר את השירות הניתן למטופלים.

מכיוון שה- HMI (HUMANE MECHINE INTERFACE) של ויסקון שייכת לחברת ארדן הזכיינית למערכת ומדי פעם בפעם בי"ח נדרש להוסיף/לשדרג בקרים/מודולים נוספים באופן מודולורי כך שהבקרים שלהם יתממשקו למערכת הבקרה ויסקון הקיימת כיום. , מצ"ב חוות דעת מהנדס ביה"ח.

סך ההתקשרות כולל מע"מ: 300,000 ₪ לתקופה 1/4/2022 – 1/4/2025

החלטת הועדה:

לאור הנ"ל, הועדה החליטה לאשר פרסום "כוונה להתקשרות עם ספק יחיד" במערכת "נעמה" עפ"י המתבקש בתקנות תכ"ם 7.8.1 ו 7.8.2.

מיטל זילברמן

אביב סלע

יניב בן דוד

דלית כץ - סולברג

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)	
א. מצ"ב מכתב חוות דעת מהנדס ביה"ח.	
האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)	
<input type="checkbox"/> טובין	<input checked="" type="checkbox"/> שירותים
<input type="checkbox"/> כן	<input checked="" type="checkbox"/> לא
שם הספק:	חברת ארדן – קונטרול טק
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	300,000 ₪
תקופת ההתקשרות:	1/4/2025 – 1/4/2022

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
מצ"ב מכתב חוות דעת מהנדס ביה"ח.

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת חוות דעת מהנדס ראשי בית החולים.

מהנדס בית החולים

תאריך: 24/2/2022

מערכת בקרת מבנים ארדן קונטרול טק

מערכת בקרת מבנים "ויסקון" נרכשה עבור ביה"ח בשנת 2009 מחברת ארדן קונטרול טק המערכת הינה מהמתקדמות ביותר המופעלת גם דרך רשת האינטרנט ועונה על דרישות ביה"ח. מערכת הבקרה מסוגלת לנטר ולשלוט על כל מערכות האלקטרומכניות ואנרגטיות אשר קיימות בבית החולים ובכך לעזור בחיסכון באנרגיה ואיתור תקלות במהירות וע"י כך לשפר את השירות הניתן למטופלים. מכיוון שה HMI - (HUMANE MECHINE INTERFACE) של ויסקון שייכת לחברת ארדן הזכיינית למערכת. מדי פעם בפעם בי"ח נדרש להוסיף/לשדרג בקרים/מודולים נוספים באופן מודולרי כך שהבקרים שלהם יתממשקו למערכת הבקרה ויסקון הקיימת כיום. לאור העובדה שכל תוספת בקרה נשענת ומופעלת על ידי אותה תוכנה.

התוכנה הינה מערכת בקרה הבנויה כמארג שלם ואחוד של בקרים שמותקנים במבנים השונים והמארג בנוי באופן כזה שישנה תלות בין חוליה לחוליה.

כל תוספת בקר/שדרוג מודול שביה"ח מעוניין להוסיף פעולה זו מהווה שינוי בתוכנה הקיימת של ארדן קונטרול טק ורק היא יכולה ורשאית לבצע תוספות/שינויים בתוכנה הקיימת.

יש לציין כי המערכת מתפקדת ותקינה לשביעות רצון בי"ח.

אני ממליץ לאור העובדות הנ"ל לפרסם את ארדן קונטרול טק בהליך ספק יחיד.

בברכה

עדי יוסף

מהנדס ביה"ח.

