

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	חבריות
יחידה מזמינה:	מחלקת הנדסה
תאריך:	13 יולי 22

_____ X _____ **מדינת ישראל** קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
חברת המיכל היא חברה יצרנית וספקית של דחי קיטור והסקה במרכז הרפואי שבא ורק לה יש היכולת והידע המקצועי לשדרג ולהתקין ולתת שירות אחזקה למתקנים מתוצרתם. לכן רק אפשרות לקנות את הטריינינג מהסיבות הבאות:	
<input checked="" type="checkbox"/>	איבוד אחריות.
<input checked="" type="checkbox"/>	"מלחמות" על אחריות בזמן תקלה
<input checked="" type="checkbox"/>	בנוסף שמירת אחדות המערכות לצורך אחזקה.
בנוסף: - מצ"ב נספח נימוק ספק יחיד.	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ טובין שירותים _____ ביצוע עבודה X

	חברת המיכל	שם הספק:
		מספר הספק (ח.מ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
ספק חוץ _____	X _____ ספק יחיד	ספק זה הינו:
	6,000,000 ₪	אומדן / שווי ההתקשרות:
	2 שניים	תקופת ההתקשרות

26/06/2022



לפני:

לכל מעיין דבעי.

הנדון: נימוק ספק יחיד - חברת המיכל בע"מ

1. כיום כל דוודי הסקה והקיטור המותקנים במרכז הרפואי שיבא הינם מתוצרת "חברת המיכל תעשיית דודים".
2. חברת "המיכל תעשיית דודים" הינה החברה היצרנית היחידה בישראל המייצרת דודי קיטור והסקה. דודי הקיטור והסקה הם תוצרת **כתל לבן** ומיוצרים בארץ החל מחומר הגלם (פחים מפלדה) ועד למוצר מוגמר החל משנת 1949 למשך 73 שנה.
3. חברת "המיכל תעשיית דודים" הסוכנים הבלעדיים של יצרן המבערים **Max Weishaupt GmbH** הגרמני המייצגים אותם בישראל כ-50 שנה, ומחזיקים ברשותם טכנאי שרות הנותנים שרות 24/7 במשך כל השנה (למעט יום כיפור).
4. תב' המיכל מחזיקה מלאי חלקי חילוף עבור המבערים שהם מספקים על המדף.
5. על מנת להתאים את הדוודים בבית החולים לגו טבעי נידרש לבצע להם הסבות.
6. היות והדוודים הם של חברת המיכל אזי היא החברה היחידה שיכולה לבצע את ההסבות הנדרשות.
7. לאור הנ"ל חברת המיכל היא **ספק יחיד** לנושא ביצוע ההסבות בדוודים.

מצ"ב רשימת דודי קיטור המותקנים בשיבא.

בברכה,
סמואל יעקב
מהנדס אגרוגיה
ומערכות מקורה
מחלקת הנדסה
בי"ח ה.שיבא

תמוצה:

ינאי גיא.

תערוכת	סטאטוס	זרדים חדשים המתוכננים להחזקה				מיקום	מס' זר
		בהתפ	כמות	סוג זר	מס' זר		
	זרדים חדשים ומתוכננים קדומתנה במספר. נדרש לחזן אומדן קומפלט עד הפעלה סופית במג' טביעי.	טון/שעה 4.0 קיטור	2	זרדי קיטור	מתמסח	1	
	הזרד הסקה מתוכנן להחליף את הזרד הקיים מס' 7. נדרש להכין אומדן קומפלט עד הפעלה סופית. בנו טביעי.	4,000,000 קק"ל/שעה	1	הסקה	חדר זרדים חדש	3	
	לזרדים יש הכנה לגז טביעי. נדרש לתת אומדן לטיינרים והתאמה לגז טביעי עד להפעלה סופית.	טון/שעה 4.0 קיטור	2	זרדי קיטור	חדר זרדים חדש	2	
	לזרד יש הכנה לגז טביעי. נדרש לתת אומדן לטיינר והתאמה לגז טביעי עד להפעלה סופית.	4,000,000 קק"ל/שעה	1	הסקה	חדר זרדים חדש	3	