


:טופס		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
סוגי מכרזים והתקשרויות	פרק משני:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם - התקשרויות ורכישות 	
התקשרות בפטור ממכרז	תת פרק:		
7.3.6.2	הוראה מקשרת:		
7.3.6.2.1.ט	מספר טופס:		
תת מהדורה: 01	מהדורה: 01		

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

חברת "שמרלינג סינכרו בע"מ" סיפקה בשנים 2006 ו-2010 שני גנרטורים במכרזים בהם זכו .
בשנת 2006 עם אספקת הגנרטור, הותקנו לוחות חשמל וסינכרון (במסגרת החוזה) ובהם מותקנים בקרים המבצעים פעולת סינכרון בזמן הפסקת חשמל כללית מחברת החשמל.
בקרים אלה מהווים חלק מרכזי בתפקוד בית החולים בחירום ובזמן הפסקת חשמל כללית
בקרים אלה עבדו 15 שנים ללא בעיות כלשהן .
לפני כשנה הוחלף בקר אחד שהתקלקל ובזמן האחרון נוצרות בעיות רבות של חוסר סנכרון בין הגנרטורים לעיתים קרובות שגורמות לכך שגנרטור אחד לא נכנס לעבודה או שזמן התגובה מתארך מאוד וגורם לכך שחלק מבית החולים נשאר ללא חשמל לזמן ארוך מדי ץ
בבדיקה שנערכה בתחילת השבוע מתברר כי בעיות אלה הן עקב חוסר תקשורת בין הבקרים הישנים לבקר החדש וכיוון שלא ניתן להשיג בקר שכזה וכן לא למצוא חלקי חילוף, אין מניעה מלהחליף עוד 3 בקרים
התוכנה הקיימת בבקרים אלה הוכנה על ידי חברת "שמרלינג סינכרו" .
בזמן החלפת הבקרים יהיה צורך בהתאמת הפיקוד בלוח לבקר החדש כולל תכנות הבקר.
לחברת "שמרלינג" חוזה שירות שנתי איתנו והם נותנים מענה לכלל המערכת בצורה מקצועית ואמינה .
<u>במידה וספק אחר יתקין את הבקרים, תהיה בעייה של לקיחת אחריות לכלל המערכת וסכנה שהיא לא תעבוד בזמן חירום ואפשרות שבית החולים יישאר ללא חשמל לאורך זמן .</u>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס ראשי	אריק כתר
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם - התקשרויות ורכישות



סוגי מכרזים והתקשרויות	פרק משני:
התקשרות בפטור ממכרז	תת פרק:
7.3.6.2	הוראה מקשרת:
ט.7.3.6.2.1	מספר טופס:
תת מהדורה: 01	מהדורה: 01

אל: ועדת המכרזים

הבריאות	משרד:
המרכז לבריאות הנפש ב"ש	יחידה מזמינה:
26/10/2022	תאריך:

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
החלפת 3 בקרי סינכרון גנרטור לא תקינים

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	שמרלינג סינכרו בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	ע.מ. 511111403, מס' ספק 2101001163
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	88,013 ₪
תקופת ההתקשרות:	חד פעמית