

לכבוד

באמצעות דוא"ל-
שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מספר 19/2022 למתן שירותי תחזוקה לדיזל גנראטורים בחירום ולוחות סנכרון עבור המרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

מסמך	סעיף	כותרת ועמ'	שאלה	תשובה
1.	ב'	2	פירוט התחנות במזמין ותכולתם. עמ' 15	דגמי הבקרים הינם מתוצרת גייפסי אלקטרוניק והם אינם נעולים.
2.	ב'	2.5.2	מפרט דרישות למתן השירותים לגנראטורים עמ' 18	מערכות הדלק הקיימות הינן: בנין אשפוז א' – 2 מיכלי סולר בעלי תכולה של 15 אלף ליטר כל אחד ומיכל יומי המכיל 2000 ליטר סולר. בנין אשפוז ב' – 2 מיכלי סולר בעלי תכולה של 12 אלף ליטר כל אחד ומיכל יומי המכיל 2000 ליטר סולר. פגייה ממוגנת – 2 מיכלי סולר בעלי תכולה של 12 אלף ליטר כל אחד ומיכל יומי המכיל 2000 ליטר סולר. שטח דרום – מיכל סולר בעל תכולה של 10 אלף ליטר ומיכל יומי המכיל 2000 ליטר סולר. מרכז רווחה - מיכל יומי המכיל 1000 ליטר סולר. כלל המיכלים מבצעים רענון סולר אחת לשנה למעט הפגייה, לה קיימת

מערכת סרקולציה ולכן אין צורך ברענון סולר.					
חלפים נוספים במסגרת טיפול שנתי, הכוונה במידה וימצאו ליקויים במסגרת הטיפול החלפים הנוספים מעבר "לקיט" הטיפול, יחוייבו בתשלום.	".... מצברים וחלפים נוספים שידרשו לביצוע תיקון גנראטור, כמוגדר בנספח ב' המצ"ב למסמך זה" מדובר בטיפול שנתי, אבקש לפרט מה הכוונה חלפים נוספים והאם ההחלפה בחיוב.	בדיקה שנתית עמ' 19	2.5.7	ב'	3.
א. מצברים מוחלפים אחת ל-24 חודש(שנתיים) באופן יזום בחיוב נפרד. ב. מטענים יוחלפו במידה וקיימת תקלה ללא אירוע מסוג זה, ימשיכו בשימוש. ג. השימוש בחלפים הינו מקורי בלבד – אין שימוש בחלפים לא מקוריים.	אבקש לקבל הבהרות: 1. האם מצברים ומטענים יוחלפו תמורת חיוב או שהם כלולים במחיר השרות השנתי? 2. אבקש להגדיר תדירות החלפת מצברים ומטענים, או שההחלפה תתבצע במידת הצורך. 3. האם ניתן להשתמש בחלפים לא מקוריים אך עדיין מאושרים ע"י יצרני הגנרטורים?	חלקי חילוף עמ' 20	2.5.13	ב'	4.
"שונות" הינו חיזוקים של ברגים שאינם מצריכים חלקי חילוף במסגרת מפרט הטיפול וכדומה. רצועות אינן מוחלפות כל שנה, למעט בלאי או הוראות יצרן המחייבות.	1. אבקש להגדיר "שונות" מה הכוונה 2. אבקש להגדיר תדירות החלפת רצועות, לפי הוראות יצרן אין כל צורך להחליף רצועות בכל שנה, ניתן לבצע החלפה במידת הצורך.	דו"ח ביצוע בדיקה תקופתית למערכת גנראטור עמ' 23		נספח א' למסמך ב'	5.
ניתן לשים כבל 50*5 מ"מ על כל פאזה.	לתשומת לבכם, למפסק אוויר 2000A לא מתאימים כבלים גמישים של 50 כפי שציינתם אלה לפחות של 240	הצהרת משתתף והצעת מחיר עמ' 27	סעיף 9 בטבלה ב'	ג'	5.
1. הוראות הביטוח מפורטות במלואן בהסכם ההתקשרות. אישור ביטוח יופק בהתאם להוראות	1. לתשומת ליבכם, לא הועבר נספח "אישור קיום ביטוח" 2. אבקש לתקן/לגרוע/להוסיף	ביטוחים עמ' 35	סעיף 9	ה'	6.

<p>הרגולציה על ידי המבטח לפי הביטוחים שנערכו בהתאם לנדרש במכרז. לבקשת מציע שיזכה תועבר לו דוגמא על מנת שיוכל לוודא כי האישור המוצג אכן כולל את כל המידע שניתן להציג במסגרת אישור אחיד שמופק על ידי המבטח.</p> <p>2. אין שינוי במסמכי המכרז. אולם מובהר כי (1) הספק רשאי לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 1 עד וכולל 4 באמצעות חברת אס/ חברת בת/ חברת אחות ובלבד שיכללו אותו כמבוטח נוסף במסגרתם, כנדרש במכרז. (2) עמ' 37 ס.ק. 6.8 – מובהר כי הספק רשאי לבטל את הסעיף בפוליסה תוך ציון המלל שהתבקש. (3) עמ' 38 ס.ק. 9 – מקובל כי תבוא הסיפא: אולם אי הימצאות אישורי ביטוח לאחר 3 ימי עסקים לא מעת החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוח ולפי הוראות ההסכם.</p>	<p>את כל הסעיפים כפי שמסומן באדום: עמ' 35 ס.ק. א' - הספק מתחייב לבצע ולקיים בעצמו או באמצעות מי מטעמו את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה, כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן</p> <p>עמ' 36 ס.ק. 2.5 – יש להוסיף את המשפט: למעט הליך עליו פועלים במישרין.</p> <p>עמ' 37 ס.ק. 5 – יש למחוק את הפסקה: הספק יוודא כי בכל הביטוחים, המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות כאמור לעיל (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה יתווספו כמבוטחים נוספים, בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח. הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות (ככל ונערך) ייכללו</p>			
--	--	--	--	--

	<p>מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ובן כל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.</p> <p>עמ' 37 ס.ק. 6.2 – בכל מקרה של צמצום שיתוי לרעה, או ביטול הביטוח, במהלך תקופת העבודות / השרות, ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 30 יום לפחות במכתב רשום לחשב המרכז הרפואי הלל יפה</p> <p>עמ' 37 ס.ק. 6.3 – בביטוחי הרכוש המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.</p> <p>עמ' 37 ס.ק. 6.8 – חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים, אולם לא יגרע מזכויות המבטח וחבות הקבלן ע"פ הצורך.</p> <p>עמ' 37 ס.ק. 9 – למחוק את שבעה ימים שבועיים</p>			
--	--	--	--	--

	<p>עמ' 38 ס. 9.1 – למחוק את כולו , מדובר על חבויות של הקבוצה שאינן ניתנות להעברה גם לא למזמיני עבודה עמ' 38 ס. 9.ה – "....או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח / אישורי הביטוח כאמור....." עמ' 38 ס. 9.1 – ".... ואין בהם משום אישור במדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, וגבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך." עמ' 38 ס. 9.ח – אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. אולם אי הימצאות אישורי ביטוח לאחר 14 יום מהדרישה לא יהווה הפרה יסודית.</p>			
--	--	--	--	--

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____

חתימה וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים:

משתתפים

דרי' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

גבי' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן

עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

מר יניב רוסתמי, מנהל מחלקת שירותים טכניים, כאן

מר שלומי אקרמן, מרכז שירותים טכניים, כאן

תיק