

ט"ז טבת תשפ"ג
09 ינואר 2023

אל:
משתתפי המכרז שבנדון
א.ג.נ.,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה עבור מכרז מס' 100050436
"למתן שירותי אחסנה, אחזקה, הפעלה והחזרה לכשירות של עתודות רשות המים למצבי משבר ושעת חירום"

1. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
2. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
3. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
4. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
5. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
6. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

שאלות ספקים והבהרות עורך המכרז
להלן ריכוז שאלות ותשובות הבהרה בהקשר למכרז הנ"ל:

מס"ד	פרק	מספר סעיף	שאלה	תשובה
1.	2 – השירות הנדרש	2.2.1	עפ"י סעיף זה יש למנהל הפרויקט יש פעילות רבה אך הוא אינו כלול בנספח הצעת המחיר עלות מנהל פרויקט כזה מוערך ב 400,000 ש"ח עלות מעביד לשנה. אבקש להוסיף עלות זו לנספח הצעת המחיר ?	אין שינוי במסמכי המכרז. עלות מנהל הפרויקט מגולמת ברכיבי השירות בהצעת המחיר. יובהר, כי אין מניעה שמנהל הפרויקט יועסק בתפקידים נוספים ובתנאי שיעמוד בתנאי הסף, בדרישות המקצועיות ובזמינות הנדרשת.
2.	4 – תנאי סף	4.1.1.2.2 4.1.1.2.3	האם הסכם שיבוצע עם חברה לה יש את האמצעים הנ"ל ואשר מבטיחים קבלת המיכליות/ביובית בהתאם לתנאי המכרז מספק לצורך עמידה בתנאי הסף ?	כן. הדרישה היא כי על המציע להיות בעל האמצעים הנדרשים בין אם בבעלות בין אם בשכירות ובין אם בליסינג כמו כן, טרם החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו יידרש הספק הזוכה להציג מסמכים

<p>המעידים על עמידתו בכל ההצהרות.</p> <p>1. המידע המבוקש מפורט בסעיף בסעיף 1.6 לנספח ג' כולל מיקום המחסנים . פירוט המאוזנים : גודל מארז 2 מ"ק 210 ס"מ על 110 ס"מ על 115 ס"מ מארז 7 מ"ק 110 ס"מ על 110 ס"מ על 90 ס"מ מארז 5 מ"ק 220 ס"מ כפול 110 ס"מ כפול 120 ס"מ מכולה 20 פיט סטנדרטית 2. כן.</p>	<p>1. אבקש לפרט את אתרי האחסון שבהם הציוד מאוחסן כיום , כיצד ארוז הציוד, כמות מכולות ומהי כמות המשטחים הנדרשים להובלה . 2. כמו כן האם הסכום של 24,000 נה כולל גם את הספירה , הובלה וארגון המחסן של הספק ?</p>	<p>9.3.3 2.1</p>	<p>-9 התמורה</p>	<p>.3</p>
<p>בנספח זה יש להתייחס רק לרמות א' ו-ב' כמפורט ב סעיף 2.4 במפרט המקצועי (רמות ג' ו-ד' אינן רלבנטיות למכרז).</p>	<p>בתרשים הזרימה קיימים 4 רמות בעוד ב SOW מפורטים רק רמה א' ורמה ב' מהם רמות ג' ו ד' ?</p>	<p>2.6.4</p>	<p>נספח ג' – פרק מקצועי</p>	<p>.4</p>
<p>הספק נידרש להפעיל את השירות באמצעות ציוד שיירכש או יושכר על ידי הספק או יופעל על ידי הספק דרך ספק משנה או בכל דרך אחרת. רשות המים אינה מחזיקה בציוד זה.</p>	<p>האם מטהר המים מסופק ע"י רשות המים והספק נדרש להפעילו ? או לחילופין האם הספק נדרש לרכוש מערכת כזו על חשבוננו ב 395,000 נה ?</p>	<p>2.9</p>	<p>2 – השירות הנדרש</p>	<p>.5</p>
<p>כן.</p>	<p>האם ניתן לכלול עד כ 50% באמצעות מיכלים נתיקים /מיכלי פלקסיטנק?</p>	<p>4.1.1.2.2</p>	<p>4 – תנאי סף</p>	<p>.6</p>
<p>1. כן. 2. ראו תשובה לשאלה מס' 2.</p>	<p>1. האם ניתן להשתמש במיכלית המיועדת לשאיבת שפכים ? 2. האם ניתן להציג הסכם התקשרות עם קבלן משנה ?</p>	<p>4.1.1.2.3</p>	<p>4 – תנאי סף</p>	<p>.7</p>
<p>בהתאם לסעיף 4.1.1.2 במסמכי המכרז, נדרשת היכולת לעמוד בתנאי הסף עבור המציע טרם החתימה על ההסכם וכתנאי לחתימתו יידרש הספק הזוכה להציג מסמכים המעידים על עמידתו בכל ההצהרות יובהר, כי למעט סעיף 4.1.1.2 בתנאי הסף יש לצרף את המסמכים המעידים על עמידת המציע ומנהל הפרויקט בעת הגשת הצעה.</p>	<p>האם על המציעים לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף זה בעת הגשת ההצעות למכרז, או שמא מספיק לעמוד בהם עובר לחתימת ההסכם ?</p>	<p>4.1.1.2</p>	<p>4 – תנאי סף</p>	<p>.8</p>
<p>ראה שינוי במסמכי המכרז.</p>	<p>האם ניתן להגיש אחוזי הנחה שונים לסעיפי אספקת השירותים , וזאת בכדי לשפר את היכולת למתן הצעת מחיר אטרקטיבית יותר ?</p>	<p>7.2</p>	<p>7 – הצעת המחיר</p>	<p>.9</p>
<p>אינן שינוי בתנאי המכרז. סעיפי הביטוח נקבעו על ידי חברת ענבל – המבטחת</p>	<p>מבקשים להוסיף בהמשך המשפט : ".....ככל שקיים , אין הדבר גורע</p>	<p>(8 א.7.16)</p>	<p>נספח י"ד</p>	<p>.10</p>

הממשלתית	מזכויות המבטח לחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח – התשמ"א - 1981.			
אין שינוי בתנאי המכרז. סעיפי הביטוח נקבעו על ידי חברת ענבל – המבטחת הממשלתית	מבקשים למחוק את המילים : ".....ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש לעיל."	ד.7.16.	נספח י"ד	11.
ראה שינוי במסמכי המכרז בסעיף התמורה.	בפעילות של החזרה לכשירות נדרש להוסיף תמורה עבור מרכיב העבודה בביצוע החלפת ותיקון הציוד.	2.3.2.3	נספח ג' – פרק מקצועי	12.
הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.	הפעלת עתודה של מערכת טיהור מים תהיה כפופה לזמינות של מכונת טיהור על ידי רשות המים .	2.4.3	נספח ג' – פרק מקצועי	13.
ראה מענה לשאלה מספר 9.	לא ברור הנחה האם ניתן לתת לכל סעיף הנחה נפרדת או הנחה אחידה לכל הסעיפים?	תת סעיף 4	נספח ב	14.
אין שינוי בתנאי המכרז. ראה מענה לשאלה מספר 1.	חסרה שורה כספית לתמחור עבודת מנהל הפרויקט. (עלות מוערכת בין 15,000 - 18,000 ש"ח בחודש מנהל הפרויקט נדרש לפעילות רבה בשמירת כשירות הציוד הצוות וביצוע משימת אספקת מים בעתות משבר. ובהתאם גם מקבל משקל נכון בשקלול אמות המידה סעיף 6 .	סעיף 2 טבלה	נספח ב הצעת מחיר	15.
יובהר כי העלות של הרכיבים המפורטים במחירון הפריטים אינה משתנה ואחוז ההנחה המוצע במכרז לא יחול על פריטים אלה.	נבקש להבהיר כי ההנחה לא חלה על מחירון הפריטים . אלא על מרכיבי השירות בלבד		נספח ג/1	16.
ראה מענה לשאלה מס 12	החזרה לכשירות חסר מרכיב העבודה בביצוע החלפת ותיקון הציוד	2.3.2.3	נספח ג' – פרק מקצועי	17.
אין שינוי בתנאי המכרז	הפעלת העתודה 365 ימים נבקש להוריד את יום הכיפורים מימי הכוננות	2.4.2	נספח ג' – פרק מקצועי	18.
הבקשה מתקבלת. ראו נוסח מתוקן של מסמכי המכרז	מאחר ורשות המים לא רכשו מערכות כאלו נבקש להגדיל את זמן מוכנות המערכות הטהור ל 48 שעות.	2.4.3	נספח ג' – פרק מקצועי	19.
בהתרחש אירוע רשות המים תצייד את הגורמים המתאימים באמצעי התקשורת הנדרשים או לחליפין תצמיד אליו איש קשר	אירוע מצב ב – האם מנהל הפרויקט מטעם המציע הופך למנהל אירוע הכולל בשטח ועובדי הספק עוברים תחת ניהולו? אם כן נדרש לתת מענה לציוד קשר בין מנהל הפרויקט	2.6.2.8	נספח ג' – פרק מקצועי	20.

	לרשות המים ולרשות המקומית (כפי שמקובל היום קשר רגיל וקשר לוויאני)			
ראה מענה לשאלה מספר 1.	תמחור מנהל הפרויקט חסר תמחור מנהל הפרויקט במסגרת		נספח ב	21.

בברכה,
ועדת מכרזים