



17/04/23

לכבוד:

כלל המציעים:

**מכרז פומבי מס' 223715 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת שילוח**

**פניאומטי למנות דם בין בנק הדם להתעוררות חדרי ניתוח כלליים**

**עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי**

1. להלן התייחסות לשאלות/הבהרות למכרז שבנדון.

מס"ד	נספח ג'	סעיף	שאלה	תשובת מרת"א
1	נספח ג'	2	האם השילוחיות הקיימות היום בבית החולים מתאימות? האם נדרש לחבר את המערכת למערכת ה RFID הקיימת?	אין בבית החולים כיום שילוחיות "6" אוטמות. המציע נדרש לחבר את המערכת למערכת ה RFID הקיימת בבית החולים
2	נספח ג'	7	איזה סוג תחנה נדרש? האם נדרש להוסיף סלסילה, ספוג ומעמד לטילים?	נדרשת תחנה המתאימה לשילוח מנות דם התחנה תכלול סלסלה וספוג. (כמו בכל התחנות הקיימות כיום בבית החולים).
3	נספח ג'	6	האם יש להתקין ווסת תדר?	המציע נדרש להתקין ווסת תדר
4	נספח ג'	8	המערכת בעלת יכולת חילוץ אוטומטית לחלוטין של שלוחית שנתקה בצנרת. למה הכוונה?	הכוונה היא שעל המערכת לבצע תיקון כאשר היא מזהה תקלה
5	נספח ג'	כללי	האם נדרשת RFID בכל התחנות ובכל השילוחיות?	נדרשת RFID בכל התחנות ובכל השילוחיות
6	נספח ג'	כללי	באחריות מי פתיחת פתחים בקירות/ מעברים/ חלונות	באחריות המציע ובכפוף לאישור קונסטרוקטור בית החולים

7	נספח ג'	כללי	נבקש לוודא כי יהיה ליווי של נציג בית החולים בתיאום העבודה אל מול המחלקות. ובכל האזורים. מאושר
8	נספח ג'	כללי	נבקש לוודא כי מיקום המערכת של הספק המתחרה תמוקם בסמוך למערכת שלנו על מנת ששנינו נציע תוואי צנרת דומה?
9	נספח ג'	9	באחריות המציע לשייך את המערכת החדשה למחשב הייעודי הקיים במערכת הכללית. הנוכחית של החברה הזוכה. CLIENT?

2. שימת ליבכם כי יש להגיש הצעתכם על גבי מסמכי המכרז המעודכנים באתר מנהל הרכש הממשלתי.

בכבוד רב,  
 יורם מלוי  
 מנהל יחידת מכרזים