


חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ			טופס:
התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

	משרד:
	יחידה מזמינה:
06.03.23	תאריך:

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  (29)3 /  (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
תיקונים + אחזקת מערכת גילוי אש

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים

שם הספק:	סוילקו
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	511397252
ספק זה הנו:	<input type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	400000
תקופת ההתקשרות:	2023+2024

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>המרכז הרפואי מעוניין בשירותי אחזקה (לרבות אחזקה מונעת ותיקון תקלות- אחזקת שבר) והרחבת מערכות לגילוי אש ומערכות כיבוי אש אוטומטיות מתוצרת חברת "MRBH" יצרנית הציוד. משרד הבריאות חתם על הסכם עם שתי חברות הקיימות בבית החולים: אורד וסוילקו.</p>
<p>נעשתה בדיקה ונמצא כי:</p>
<p>1. נעשתה בדיקה של השוק וישנם ספקים נוספים בתחום</p>
<p>2. כיום המתקנים אשר קיימים ברחבי המרכז הרפואי (למעט הנוער) הינם של חברת סוילקו ורק הם נותנים שירותי אחזקה למכשירים הקיימים.</p>
<p>3. כרגע נדרש שירותי אחזקה לשנה זו וחייבים לבצע עם חברת סוילקו. בנוסף נדרשות התקנות נוספות של ציוד בהתאם לשינוי במבנים ושיפוצים</p>
<p>4. עלות שנתית 200,000 לשנה כולל תיקונים של דוחות מת"י ונוסף תיקונים לפי הצורך (שיפוץ בניין 6 כדוגמה)</p>
<p>5. המערכת של סוילקו הינה מערכת סגורה שאף חברה אחרת לא יכולה להיכנס ולתת שירות</p>
<p>6. נערכה בדיקה מול חברת חברת רז קול ובת קול העוסקות במערכות גילוי אשר הסבירו שרק סוילקו נותנת מענה למערכת שלה ושום חברה אחרת לא תתן מענה וניתן להחליף את המערכת כולה ואז הם יתנו שירות</p>
<p>7. לסיכום: לא נמצא ספק נוסף שיכול להכנס בנעלי חברת סוילקו ולתחזק את מערכותיה. החלפת החברה מצריכה למעשה החלפת המערכת כולה בהשקעה גבוהה מאד שכרגע אינה כלכלית למרכזנו.</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

יהודה בזגלו	מנהל השירותים הטכניים	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה