



מפרט מיוחד למים וביוב

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

תוכנית עדות (לאחר ביצוע)

מודגש שבנוסף לנאמר במסמך ב' "תנאים מיוחדים לתנאי חוזה מדף 3210", תוכנית עדות למערכות מים וביוב תכלול;

1. הכנות לחיבורי מים למגרשים - T.L של הזקיף, קוטר החיבור ומיקומו ביחס לגבולות.
2. מגופיים או מתקניים עיליים - T.L, קוטר, אורך ומיקום ביחס לגבולות.
3. הידרנטים - T.L של ראש ההידרנט, T.L של מתקן השבירה, קוטר, סוג (בודד או כפול) ומיקום ביחס לגבולות.
4. מגופים תת קרקעיים - קוטר המגוף, קוטר התא, סוג המכסה, I.L + G.L + T.L (קודקוד הצינור ולא תחתית התא) ומיקום ביחס לגבולות.
5. צנרת - סוג, קוטר, אורך, מיקום ביחס לגבולות ובכל שינוי כיוון בצינור או שינוי ביחס לגבולות.
6. תאי בקרה - I.L + G.L + T.L, קוטר התא, סוג מכסה ומיקום ביחס לגבולות.
7. מפלים - קוטר, סוג, I.L כניסה לתא, גובה המפל.
8. הכנה לחיבור ביוב למגרש - סוג, קוטר, אורך, I.L בתוך המגרש ומיקום ביחס לגבולות.
9. התחברויות - מיקום, קטרים.
10. נקודות לצילום רנטגן - מיקום
11. פירוקים והעתקות - מיקום, קוטר, אורך וסוג.
12. פתיחת כביש, מדרכה או עטיפת בטון - סימון הקטע ואורך.
13. שרולים, קידוח אופקי - קוטר, סוג, אורך, I.L ומיקום ביחס לגבולות בשתי הקצוות.
14. סוף קו - קוטר, סוג הסגירה (אוגן עיוור, כיפה, פקק, קלפה וכו'), I.L ומיקום ביחס לגבולות.

תשלומי ביניים

1. בתוספת למסמך ב' "תנאים מיוחדים לתנאי חוזה מדף 3210", תנאי לבדיקה ואישור סעיפי מים וביוב בחשבון חלקי הוא צירוף תוכנית ביצוע (תוכנית עדות) לאותו חודש שתכלול את כל הפרטים כפי שצוינו לעיל, לרבות דפי חישוב כמויות על בסיס תוכנית עדות המצורפת וחתומה.
2. בתוספת לסעיף 59 (3) (א) בחוזה מדף 3210 תשלומי ביניים יהיו כדלקמן:
עם גמר העבודה (לרבות כל הבדיקות) לא ישלם מעבר 85% מסעיפי מים וביוב, עם הכנת תיק מסירה ואישורו ישלם עד 90% מסעיפי מים וביוב ולאחר מסירה סופית ישלם עד 95% מסעיפי מים וביוב, בכל מקרה 5% יישארו לתשלום במסגרת חשבון הסופי.
מודגש ולמען הסר כל ספק לא ישלם בגין חומר בשטח ו/או עבודה חלקית ולא מושלמת, התשלום לסעיפי מים וביוב יהיו אך ורק לאחר ביצוע מושלם ומלא של הסעיף פרט ל:
א. בדיקות שלא בוצעו ו/או לא בוצעו בשלמותם ו/או שהתוצאות אינם עומדות בדרישות, במקרה זה יופחת בנוסף לעיל עד 5%.
ב. אי השלמת עיבוד בתא בקרה לביוב, שבגין זה יופחת בנוסף לעיל 5%.

הנחת צנרת מים

יציאות והצטלבויות מצינורות יש לבצע במהלך הנחת הצינור ולא לאחר מכן, אסור באיסור מוחלט חיתוך הצינור לאחר הנחתו לצורך ביצוע יציאות והצטלבויות.

מסירה

תנאי לתחילת מסירה הוא אישור התוכנית עדות ותיק מסירה, כל עיכוב מצד הקבלן בהכנת ו/או השלמת החומר, דינו יהיה בהתאם לסעיף 45 (1) בחוזה מדף 3210 ובכפוף למסמך ב' "תנאים מיוחדים לתנאי חוזה מדף 3210".