תרשים סביבה



הערות חשובה

איתור של כל התשתיות הקיימות בוכלל וו. וקוטרים לפני הנחת קו מים מחוכנן.

הערות חשובה

כל האביזרים להתקנה על הקו יהיו מפלדה, חרושתיים, עם ציפוי פנים וחוץ חרושתי.
כל הצינורות יהיו מפלדה עם ציפוי פנימי מלט ועתיפת חיצונית פוליאתילן שחול חכח שבבחי.

מקרא

- קו מים מוצע
- קו מים קיים
- מגוף מוצע
- מגוף קיים
- ברז כיבוי אש מוצע
- ברז כיבוי אש כפול מוצע
- ברז כיבוי אש מיים
- חיבור לצרכנו מוצע
- כיפת ריתוך על קו מוצע
- נקודת ניקוז מוצעת

פרט "א"
חציית מאסף תיעול עם קו מים "12



פרט "ב"
חציית מאסף תיעול עם קו מים "3-"6



	תפוצה	
1	לדק זזרז' – משרד השיכון מחוז המרכז.	25.04.10
2	לדק זזרז' – משרד השיכון מחוז המרכז.	18.05.10
4	שינוי נחוני פרט	26.05.10
3	לתראת מכרז שלב א'	22.03.10
2	לתראת וועדת אישורים	21.06.07
1	תכנון ראשוני	06.12.06
	שינויים	

המבצע אחראי לבריקה המידות ולהתאמתו במקום על כל טעות, סטיה, סתירה או אי-ההאמה בשטח עליו להודיע מיד למתכנן בטרם המשיך בעבודתו.

המזמין	משרד הבינוי והשיכון	מס' פרויקט –
עבודה	רחובות שכונה דרומית למכון וויסגל	מהדורה 3
גליון	תכנון מים מפורט שלב א'	מס' 1
		קנ"מ 1 : 500
תיכנן ליאוניד	**ביקר** אג.רזניק	**תאריך** 24.12.03
	0	
לאישור	**למכרז**	**לביצוע**

רמיק מערכות משתתפת (1996) בע"מ
רח' תור הזהב 22 - פתח
טל': 03-9220033 פקס: 03-9217906