



## פרוגמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות

### עבודות תאורת כבישים

תאור העבודה : הזנת מגרשים, תאורת כבישים. מס' מכרז : **10034/2010**  
מקום האתר : חלוצית 4  
קבלן חשמל / חשמלאי מוסמך : ..... מס' חוזה : .....  
מס' רשיון הקבלן : ..... מס' רשיון חשמלאי : .....  
כתובת : ..... חתימה : .....

מספר	תאור עבודה	בדיקה	הערות	הבודק וחתימת המפקח
1.	<u>צינורות קוטר</u> א. 80 מ"מ שרשורי ב. 110 מ"מ	תו תקן. תו תקן.		
2.	<u>כבלי חשמל וחיווט חתך</u> א. N2XY 5 x 16 ב. 35 CU גלוי.	תו תקן. תו תקן.	מהנדס חשמל.	
3.	<u>יסודות לפי חוזה.</u>	מתאים לחוזה.	מפקח.	
4.	<u>עמודים</u> 4, 6, 8, 10 מטר.		מהנדס חשמל.	
5.	<u>פנס תאורה</u> W 70, 150, 250	מתאים. מגש ציוד. מתאים	מהנדס חשמל.	

הערות:  
1. יש לסמן ב-V אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות.  
2. יש לסמן ב-X אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.  
3. במקרה X יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.