

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות בעבודות מים וביוב מצורפת למכרז לצורך מידע בלבד

תאריך: _____

מס' מכרז: 97/2010

תאור העבודה: תשתיות א' כבישים 531-532

מחוז משב"ש:הגליל

מקום האתר: מגדל העמק

מס' חוזה:

קבלן/ חברה:

מס'	סוג העבודה	סוג הבדיקה	יח'	כמות	כמות הבדיקות	דרישת התוצאה
1	<u>עבודות עפר ומילוי</u> הידוק המילוי בשכבות לפי התכניות והמפרט	צפיפות 100% במעבדה לפי מודיפייד אאשו כולל דירוג, מיון ואינדקס פלסטיות.	--			--
1.1			צפיפות באתר- 3 נק' למדגם. (בדיקה)	מ"ק מ"ק		
2	<u>בטון יצוק באתר</u> תאים, חגורות, ויציקות שונות.	חוזק בטון	מ"ק	10	1	תקן 118 תקן 26
3	א. <u>צינורות:</u> פלדה לקו מים פלדה לקו ביוב פוס לקו ביוב ב. <u>אביזרים:</u> התחברות קו מים עשיית הכנה מים הכנה חיבור מים מגופים ברזי כיבוי שסתום אוויר ג. <u>תאי בקורת:</u> ד. <u>מכסים לתאים</u> ה. <u>צילום וידאו</u> ביוב	זהו מוצרים בעלי תו תקן / סימן השגחה.	מ"א מ"א מ"א	100 425	--	תו תקן
	יח'		2			
	יח'					
	יח'					
	יח'		1			
	יח'		6			
	יח'		24			
	יח'					
		מ"א	200			
4	<u>כל המערכת</u> ע"י הקבלן / היצרן	אטימות, בדיקת לחץ וחיטוי המערכת.	ראה הערה מס' 3			
5.1	<u>פיתוח כבישים</u>	מצורפת פרוגרמה לעבודות פיתוח.				
5.2	<u>בניה</u>	מצורפת פרוגרמה לעבודות בניה.				
5.3	<u>חשמל</u>	מצורפת פרוגרמה לעבודות חשמל.				
6	דיווח מערך	1				

* יש הערות נוספות לסעיף זה.

דף 3 מתוך 4 דפים

הערות

1. במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודה באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל, תבוצע כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון - באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.
2. בדיקת לחץ וחיטוי המערכת לקוי המים תעשנה לכל אורך הקווים לפי המפרט הכללי, הנחיות המתכנן ו/או היצרן בתאום עם הפיקוח. בדיקות האטימות בקווי מים וביוב תבוצענה ע"פ המפרט הכללי והנחיות המתכנן ו/או יצרן הצנרת.
3. ראה תוספת תנאים מיוחדים לחוזה (סעיף 8 עמוד 3) מהדורה ינואר 2005

הערות נוספות:

(א) עיכובים העלולים להיגרם בעבודה ובזרימתה עקב בדיקות שליליות ותיקונים כתוצאה מכך, לא תוכרנה בתביעות לפיצוי כל שהו ו/או להארכת זמן ביצוע העבודה, אם יחיו כאלה.

(ב) על הקבלן לדאוג שבחשבונות החלקיים יצורפו תוצאות הבדיקות לסעיפים שמוגשים לאישור המפקח

עורך הפרוגרמה: מרים פלומבו תאריך: 27.6.2010

חתימת הקבלן: _____ תאריך: _____