

תכנית קנ"מ 1:500



מקרא (פרט למצוין אחרת):

- עמוד תאורה עגול אחיד מפלדה בגובה 4 מ' סבוב באבץ חם
- גוף תאורה שטוח בקיר להארת מדרגות PL 18W כלפם דפנית או ש"ע. גובה התקנה 50 ס"מ מפני קרקע.
- כבל תאורה XLPE 5x6 mm^2 בצינור "קוברה" דו שכבתי Ø 75 + מוליך הארקה 35 mm^2 מותקן ישירות בקרקע מחוץ לצינור, עומק 1,0 מ'.
- כבל תאורה XLPE בגודל כמצוין בצינור "קוברה" דו שכבתי Ø + מוליך הארקה
- צנרת פ.ו.ס. 2x4" במעברי כבישים עומק 1,1 מ' ע.ז. 3,25 מ"מ.
- שוחה תת קרקעית במידות פנים 120Dx80 ס"מ כולל ניקוז, מכסה יציקה "אורכם- מורד" עם הסבעה כוזג העירייה "תאורה".
- שרוול רזרבי Ø 75 מ"מ ביסוד העמוד.
- שוחת הארקה כולל אלקטרודת "קופרוולד" Ø 19 מ"מ בעומק 3 מ'.
- לוח חשמל
- מונה ח"הח

Via:	מכון:	Client:	ע"ח:

תפוצה Distribution	כמות Qt.	תאריך Date	כמות Qt.	תאריך Date
צבי דקר	e.m.	12.01.10	e.m.	23.05.10
אביגו אביטל – משב"ם	1	13.05.10	e.m.	15.03.10
יואב הרשברג – ע. אילת	1	16.05.10		
צבי דקר	e.m.	27.06.10		

No.	Revisions	תאריך Date
1	עדכון כללי לפי הנחיות של בנר משב"ם ועריית אילת	27.06.10
2	עדכון מיקום לוח חשמל לפי תוכנית אדריכלית	23.05.10

מס.	שינויים ותוספות	תאריך

LIGHTING & ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANTS

יועוץ תכנון מתקני חשמל ותאורה

רמאור בע"מ RAMOR LTD.

TEL-AVIV 14 Prof. Shore St. Tel. No. 03-6052170 Fax. No. 03-5442737 E-MAIL ADDRESS ina-k@ramor.co.il

תל – אביב רח' פרופ' שור 14 טל' 03-6052170 פקס 03-5442737 דואר אלקטרוני ina-k@ramor.co.il

JOB NAME	שם הפרויקט: אילת-שחמון-כיכר יותם
DRAWING NAME	נושא התכנית: דרך חוגגים תוכנית התאורה
DRAWING NO.	מספר התכנית: 5044-01

Approved by:	23.05.10	אבגום			10.01.10	אבגום	אושר
Done by:	23.05.10	אינ			10.01.10	אינ	בוצע
קנ"מ SCALE 1:500 Do Not scale drawing			תאריך Date	שם Name	תאריך Date	שם Name	Rev. No.
		לביצוע Operative					2