

4/12

**פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ**

תאור העבודה תכנון מספר מכרז 10070/2010  
 מקום / אתר ס' מלכא מחוז משהבייש ח' א' ב'  
 קבלן/חשמלאי מוסמך \_\_\_\_\_ מספר חוזה 132 8251  
 מס' רשיון הקבלן \_\_\_\_\_ מס' רשיון חשמלאי \_\_\_\_\_  
 כתובת \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

מס'	תאור העבודה	בדיקה	הערות	הבודק וחתימה
1.	<b>צנורות</b> א. צנור PVC קשיח 110 עובי דופן 5.3 מ"מ למאור רחובות. ב. צנור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ לכבלי מאור רחובות. ג. צנור כפוף כבד שחור 50 מ"מ קוטר לכבל פיקוד.			מפקח האתר
2.	<b>בסיס בטון</b> א. במידות 80/80/100 ס"מ ב. במידות 70/70/80 ס"מ ג. במידות 60/60/80 ס"מ בדיקת בטון ע"י מכון תקנים לבדידי עמודי תאורה ב-30.			מפקח + מעבדה מאושרת
3.	<b>כבלים</b> א. כבל הזנה לעמודי תאורה N2XY 4x16. ב. חוט נחושת גלוי 35 מ"ר ג. כבל פיקוד N2XY 3x6.			מפקח האתר
4.	<b>חפירה</b> בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי חוזר לתעלות חשמל. הבדיקה ע"י מעבדה מאושרת			מפקח + מעבדה מאושרת

למנהל תחנה  
מרכז מכרז