

א' י"ז

מס'	תאור העבודה	בדיקה	הערות	הבודק וחתימה
5.	גופי תאורה על עמודים א. פנס לתאורת חוץ דגם ERA25 תוצרת שטייניץ. ב. כנ"ל, אך דגם ERA17.			מהנדס חשמל
6.	עמודים א. עמוד תאורה מפלדה מגולבנת בחתך עגול בגובה 8 מ'. ב. כנ"ל אך בגובה 6 מ'. ג. כנ"ל אך בגובה 4 מ'.			מפקח
7.	מגשי ציוד בעמוד א. מגש ציוד בעמוד כולל מאמ"ת דו קוטבי כולל ניתוק "אפס" מסוג לגרנד עם חלון שקוף לסימון יעוד כל פנס, המאמ"ת יהיה 10A מיועד לזרם קצר 10KA. המגשים יהיו מיועדים לפנס אחד, שני פנסים, שלושה פנסים בעמוד. ב. במקרה של חיבור קיר בעמוד יתווסף מאמ"ת נוסף דו קוטבי עם ניתוק "אפס" 16A, לזרם קצר 10KA.			מפקח חשמל

הערות:

- יש לסמן ב- ✓ אם יש תו תקן או העבודה / מוצר מתאים לדרישות.
- יש לסמן ב- x אם אין תו תקן או המוצא לא מתאים לדרישות.
- במקרה שהסימן x יש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט.

לצורך שומה
מכס ביה"ח