

פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים ומלאכות - עבודות תאורת חוץ, חשמל, וטלפונים

תאריך 03/08/10

מס' מכרז: 176/10

תאור העבודה: כבישים למסירה בשכונה ב

מחוז משהב"ש: ירושלים

מקום האתר: חומת שמואל ב

מס' חוזה:

קבלן חשמל / חשמלאי מוסמך:

מס' רשיון החשמלאי:

מס' רשיון הקבלן:

חתימה:

כתובת:

מס'	תאור העבודה	בדיקה	הערות	הבודק וחתימה
1	צינורות קוטר א. שרשרתי דו שכבתי 80 מ"מ ב. מי.י.סי. 50 מ"מ ג. מי.י.סי. 110 מ"מ	<div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> <div>—</div> <div>תו תקן</div> </div>		מפקח
2	כבלי חשמל וחוט הארקה חתך א. 35 mm ² ב. N2XY5*16 ג. N2XY3*25	<div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> <div>—</div> <div>תו תקן</div> </div>	<div> <div>ליבוביץ מרציל</div> <div>מהנדס חשמל מוסמך</div> <div>משרד הבנייה והשיכון</div> <div>מחוז ירושלים</div> </div>	מהנדס
3	יסודות מידות לפי חוזה א. 90*90*170	<div> <div>v</div> <div>מתאים</div> <div>—</div> <div>לחוזה</div> </div>		מפקח
4	עמודים גובה 10 מ' מתומן מפלדה גובה 12 מ' מתומן מפלדה	<div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> <div>v</div> <div>תו תקן</div> </div>	<div> <div>ליבוביץ מרציל</div> <div>מהנדס חשמל מוסמך</div> <div>משרד הבנייה והשיכון</div> <div>מחוז ירושלים</div> </div>	מהנדס
5	פנס תאורה שם היצרן / דגם: LUNODE-VP תוצרת AEC	<div> <div>v</div> <div>דגם הפנס</div> <div>—</div> <div>מתאים</div> <div>v</div> <div>מגש ציוד</div> <div>—</div> <div>מתאים</div> </div>	<div> <div>ליבוביץ מרציל</div> <div>מהנדס חשמל מוסמך</div> <div>משרד הבנייה והשיכון</div> <div>מחוז ירושלים</div> </div>	מהנדס חשמל
6	מרכזית מאור גודל: שם: היצרן:	<div> <div>—</div> <div>מתאים</div> <div>—</div> <div>לתכנית</div> </div>		מהנדס חשמל

הערות: 1. יש לסמן ב-V אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאים לדרישות.

2. יש לסמן ב-X אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.

3. במקרה איש לציין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקט.

ר.א. 11/89

מאשר הפרוגרמה במחוז