

פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות
עבודות תאורת חוץ

מס' מכרז: 304/2010
מחוז משהב"ש: הדרום

תאור העבודה: השלמות פיתוח כולל פיתוח שצ"פ 88
מקום האתר: ירוחם - שכונת נוף
קבלן חשמל/חשמלאי מוסמך:
מס' רשיון קבלן:

מס' רשיון חשמלאי:

מס'	תאור העבודה	מהות הבדיקה	הערות	ייבדק על ידי	שם הבודק וחתימה
1	<u>צינורות</u>				
1.1	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ	תו תקן		מפקח	
1.2	צינור PVC קשיח בקוטר 110 מ"מ	תו תקן			
2	<u>כבלי חשמל ומוליך הארקה</u>				
2.1	כבל מסוג N2XY4x16	תו תקן		מתכנן חשמל	
2.2	מוליך נחושת גלוי בחתך 35 ממ"ר	תו תקן			
3	<u>יסודות בטון</u>				
3.1	60/60/80 ס"מ	התאמה לחוזה		מפקח	
3.2	בדיקת מעבדה לבטון	ב-30			
4	<u>עמודי תאורה</u>				
4.1	עמוד בגובה 4 מ'	תו תקן התאמה לחוזה		מתכנן חשמל	
5	<u>פנס תאורה</u>				
5.1	דגם: רונית 5777 יצרן: געש	אישור עיריה התאמה לחוזה		מפקח מתכנן חשמל	
5.2	נורה 100 וט, נל"ג	התאמה לחוזה			
6	<u>מגש אביזרים</u>				
6.1	לפנס אחד	התאמה לחוזה		מתכנן חשמל	
6.2	לשני פנסים	התאמה לחוזה		מתכנן חשמל	
7	<u>תאי בקרה</u>				
7.1	חוליות	תו תקן		מפקח	
7.2	מכסה	תו תקן			
7.3	ביצוע כללי וסימון	התאמה לחוזה		מתכנן חשמל	
8	<u>אלקטרודות הארקה</u>				
8.1	תא בקרה ומכסה	תו תקן		מפקח	
8.2	ביצוע כללי וסימון	התאמה לחוזה		מתכנן חשמל	

הערות

- יש לסמן ב-√ אם המוצר מתאים לדרישה.
 - יש לסמן ב-X אם המוצר אינו מתאים לדרישה.
- במקרה של סימון ב-X, יש לציין בהערות