

פרוגרמה לבדיקת איכות מוצרים ומלאכות עבודות תאורת חוץ, חשמל וטלפונים

מס' מכרז: 59/2010

תיאור העבודה

מחוז משהב"ש

מקום/אתר : ב"ש – שכ' רמות ב'

קבלן/חשמלאי מוסמך _____ מס' חוזה _____ מס' חוזה
מס' רישיון הקבלן _____ מס' רישיון החשמלאי _____
כתובת החשמלאי _____ חתימה _____

מס'	תיאור בדיקה	בדיקה	הערות	הבדוק וחתימה
1	<u>צינורות</u> א. צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 80 מ"מ לכבלי מאור רחובות. ב. צינור כפוף שחור 50 מ"מ קוטר לפיקודים שונים, לשלטים מוארים ותחנות אוטובוס.	תן תקן תו תקן		מפקח האתר מפקח האתר
2	<u>כבלי חשמל וחוטרים</u> א. מוליך 35 ממ"ר נחושת חשוף. ב. כבל טרמופלסטי 3x25+16 N2XY ממ"ר.	תו תקן תו תקן		מתכנן חשמל מתכנן חשמל
3	<u>יסוד בטון לעמוד תאורה מידות לפי חוזה</u> א. 60x60x80 ס"מ לעמוד 5 מ' גובה.	מתאים לחוזה	בטון B-30 בדיקת מת"י ע"ח הקבלן	מפקח ומת"י
4	בדיקת בטון ע"י מכון התקנים לבסיס עמודי תאורה B-30 עד לגובה עמוד 15 מ'.	מת"י	הבדיקה ע"ח הקבלן	מפקח ומת"י
5	בדיקת הידוק וכיסוי של מילוי חוזר לתעלות חשמל הבדיקה ע"י מכון התקנים	מת"י	הבדיקה ע"ח הקבלן	מפקח ומת"י
6	<u>עמודי תאורה</u> א. עמוד פלדה מגולוון חתך ריבועי 15x15 בגובה 5 מ' עובי דופן 4 מ"מ.	תו תקן	צביעת העמודים לפי מפרט מיוחד במפעלי היצרן, ללא תוספת כספית, כלולה	מתכנן חשמל תאום באחריות הקבלן

A.N.H. Engineering

טל / פקס : 08-6233086

טל / פקס : 08-6289117



א.נ.ה. – הנדסת חשמל ובקרה

ת.ד. 106, מיקוד 84100, באר-שבע

רח' יהושע הצורף 34, באר-שבע

		במחירי היחידה.		
7	<u>גופי תאורה</u> א. גוף תאורה מסוג גלריה תוצרת מק-גראו אדיסון עם עקומה פוטומטרים GSAISAR עם נורת נל"ג 100 ווט.	מתאים לחווה	צורת הפנס וצבע לפי החלטת אדריכל הנוף ועיריית ב"ש	מתכנן חשמל
8.	מגש אביזרים להתקנה בעמוד תאורה	מתאים לחווה	כדוגמת כפר מנחם בידוד כפול	מתכנן חשמל


הערות :

1. יש לסמן ב-V אם יש תו תקן או העבודה/מוצר מתאים לדרישות.
2. יש לסמן ב-X אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות.
3. במקרה של X יש לציין בהערות פעולה שנקטה או שיש לנקוט.

A.N.H. Engineering

טל / פקס : 08-6233086

טל / פקס : 08-6289117



א.נ.ה. – הנדסת חשמל ובקרה

ת.ד. 106, מיקוד 84100, באר-שבע

רח' יהושע הצורף 34, באר-שבע