



## הערות :

1. החצייה תיעשה בחפירה או בקידוח אופקי לפי דרישת 'מקורות' בחציית צינורות א.צ.
2. קוטר (D) וסוג הצינור המושחל - לפי התכנית.
3. קוטר 10" וסוג צינור המגן לפי התכנית ומפרט טכני.
4. רומי קרקע, רומי הנחת הצינורות ושיפועים לפי חתך לאורך.
5. אורך צינור המגן 12' אם לא צוין אחרת.
6. צינור מגן מפלדה המוחדר בקידוח יש לצבוע בשתי שכבות. צבע יסוד אפוקסי EA9 ושתי שכבות צבע אפוקסי אפרלסטיק HE55 בעובי 250 מיקרון כל שכבה.
7. צינור מגן מפלדה המונח בחפירה יידה עטוף פוליאטילן שחול תלת-שכבתי.
8. צינור מגן בקוטר 18" או יותר יידה צבוע גם מבפנים כמו בסעיף 6.
9. צינור אורור בקצה שרוול יבוצע, אם נדרש לפי פרט 202 ג'.

## חתך א-א

קוטר הצינור	דגם נעלי סמך תוצרת DIMEX או שרה ערך
עד 12"	PA 36
מ 14" ומעלה	MA 36

## שוורץ אריה מהנדסים יועצים



ב"ש - יהודה הנחתום 4 מל: 08-6281292/3/4, 08-6230566, 08-6230566  
e-mail: as@as-eng.com

שם תוכנית	שרחל למעבר צינור מים	ללא ק.ג.מ
מס' תוכנית	202A	תאריך 13.03.07

k:\dwg\pratim\202a

## שוורץ אריה מהנדסים יועצים לביצוע

תאריך 22.03.11