



חתך תעלה בשביל/מדרכה

חתך תעלה בשטח פתוח

חתך תעלה בכביש

חערות:

1. החול ירייה חול דיונות נקי אינרטי שלא מכיל מלחים וחומרים אורגניים מין A1 או A3
2. בתעלות שגובהם מעל 1.2 מ', הקבלן יבצע חפירה בשיפויים לפי סוג הקרקע או יתקין דיפון למניעת מפולות לפי החוק והמפרט בפרק 57.
3. בפתיחת תעלות בכבישים קיימים רוחב הפתיחה בכביש לא יעלה על 3.0 מ' ויעשה תוך כדי שימוש בדיפון.

d (מ"מ)	a (מ"מ)
d < 110	20
150-400	25
450-1000	30
1450 < d	35

מידות רוחב התעלה

שורץ אריה
מהנדסים יועצים

ב"ש - יהודה הנחתום 4 טל: 08-6285920, 08-6281292
e-mail: as@as-eng.com

שם תוכנית	קווי ביוב	חלק אופייני בתעלה
מס' תוכנית	200A	
תאריך	12.05.09	

שורץ אריה
מהנדסים יועצים
לביצוע

תאריך 22.03.11