שוחת מפל

חתך 2-2

חתך 1-1

1 – 1

חתך א – א

שוחות עם מפלים חיצוניים

פרופיל לקוטר צנור מפל עד "8 ?

חתך ג – ג

שוחות בקרה

עם תחתית יצוקה באתר

חתך א – א

שרוול לחיבור צינור

חתך ב – ב

חתך ד – ד

עם קוטנס

חתך ה – ה

עם תקרה

חיבור לשוחה עם קשורים שונים

הגבהת מכסה

פרט מס' 4: עטיפת בטון מזויין

השוחות

1. בכל השוחות ומדרכות גובה ושפוע המכסה יותאם לפני השטח הקיים /או תכנון בכביש.
2. בשטח פתוח פני המכסה יהיה אופקי ובגובה 10–30 ס"מ מעל פני השטח (ראה חתך לאורך).
3. סוג הבטון ב–30.
4. עבור יריעה יהיה לפי ת"י 631 ויורכבו בשוחות בהן H ≤ 100ס"מ
5. חבילות קנוסס יותקנו בשוחות בהן H ≤ 175 ס"מ.
6. חבילות מדרגות לפי ת"י 698.
7. מכסה לפי ת"י 489 מיצרפת בדיל עם סמל הרשות המקומית.
8. קוטר השוחות והמכסים:

עומק = H	קוטר השוחה D	קוטר מכסה	חוליה עליונה קוטנס
≤ 80	60	50	
81–125	80	60	
126–250	100	60	
251–475	125	60	
476–775	150	60	
776–975	180	60	
≥ 976	200	60	

9. יש לבצע חיבור מכ"י לפי התערות.
10. סביב השוחות יש לבצע אטם עי"י "אי.פי.אס.פס".
11. בין החוליות יש לבצע איטום עי"י "סיקאפלקס 1 א" או שווי ערך.
12. בשוחות קוטר 150 ס"מ ומעלה יורכב סולם מפלדאסט מגולוון (פיברגלס) עם כליב של חברת "כל אלומ" או שווי ערך, לפי הפרט מגיליון

הגדרות

1. סוג הבטון ירדה ב–150
2. יציקת הטוח תבוצע ב–2 שלבים: שלב א – עד לחורזה 25 מ"מ מכל צד של המחבר
   שלב ב – לאחר בדיקת אטימות של המחבר

תכנון	אנו	בדק	אושר
תאריך	15.11.04	יעקב חנמא	יעקב חנמא

קנ"מ	1:25
מהדורה	2

קורי בירב
פרטי ביצוע
611-41-02
מבצעה רחוב - שכ' הגפן

הנדסה אזרחית
אינג' יעקב חנמא
תכנון: מים, ביוב, מחקר, תברואה
רח' יעקב אבינו 6/2א-מצפה 84559 ת.ד. 4443
טל: 08-6498530 פקס 08-6498565
E-mail: tomay@netvision.net.il

עבודה	לביצוע ☐ לעיון ☐
המזמין	ראשוני ☐ כבצוע ☒ למכרז ☐

הזמנת עבודה לביצוע מכ"י לפי התערות

2	עדכון בהתאם מפלי	26.06.11			
1	שרטוט ראשוני	19.10.06			
מס'	שינוי	תאריך	בדק		