



חברת החשמל
החטיבה לשיווק וקשרי לקוחות
מחוז ירושלים
מחלקת תכנון

י"ד אדר ב תשע"א
20 מרץ 2011
מס': 465-4611

לכבוד
דוד בלצקי-אדריכלים
רח' בן-פורת 19/2
ירושלים

הנדון: תחנת טרנספורמציה פנימית "בית שמש 901"
חומנה מס' 11360575

הרינו מעבירים לכם את תכניתכם – תמאפשרת על ידינו, בתוספת הערותינו הרשומות על גביה.

מצורף בזה:

1. ההערות הכלליות שלנו.
2. תכנית מס' ש/1260 – דלת רפפות מברזל (דו-כנפית).
3. תכנית מס' ש/1259 – תריס ברזל קבוע.
4. תכנית מס' תש/627 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
5. תכנית מס' תש/628 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
6. תכנית מס' L 134/09 – פרט מכסה.
7. תכנית מס' תש/673 א – פרט חיבור סף הדלת עם התעלה.

לפני ביצוע עבודות מסגרות על המסגר ליצור קשר עם נציגינו על-מנת להבהיר דרישותינו הקשורות בעבודות הנ"ל.

יש להסדיר את כל הסידורים עם היתעצת המשפטית שלנו על-מנת להבטיח את זכויות החברה באתר, מעבר כבלים, כולל גישה מתאימה לרכב כבד עד לפתח הדלת של חדר השנאים.

נא ליצור קשר עם המחלקה המסחרית שלנו כדי לסיים הסידורים הכספיים.

כל עוד לא נקבל אשר מזהמחלקות הנ"ל עד סיום ההסדרים במחלקות האמורות, לא יבוצעו עבודות ליצור חיבור לרשת החשמל.

התוכניות המצורפות ביותר מהעתק אחד יש לספק בדלקמן:

- 1 עבוד אדריכל
- 1 עבוד פקוח באתר הבניה
- 1 עבוד בצוע- המסגר – יקבל בחח"י

עם תחילת בצוע עבודות בטון יש להודיע לנציגינו (ל. נוסקובסקי טל. 0577626320) לצורך פקוח ותאום בבצוע.

חברת החשמל לא תקבל לידה את המבנה מבחינה טכנית, כל עוד נותרה לפחות חצי שנה עד לאכלוס הפרויקט.

כמו כן, קבלת המבנה לרשות חברת החשמל מותנית בהשלמת פיתוח סביבתי (קירות תומכים, מדרכה וכביש).

הקמת תט"פ לפי היתר הקמה והפעלה מס' 32 של משרד להגנה הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה. תוקף אשרנו זה הוא לשנה אחת בלבד ולאחר מכן יש לחדשו.

בכבוד רב,
י. גוטלינג
מנהל מחלקת תכנון

מר ל. נוסקובסקי – מחלקת תכנון רשת

רחוב המלמד 44, גבעת שאול, ירושלים, 93875, פקס: 02-6660782



חברת החשמל
החטיבה לשיווק וקשרי לקוחות
מחוז ירושלים
מחלקת תכנון

י"ד אדר ב תשע"א
20 מרץ 2011
מס': 465-4612

לכבוד
ד"ר בלצקי-אדריכלים
רח' בן-גוריון 19/2
ירושלים

הנדון: תחנת טרנספורמציה פנימית "בית שמש 902"
חומנה מס' 11360575

הרינו מעבירים לכם את תכניתכם – המאשרות על ידינו, בתוספת הערותינו הרשומות על גביה.

מצורף בזה:

1. התערות הכלליות שלנו.
2. תכנית מס' ש/ 1260 – דלת רפפות מברזל (דו-כנפית).
3. תכנית מס' ש/ 1259 – תריס ברזל קבוע.
4. תכנית מס' תש/ 627 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
5. תכנית מס' תש/ 628 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
6. תכנית מס' תש/ 634 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
7. תכנית מס' L 134/09 – פרט מכסה.
8. תכנית מס' תש/ 673 א – פרט חיבור סף הדלת עם התעלה.

לפני ביצוע עבודות מסגרות על המסגר ליצור קשר עם נציגינו על-מנת להבהיר דרישותינו הקשורות בעבודות הנ"ל.

יש להסדיר את כל הסידורים עם היועצת המשפטית שלנו על-מנת להבטיח את זכויות החברה באתר, מעברי כבלים, כולל גישה מתאימה לרכב כבר עד לפתח הדלת של חדר השנאים.

נא ליצור קשר עם המחלקה המסחרית שלנו כדי לסיים הסידורים הכספיים.

כל עוד לא נקבל אשור מהמחלקות הנ"ל עד סיום ההסדרים במחלקות האמורות, לא יבוצעו עבודות לצורך חיבור לרשת החשמל.

התוכניות המצורפות ביותר מהעתק אחד יש לספק בדלקמן:

- 1 עבוד אדריכל
- 1 עבוד פקוח באתר הבניה
- 1 עבוד בצוע- המסגר – יקבל בחז"י

עם תחילת בצוע עבודות בטון יש להודיע לנציגינו (ל. נוסיקובסקי טל. 0577626320) לצורך פקוח ותאום בבצוע.

חברת החשמל לא תקבל לידה את המכנה מבחינה טכנית, כל עוד נותרה לפחות חצי שנה עד לאבלוס הפרויקט.

כמו כן, קבלת המבנה לרשות חברת החשמל מותנית בהשלמת פיתוח סביבתי (קירות תומכים, מדרכה וכביש).

הקמת תנ"פ לפי היתר הקמה והפעלה מס' 32 של משרד להגנה הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה. תוקף אשורנו זה הוא לשנה אחת בלבד ולאחר מכן יש לחדשו.

בכבוד רב,
י. גוטוויץ
מנהל מחלקת תכנון

מר ל. נוסיקובסקי – מחלקת תכנון רשת



חברת החשמל
החטיבה לשיווק וקשרי לקוחות
מחוז ירושלים
מחלקת תכנון

י"ד אדר ב תשע"א
20 מרץ 2011
מס': 465-4613

לכבוד
ד"ר בליצקי-אדריכלים
רח' בן-גוריון 19/2
ירושלים

הנדון: תחנת טרנספורמציה פנימית "בית שמש 911"
הזמנה מס' 11360575

הרינו מעבירים לכם את תכניתכם – המאושרת על ידינו, בתוספת הערותינו הרשומות על גביה.

מצורף בזה:

1. ההערות הכלליות שלנו.
2. תכנית מס' ש/ 1260 – דלת רפפות מברזל (דו-כנפית).
3. תכנית מס' ש/ 1259 – תריס ברזל קבוע.
4. תכנית מס' תש/ 627 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
5. תכנית מס' תש/ 628 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
6. תכנית מס' L 134/09 – פרט מכסה.
7. תכנית מס' תש/ 673 א – פרט חיבור סף הדלת עם התעלה.

לפני ביצוע עבודות מסגרות על המסגר ליצור קשר עם נציגינו על-מנת להבהיר דרישותינו הקשורות בעבודות הנ"ל.

יש להסדיר את כל הסידורים עם היועצת המשפטית שלנו על-מנת להבטיח את זכויות החברה באתר, מעברי כבלים, כולל גישה מתאימה לרכב כבד עד לפתח הדלת של חדר השנאים.

נא ליצור קשר עם המחלקה המסחרית שלנו כדי לסיים הסידורים הכספיים.

כל עוד לא נקבל אשור מהמחלקות הנ"ל עד סיום ההסדרים במחלקות האמורות, לא יבוצעו עבודות לצורך חיבור לרשת החשמל.

התוכניות המצורפות ביותר מהעתק אחד יש לספק בדלקמן:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | עבוד אדריכל |
| 1 | עבוד פקוח באתר הבניה |
| 1 | עבוד בצוץ- המסגר – יקבל בחדר |

עם תחילת בצוץ עבודות בטון יש להודיע לנציגינו (ל. נוסיקובסקי טל. 0577626320) לצורך פקוח ותאום בבצוץ.

חברת החשמל לא תקבל לידה את המבנה מבחינה טכנית, כל עוד נותרה לפתוח חצי שנה עד לאכלוס הפרויקט.

כמו כן, קבלת המבנה לרשות חברת החשמל מותנית בהשלמת פיתוח סביבתי (קירות תומכים, מדרכה וכביש).

הקמת תט"פ לפי היתר הקמה והפעלה מס' 32 של משרד להגנה הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה. תוקף אשורנו זה הוא לשנה אחת בלבד ולאחר מכן יש לחדשו.

בכבוד רב,
י. גוטליב
מנהל מחלקת תכנון

מר ל. נוסיקובסקי – מחלקת תכנון רשת

רחוב המלמד 44, גבעת שאול, ירושלים, 93875, פקס: 02-6660782



חברת החשמל
החטיבה לשווק וקשרי לקוחות
מחוז ירושלים
מחלקת תכנון

י"ד אדר ב תשע"א
20 מרץ 2011
מס': 465-4614

לכבוד
דוד בלצקי-אדריכלים
רח' בן-פורת 19/2
ירושלים

הנדון: תחנת טרנספורמציה פנימית "בית שמש 912"
הזמנה מס' 11360575

הרינו מעבירים לכם את תכניתכם – המאושרת על ידינו, בתוספת הערותינו הרשומות על גביה.

מצורף בזה:

1. ההערות הכלליות שלנו.
2. תכנית מס' ש/1260 – דלת רפפות מבוזל (דו-כנפית).
3. תכנית מס' ש/1259 – תריס בוזל קבוע.
4. תכנית מס' תש/627 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
5. תכנית מס' תש/628 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
6. תכנית מס' L 134/09 – פרט מכסה.
7. תכנית מס' תש/673 א – פרט חיבור סף הדלת עם התעלה.

לפני ביצוע עבודות מסגרות על המסגר ליצור קשר עם נציגינו על-מנת להבהיר דרישותינו הקשורות בעבודות הנ"ל.

יש להסדיר את כל הסידורים עם היועצת המשפטית שלנו על-מנת להבטיח את זכויות החברה באתר, מעבר כבלים, כולל גישה מתאימה לרכב כבד עד לפתח הדלת של חדר השנאים.

נא ליצור קשר עם המחלקה המסחרית שלנו כדי לסיים הסידורים הכספיים.

כל עוד לא נקבל אשור מהמחלקות הנ"ל עד סיום ההסדרים במחלקות האמורות, לא יבוצעו עבודות לצורך חיבור לרשת החשמל.

התוכניות המצורפות ביותר מהעתק אחד יש לספק בדלקמן:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | עבור אדריכל |
| 1 | עבור פקוח באתר הבניה |
| 1 | עבור בצוע- המסגר – יקבל בחח"י |

עם תחילת בצוע עבודות בטון יש להודיע לנציגינו (ל. נוסיקובסקי טל. 0577626320) לצורך פקוח ותאום בבצוע.

חברת החשמל לא תקבל לידה את המבנה מבחינה טכנית, כל עוד נותרה לפחות חצי שנה עד לאכלוס הפרויקט.

כמו כן, קבלת המבנה לרשות חברת החשמל מותנית בהשלמת פיתוח סביבתי (קירות תומכים, מדרכה וכביש).

הקמת תט"פ לפי היתר הקמה והפעלה מס' 32 של משרד להגנה הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה. תוקף אשורנו זה הוא לשנה אחת בלבד ולאחר מכן יש לחדשו.

בכבוד רב,

י. גוטליב
מנהל מחלקת תכנון

מר ל. נוסיקובסקי – מחלקת תכנון רשות

רחוב המלמד 44, גבעת שאול, ירושלים, 93875, פקס: 02-6660782



חברת החשמל
החטיבה לשיווק וקשרי לקוחות
מחוז ירושלים
מחלקת תכנון

י"ד אדר ב תשע"א
20 מרץ 2011
מס': 465-4615

לכבוד
דוד בלצקי-אדריכלים
רח' בן-פורת 19/2
ירושלים

הנדון: מחנה טרנספורמציה פנימית "בית שמש 914"
הזמנה מס' 11360575

הרינו מעבירים לכם את תכניתכם - המאשרת על ידינו, בתוספת הערותינו הרשומות על גביה.

מצורף בזה:

1. ההערות הכלליות שלנו.
2. תכנית מס' ש/ 1260 - דלת רפפות מברזל (דו-כנפית).
3. תכנית מס' ש/ 1259 - תריס ברזל קבוע.
4. תכנית מס' תש/ 634 א - פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
5. תכנית מס' תש/ 628 א - פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
6. תכנית מס' L 134/09 - פרט מכסה
7. תכנית מס' תש/ 673 א - פרט חיבור סף הדלת עם התעלה.

לפני ביצוע עבודות מסגרות על המסגר ליצור קשר עם נציגינו על-מנת להבהיר דרישותינו הקשורות בעבודות הנ"ל.

יש להסדיר את כל הסידורים עם היועצת המשפטית שלנו על-מנת להבטיח את זכויות החברה באתר, מעבר כבלים, כולל גישה מתאימה לרכב כבד עד לפתח הדלת של חדר השנאים.

נא ליצור קשר עם המחלקה המסחרית שלנו כדי לסיים הסידורים הכספיים.

כל עוד לא נקבל אשור מהמחלקות הנ"ל עד סיום ההסדרים במחלקות האמורות, לא יבוצעו עבודות ליצור חיבור לרשת החשמל.

התוכניות המצורפות ביותר מהעתק אחר יש לספק כרלקמן:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | עבוד אדריכל |
| 1 | עבוד פקוח באתר הבניה |
| 1 | עבוד בצע- המסגר - יקבל בחח"י |

עם תחילת בצוע עבודות בטון יש להודיע לנציגינו (ל. נוסיקובסקי טל. 0577626320) לצורך פקוח ותאום בבצוע.

חברת החשמל לא תקבל לידה את המבנה מבחינה טכנית, כל עוד נותרה לפחות חצי שנה עד לאכלוס הפרויקט.

כמו כן, קבלת המבנה לרשות חברת החשמל מותנית בהשלמת פיתוח סביבתי (קירות תומכים, מדרכה וכביש).

הקמת תט"פ לפי היתר הקמה והפעלה מס' 32 של משרד להגנה הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה. תוקף אשורנו זה הוא לשנה אחת בלבד ולאחר מכן יש להודשו.

בכבוד רב,
י. גוטליב
מנהל מחלקת תכנון

מר ל. נוסיקובסקי - מחלקת תכנון רשות

רחוב המלמד 44, גבעת שאול, ירושלים, 93875, פקס: 02-6660782



חברת החשמל
החטיבה לשיווק וקשרי לקוחות
מחוז ירושלים
מחלקת תכנון

י"ד אדר ב תשע"א
20 מרץ 2011
מס': 465-4616

לכבוד
דוד בלצקי-אדריכלים
רח' בן-פורת 19/2
ירושלים

הנדון: תחנת טרנספורמציה פנימית "בית שמש 921"
הזמנה מס' 11360575

הרינו מעבירים לכם את תכניתכם – המאושרת על ידינו, בתוספת הערותינו הרשומות על גביה.

מצורף בזה:

1. ההערות הכלליות שלנו.
2. תכנית מס' ש/1260 – דלת רפפות מברזל (דו-כנפית).
3. תכנית מס' ש/1259 – תריס ברזל קבוע.
4. תכנית מס' תש/627 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
5. תכנית מס' תש/628 א – פרטי מכסה לתעלת כבלים מ"ג.
6. תכנית מס' L 134/09 – פרט מכסה
7. תכנית מס' תש/673 א – פרט חיבור סף הדלת עם התעלה.

לפני ביצוע עבודות מסגרות על המסגר ליצור קשר עם נציגינו על-מנת להבהיר דרישותינו הקשורות בעבודות הנ"ל.

יש להסדיר את כל הסידורים עם היעצת המשפטית שלנו על-מנת להבטיח את זכויות החברה באתר, מעבר כבלים, כולל גישה מתאימה לרכב כבד עד לפתח הדלת של חדר השנאים.

נא ליצור קשר עם המחלקה המסחרית שלנו כדי לסיים הסידורים הכספיים.

כל עוד לא נקבל אשור מהמחלקות הנ"ל עד סיום ההסדרים במחלקות האמורות, לא יבוצעו עבודות לצורך חיבור לרשת החשמל.

התוכניות המצורפות ביותר מהעתק אחר יש לספק בדלקמן:

- 1 עבוד אדריכל
- 1 עבוד פקוח באתר הבניה
- 1 עבוד בצוץ- המסגר – יקבל בחה"י

עם תחילת ביצוע עבודות בטון יש להודיע לנציגינו (ל. נויסקובסקי טל. 0577626320) לצורך פקוח ותאום בבצוע.

חברת החשמל לא תקבל לידה את המבנה מבחינה טכנית, כל עוד נותרה לפחות חצי שנה עד לאכלוס הפרויקט.

כמו כן, קבלת המבנה לרשות חברת החשמל מותנית בהשלמת פיתוח סביבתי (קירות תומכים, מדרכה וכביש).

הקמת תט"פ לפי היתר הקמה והפעלה מס' 32 של משרד להגנה הסביבה אגף מניעת רעש וקרינה. תוקף אשורנו זה הוא לשנה אחת בלבד ולאחר מכן יש להדשו.

בכבוד רב,

י. גוטמלין
מנהל מחלקת תכנון

מר ב. נויסקובסקי – מחלקת תכנון רשת

רחוב המלמד 44, גבעת שאול, ירושלים, 93875, פקס: 02-6660782