פרטים

העמדת ארונות חשמל, בזק וטל"כ בתוך גומחת בטון



פילר כפול של חז"מ בגומחת בטון כפולה מקורה



גומחת בטון לארונות חברת חשמל



מידות בגומחות לפילרים

סוג הפילר	A (מ"מ)	B (מ"מ)	C (מ"מ) עומק חלל הבטון
פילר יחי	75	40	150
פילר "ב רגיל	130	40	150
פילר "ב מוגבר	140	50	150
פילר "ב מוגבר חדש	160	50	170

העמדת ארונות טל"כ בתוך גומחת בטון

העמדת ארונות חשמל ובזק בתוך גומחת בטון



פילר רשת 1



פילר רשת 2



תוואי חזנות חשמל
לתחנות ראה נייון
1551-22-2/2

סכמה חד קווית למהלך כבלי חשמל





מקרא

סימן	תאור	כמות
	תחנת שנאים - חברת חשמל	
	קו חשמל מתח גבוה חמ"ל	
	כבל לחשמל חמ קרטיב בחתך 4x150 N2XY	
	כבל לחשמל חמ קרטיב בחתך 4x50 N2XY	
	כבל לחשמל חמ קרטיב בחתך 4x25 N2XY	
	גומחת בטון עבור פילר רשת של חח"י	
P1	גומחת בטון עבור ארון מיגון חח"י	
	צנרת חב' חשמל מתחת לרחוב הכבש	
P3	גומחת בטון לחשמל ותקשורת	
P2	גומחת בטון לחשמל וכבל	
P4	גומחת בטון לארון טל"כ	

מספר עדכון	תאריך	בוצע ע"י	מהות עדכון
4	31.05.11	אבי עכלה	עדכון לפי דרישת מל"ב-לאומר
3	06.04.11	אבי עכלה	עדכון לפי שינוי בחמ"ת, ב"ש, פיתות, נבשים מתאריך 30.03.11
2	20.02.11	אבי עכלה	עדכון לפי דרישת חח"י
1	28.11.10	אבי עכלה	עדכון לפי שינוי בחמ"ת, ב"ש, פיתות, נבשים מתאריך 20.9.10
0	25.07.10	אבי עכלה	הנפקה

סדרים זה מקודדי:

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ○ לביצוע ⊗

1. המבנים שרטוט בביאים הפרוטה והמאמרים בתוכם
2. בכל הנכנס בקבר אם כל סדרים הנו בדגם אי אי הלאומה הסדרים המתוכן
3. אין בכנס בדיוק עפי מדידה מקומית.
4. מערכת ד"ח בהשגר הבנינר אל אחר הדגה ומקום בגיא אין הטעיה ואם הטעה המקום הוא הטעות מתוקנים בהקדם ע"מ מקומות מבני הבנינ ושאר מיקום
5. בנ שיאלהנס הבנינה מהכנות ומעבדות בבדיקות. מ' מתן מבנה יהמה אישור מתאמבכל בלא הנחות ומכניות.

נושא	**משרד הבינוי והשיכון**
שם הפרויקט	**אופקים - מרכז חרדית**
שם המבנה	**קווי חברת חשמל**
מס' גיליון	**1551-22-1/2**

אפרו-שירותי הנדסה ושרות בע"מ
ת.ד. 6216, באר-שבע 84141
טל: 08-6237676 פקס: 08-6273418
דואר אלקטרוני: apro@bezeqint.net

חתום ע"י	עכלה	נתר ע"י		מהדורה	4
מאושר ע"י	אבי עכלה	שאר ע"י	מרכיבים		
		רשיון	תאריך תוקף רשיון		
שם שרטט	1551-22.dwg	קנ"מ מדידה	1 :500		