



מחלקת רכישות

תאריך 18/04/2017



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי מס' 11/2017 בנושא: מערך שאיבה ואגירת מים למערכת כיבוי אש אוטומטי**

**סיכום סיור קבלנים**

בתאריך 06.04.17 התקיים סיור קבלנים בביס"ר שיטה, להלן הבהרות שהועברו לקבלנים:

1. הובהר לקבלנים נושא אישורי כניסה לעובדים.
  2. שעות העבודה בפרויקט- תוך מתן דגש לעיכובים בכניסה כתוצאה מצורכי המערכת, שעות העבודה בפרויקט - הליך כניסת הקבלן לביס"ר יחל משעה 7:30 תחילת עבודות משעה 8:00. סיום יום עבודה בשעה 16:30.
  3. שאלות בנושא המכרז ( באם יהיו) יועברו בכתב כנדרש במסמכי המכרז.
  4. גידור אתר העבודה יהיה על חשבון הקבלן.
  5. הבהרות כלליות לגבי הפרויקט: מחירי הזכייה זהים לכל אתרי העבודה בכל המחוזות.
  6. אישור יועצי הקבלן ואישור התכנון ייעשה ע"י מחלקת בינוי.
  7. בדיקות קרקע יבוצעו רק באתר העבודה.
  8. משאבות ULFM יהיו משאבות דיזל בלבד ולא חשמליות.
  9. מאגר המים יהיה בנוי מסיגמנטים מפח מגולוון ולא חומר אחר.
  10. סעיפים חסרים במכרז יילקחו ממחירון דקל.
  11. הובהר כי על המציע הזוכה לבצע חיבור מאגר המים לקו הזנה הקרוב ביותר, המיקום ייקבע ע"י מחלקת בינוי שב"ס, כנ"ל לגבי חיבור חשמל וחיבור מערכת גילוי אוטומטית.
  12. הובהר לקבלנים כי האתר שהוצג הינו אתר לדוגמה, וישנם אתרים נוספים לביצוע, בכל אתר גודל המאגר וסוג המשאבה יהיה בהתאם להנחיות שב"ס. וזאת לאחר בדיקת ספיקות ולחצים ע"י מעבדה מוסמכת שייבצע הקבלן באתר העבודה.
  13. התוכניות שיועלו לאתר מנהל הרכש לעיון הינן תוכניות לצורך תיאור מקום העבודה- גודל המאגר בתוכנית ייקבע כאמור לפני תחילת העבודה ע"י שב"ס וכך גם גודל המשאבה.
  14. באתר שיטה בו נערך הסיור, הובהר לקבלנים כי ישנו מבנה להריסה, עצים לעקירה והזזה או ביטול של עמוד תאורה.
  15. בסיור השתתפו נציגי 5 חברות.
1. **מועד הגשת ההצעות במכרז זה עד לתאריך 29/05/2017**
2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,

צוות מכרזים

מחלקת רכישות