



הערות:

1. כל המידות בס"מ
2. הגנה באמצעות שרוול יש לבצע כאשר המרחק האנכי בין הצינורות יהיה פחות מ-1.0 מ' (בחיבורי מגרשים - פחות מ-0.7 מ')

ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

פרט מס' M11	העבודה פרט שרוול הגנה בהצטלבות צינורות מים וביוב	קנ"מ 1:10 תאריך 02.2013
-----------------------	--	----------------------------------