



פרט הכנה לחיבור ביתי - כפול

הערות:

1. כל הצנרת והאביזרים יהיו חרושתיים.
2. כל חלקי המתכת והצנרת הגלויים יצבעו בהתאם למוגדר במפרט המיוחד.
3. צנורות תת קרקעיים יהיו עם עטיפה חיצונית של פ.א. שחול תלת שכבתי.
4. כל הצנורות יהיו עם ציפוי בטון פנימי.
5. מעבר צנרת מתחת ו/או דרך קיר יעשה בתוך שרוול מצינור פ.י.ו.סי. בקוטר 200 מ"מ, אשר יותקן בקיר ויבלוט 3 ס"מ מכל צד של הקיר. הרווח בין הצינור ובין השרוול יאטם בבטון.

ע. כהנא תכנון ויעוץ הנדסי

פרט מס'
N7b

פרט חיבור ביתי כפול
לאספקת מים (2") (צ.פ.)

העבודה:

קנ"מ

תאריך

יוני 2008

F:\Projects\5842\Prot N7b.dwg
02 Mar 2017 - 1:24pm
yadakov