



מס'	שם האביזר	קוטר	דרג	כמות	הערות
10	מגוף טריז + אוגנים נגדיים	16"–10" Ø	PN16	1	מעבר מלא
11	צנור פלדה	16"–10" Ø	5/32"		עם צפוי ועטיפה בהתאם למפרט המיוחד
12	חגורת בטון 30x20 ס"מ עם רשת 15x15 ס"מ				ראה פרט
13	שוחה טרומית מבטון	100 ס"מ		1	תקרה ומכסה יציקה בקוטר 60 ס"מ עם כיתוב לפי הנחיות המזמין
14	שסתום אוויר משולב	2" Ø		1	
15	ברז כדורי	2" Ø		1	

הערה

המרווח בין תחתית התקרה לבין גלגל הפתיחה של המגוף יהיה 20 ס"מ לפחות.

ע. כהנר **תכנון ויעוץ הנדסי**

פרט מס'

העבודה:

קנ"מ

P1S

פרט מגוף טריז 16"-10"
ושסתום אור בשוחה

תאריך

יְוֹנִי 2013