



1. כל הצנרת והאביזרים יהיו חרושתיים.
2. כל חלקי המתכת והצנרת הגלויים יצבעו בהתאם למוגדר במפרט המיוחד.
3. צנורות תת קרקעיים יהיו עם עטיפה חיצונית של פ.א. שחול תלת שכבתי.
4. כל הצנורות יהיו עם ציפוי בטון פנימי.

<p><b>ע. כ ה נ ר</b></p> <p><b>תכנון ויעוץ הנדסי</b></p>		<p>קנ"מ</p> <p>–</p> <p>תאריך</p> <p>02.2013</p>
<p>P71</p> <p>F:\Projects\5842\Prat P71.dwg 02 Mar 2017 - 1:28pm vgp/kav</p>	<p>פרט מגוף</p> <p>על גשר אביזרים עילי</p> <p>(צינור פלדה)</p>	<p>העבודה:</p>