



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 9/2017

אספקת דלתות מתרוממות חשמלית עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: מענה לשאלות הבהרה נוספות למכרז פומבי מס' 9/2017

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז ולהבהרה מס' 1 למכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות נוספות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	פריט דלת מתקפלת (פנלים) סעיף ה' עמ' 28 נספח י"ד – מפרט טכני	אבקש לאשר עבור דלתות מתרוממות מסוג Stacking door מסילות הולכה ייעודיות (Gide track) במקום הדרישה לצירים.	הבקשה מאושרת. על המציע לרשום בעמודת "עומד/לא עומד": "ל.ר" (לא רלוונטי) ולציין בעמודת הערות של אותה שורה: "Gide track".
2	פריט דלת מתקפלת (פנלים) סעיף ו' עמ' 28 נספח י"ד – מפרט טכני	עבור גוון חוץ – האם ניתן להציע גם גוון RAL3002 כצבע החוץ?	הבקשה מאושרת. ניתן להציע RAL3002 כגוון הצבע החיצוני.
3	פריט דלת מתקפלת (פנלים) סעיף ז' עמ' 28 נספח י"ד – מפרט טכני	עבור גוון פנים – האם ניתן להציע גם את הגוונים RAL9002 או RAL9016 כצבע הפנים?	הבקשה מאושרת. ניתן להציע RAL9002 או RA9016 כגוון הצבע הפנימי.
4	פריט פרזול סעיף א' עמ' 30 נספח י"ד – מפרט טכני	אבקש לבטל את הדרישה בנוגע לצירים עבור דלתות מתרוממות מסוג Stacking door בהן אין שימוש בצירים.	הבקשה מאושרת. על המציע לרשום בעמודת "עומד/לא עומד": "ל.ר" (לא רלוונטי) ולציין בעמודת הערות של אותה שורה: "Stacking door".



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מספר סעיף	שאלות	תשובות	
5	פריט פרזול סעיף ב' עמ' 30 נספח י"ד – מפרט טכני	אבקש לבטל את הדרישה למסילות הולכה מפלדה מגלוונת עבור דלתות מתרוממות מסוג Stacking door בהן המסילות מפרופילי אלומיניום ייעודיים.	הבקשה מאושרת. על המציע לרשום בעמודת "עומד/לא עומד": "ל.ר" (לא רלוונטי) ולציין בעמודת הערות של אותה שורה: "Stacking door".
6	פריט פרזול סעיף ד' עמ' 30 נספח י"ד – מפרט טכני	אבקש לאשר כתחליף התקן הגנה ללא כבל מסוג " Fall Arrester " למניעת גלישת פנלים במהירות העולה על המהירות המתוכננת.	הבקשה מאושרת. ניתן להציע בנוסף דלתות בעלות התקן הגנה מסוג " Fall Arrester ". על המציע לציין בעמודת הערות כי המנגנון הוא מסוג " Fall Arrester ".
7	פריט פרזול סעיף ו' עמ' 30 נספח י"ד – מפרט טכני	אבקש לבטל את הדרישה להתקן הגנה מפני רפיון כבל עבור דלתות מתרוממות מסוג Stacking door בהן אין כבל אך קיים התקן הגנה מסוג " Fall Arrester " .	הבקשה מאושרת. על המציע לרשום בעמודת "עומד/לא עומד": "ל.ר" (לא רלוונטי) ולציין בעמודת הערות של אותה שורה: "Fall Arrester".
8	פריט הפעלה חשמלית סעיף ב' עמ' 30 נספח י"ד – מפרט טכני	בהמשך לתשובה מספר 25 שפורסמה בסבב השאלות הראשוני. אבקש להציע גם אפשרות לכבלי ניילון חזקים כתחליף לחוט קבלר.	הבקשה מאושרת. על הספק להחליף כבל שנקרע או נפרם בתוך תקופת האחריות על חשבוננו.
9	פריט הפעלה חשמלית סעיפים ב'1+ב'2 עמ' 30 נספח י"ד – מפרט טכני	אבקש לאפשר כי מנגנון המעבר למצב ידני במצב של הפסקת חשמל יכול שיבוצע באופן אוטומטי ללא צורך בשימוש בכבל נוסף לביצוע מעבר המצב.	הבקשה מאושרת. על המציע לרשום בעמודת "עומד/לא עומד": "ל.ר" (לא רלוונטי) ולציין בעמודת הערות של אותה שורה: "מנגנון אוטומטי".
10	פריט הפעלה חשמלית סעיף ג' עמ' 31 נספח י"ד – מפרט טכני	במצבים כגון נפילות חשמל ו/או תקלה במנוע ו/או תקלה במערכת פתיחה חשמלית של הדלת, זמן הפתיחה בד"כ יותר מ 40 שניות. אבקש להגדיר את הזמן לפתיחה מלאה של הדלת במצבים שאינם שגרתיים?	הבקשה נידחת. אנו לא רואים צורך בהגדרת זמן למצבים אלו ומסתפקים בדרישות למנגנוני פתיחה ידניים כאמור.
11	פריט הפעלה חשמלית סעיפים ז'1+ז'2 עמ' 32 נספח י"ד – מפרט טכני	להגברת הבטיחות נבקש להוסיף מערכת זיהוי תנועה שתזהה גוף זר המתקרב לדלת מהצד הפנימי עוד בטרם יכנס לקו הדלת וזאת בנוסף לדרישות בסעיפים.	ניתן להוסיף מערכת בטיחות נוספת מעבר לדרישות בסעיפי המפרט אך תוספת זו אינה דרישת חובה.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

תשובות	שאלות	מספר סעיף	מס"ד
<p>על פי רוב סטנדרט הגודל לתחנות חדשות הינו 4 מ' * 4.5 מ'. יצויין כי מכרז זה נועד בעיקרו לרכש דלתות לסככות קיימות.</p> <p>בעתיד יבחן האם בתחנות חדשות ירכשו דלתות לסככות במסגרת התקשרות עם הזוכה במכרז זה או במסגרת התקשרות עם הקבלן הראשי להקמת התחנה.</p>	<p>אבקש לברר האם למבנים החדשים / סככות החדשות (העתידיים), יש מידות כסטנדרט תכנוני?</p>	כללי	12
<p>הבקשה נדחית.</p> <p>פוליסת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחבת לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי, בקשר עם עבודות בניה, הרחבה, שיפור ושיפוץ, אם מבוצעות עבודות כאלו עבורו. במקרה זה העבודות נעשות עבור הרשות כמזמין עבודה ולא עבור הקבלן/המבוטח עצמו ולכן לא תכוסנה במסגרת ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.</p> <p>ביטוח חבות המוצר מכסה אך ורק נזקים לגוף ולרכוש שנגרמו בשל המוצר עצמו או התקנה לקויה שלו אך לא נזק לרכוש המזמין/הרשות במהלך עבודות ההתקנה, נזק למוצר עצמו ונזק לנזקי גוף של המתקינים / העובדים.</p>	<p>לענין פוליסת ביטוח כל הסיכונים לעבודות קבלניות, עבודות מסוג זה אינן נדרשות לפוליסה כזאת והן מכוסות על ידי פוליסות חבות מוצר וצד ג'.</p> <p>יהיה צורך להקים פוליסה מיוחדת לכיסוי עבודה זו שמחירה יקר. האם ניתן לבדוק הנושא פעם נוספת.</p>	סעיף 18.2 (ביטוח) עמ' 45 – נספח ט"ו – ההסכם	13