



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 21/2017

אספקת גז בישול (גפ"מ) לקריית הכבאות בראשון לציון

הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 21/2017

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות המזמין לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.

3. תשומת לב המציעים מופנית לשינוי בנספח ט' - טופס הצעת מחיר. טופס הצעת מחיר חדש מצורף כנספח 1 למענה זה לשאלות ההבהרה. יש להגיש את הצעת המחיר על הטופס החדש בלבד !!!

4. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1	סעיף 1.3	במידה וברשותי רישיון בתחום רכישת גפ"מ ושיווקו למכלים נייחים + הובלת גפ"מ ללא שאר התחומים: מכלים מטלטלים + אחסון גפ"מ + שיווק גפ"מ לכלי רכב בתחנות דלק. האם עומד בדרישת הסעיף?	כן.
2	סעיף 1.5	האם ניתן להתחייב על כמות צריכה כלשהיא? לחלופין האם ניתן להאריך את תוקף המכרז עד לצריכה של 580 טון?	הבקשה נדחית.
3	סעיפים 1.5 ו-2.1	האם תקופת ההסכם 5 שנים או 3 שנים?	5 שנים.
4	סעיף 3	האם מתבצעות עבודות תשתית ע"י הרשות כמו חפירות וכיסויים, בטון בהצלבות חשמל וגז?	כל העבודות נשוא מכרז זה יבוצעו ספק הגז.
5	סעיף 3.2	הוצאת היתר בנייה לצוברי הגז ולמערכת הגז צריכה להיעשות על-ידי הרשות, כבעלת המקרקעין. ספק הגז יכול לסייע בקבלת היתר הבנייה על-ידי הפקת אישור משרד הכלכלה לצוברי הגז וייעוץ טכני-מקצועי לעניין מיקום מערכת הגז.	היתר הבנייה יבוצע על ידי ספק הגז. הרשות תחתום על ההיתר במקום הנדרש.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מספר סעיף	מס"ד	שאלות	תשובות
סעיף 3.6	6	נבקש להבהיר כי הספק יבצע תחזוקה שוטפת לציוד שסופק על ידו בלבד.	הבקשה מאושרת.
סעיף 3.7.1	7	נבקש לשנות את הנוסח ל: .. תכנון והגשת בקשה להיתר בניה תוך 60 יום.	הבקשה נדחית.
סעיף 3.7.2	8	"יבוצע באופן מידי" – מבקשים לקבל הגדרת זמן סביר.	גמר ביצוע העבודה הנדרשת בסעיף – עד 30 ימים קאלאנדריים.
סעיף 3.7.2	9	נדרש לקבל מפת תשתיות תת קרקעיות לאורך תוואי צנרת הגז	מצ"ב למענה זה לשאלות הבהרה – נספח מס' 2 - קובץ נספח פיתוח.
סעיף 5.2	10	במידה שבבעלותי מכלית אחת + 2 בהסכם הפעלה, האם עומד בדרישות הסעיף?	כן. נדרש בעלות ו/או הסכם השכרה על 3 מכליות גפ"מ לפחות על מנת שיוכלו לספק את היקפי המילוי הנדרשים.
סעיף 5.3	11	האם ניתן לעדכן את הדרישה כך שתכיל ממוצע שנתי לשנים 2015, 2016 ו- 2017?	הבקשה מאושרת. ניתן להציג את הנדרש גם לשנים 2015, 2016, ו- 2017 כחלופה לדרישה בסעיף.
סעיף 5.6	12	האם ניתן לעדכן את הדרישה לשנים 2015, 2016 ו- 2017?	הבקשה מאושרת. ניתן להציג את הנדרש גם לשנים 2015, 2016, ו- 2017 כחלופה לדרישה בסעיף.
סעיף 6.1	13	האם ניתן לקבל דחייה למועד הגשת המכרז מכיוון שהמועד צפוף מאוד?	הבקשה נדחית.
סעיף 6.14	14	נבקש לבטל את סמכות ועדת המכרזים לקבוע אלו חלקים מוגדרים חסויים. לא מקובל שמשמכים סודיים (ככל שהספק רשם אותם ככאלו) יועברו בהחלטת הוועדה לספקים / גורמים אחרים.	על המכרז חלים הוראות תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993. המציעים מופנים להוראות תק' 21(ה) לתק' האמורות. יצוין כי מכל מקום, המחירים המוצעים במכרז לא יהיו חסויים.
סעיף 7.2	15	נבקש כי תוקף ערבות הביצוע, יוגבל לכ- 3 חודשים מיום קבלת ההזמנה, או גמר הקמת המערכת, המוקדם מהשניים.	הבקשה נדחית. ערבות הביצוע נועדה לכל תקופת ההתקשרות כולל תקופת אספקת הגז.
סעיף 8.2.2	16	בנוסחה לחישוב הציון P אין פירוט למרכיבים A ו-B. האם יש אפשרות לחלק את המחיר כדי שיהיה ברור איזה מחיר קבוע (צמוד מדד) ואיזה מחיר משתנה כל חודש?	מיד מתחת לנוסחה קיים פירוט לגבי מרכיבים B + A. נספח י' מפרט את נושא ההצמדה.
סעיף 9.2	17	בהתייחס לזכות הרשות להפסיק את ההתקשרות ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא, נבקש לקבל התייחסות להחזר ההשקעה של הספק הזוכה, ככל שהביטול/הסיום לפני תום תקופת ההתקשרות לא נבע מסיבה הקשורה בו.	ככל שהביטול/סיום תקופת ההתקשרות לפני תום התקופה לא נובע מסיבות הקשורות בספק, יבוצע פיצוי לספק בגין מרכיב ההשקעה הראשוני של הספק. הפיצוי יבוצע לפי החלק הזמן היחסי הנותר מרגע הפסקת ההתקשרות מתוך 5 שנות ההתקשרות כפול 150 אלף ₪ + מע"מ.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
18	סעיף 9.2	מתבקש להוסיף לסעיף הפסקת התקשרות לאחר: "...ותאפשר לו הליך שימוע מתאים" את: "ותיקון ההפרה". כמו כן נבקש לבטל לאחר: "...העבודה לפחות 3 פעמים" את: "וכיוצא באלו"	הבקשה נדחית. תיקון ההפרה מתאפשר ב- 3 הפעמים הראשונות, כמפורט בהמשך הסעיף. לאחר מכן הדבר נתון לשיקול דעת הרשות. הבקשה נדחית. ירידה בנפח הגז במיכל ואי הגעת טכנאי, הינן רק דוגמאות להפרות מהותיות ולא רשימה סגורה.
19	סעיף 10	נבקש לבטל את סעיף 10 העוסק בהעדר בלעדיות. אין רשות לספק אחר לספק לצובר שאינו שייך לו. הספק אחראי על מערכת הגפ"מ שלו והוא היחיד שמספק גפ"מ למערכת הגז שלו. אי אפשר להיות אחראי על מערכת הגז כאשר ישנם ספקים אחרים שבאים איתה במגע.	הרשות לא תתקשר עם ספק אחר לאספקת המוצרים ו/או השירותים בתקופת ההתקשרות עם הספק הזוכה.
20	סעיף 13	מדוע המחיר של המתחרים צריך להיחשף?	יודגש כי מחיר המתחרים לא יחשף. עפ"י חוק חובת המכרזים רק הצעת המציע הזוכה פתוחה לעיון המציעים האחרים, וזאת בכפוף לסעיפים שהמציע ביקש וועדת המכרזים אישרה, כי הם חסויים. הצעת המחיר של הזוכה אינה חסויה בכל מקרה.
21	נספח ח' - הצהרה ואישורים לעמידה בתנאי הסף	נבקש לבטל את הדרישה לאישור רו"ח בדבר העסקת מתכנן גפ"מ בכיר.	הבקשה מאושרת חלקית. ניתן לחילופין לספק אישור עו"ד בדבר העסקת מתכנן גפ"מ בכיר.
22	נספח ט- הצעת המחיר סעיף 6	מחיר הגז נחלק לשניים: 1. מחיר קבוע ("המרווח"). 2. מחיר משתנה כל חודש: בז"ן + ניפוק/מילוי + בלו + ייבוא. האם ניתן לחלק את מחיר הגז הכולל לשני החלקים הללו?	אין שינוי בנוסח הסעיף.
23	נספח ט- הצעת המחיר	נבקש למחוק בטבלת הצעת המחיר כדלהלן: סעיף A: למחוק מ: "או עד שלוש שנות ההתקשרות הראשונות כמוקדם מבניהם". המחיר צריך להתבסס על כמות ולא על שנים. סעיף B: למחוק מ: "או לאחר 3 שנות ההתקשרות הראשונות כמוקדם מבניהם". המחיר צריך להתבסס על כמות ולא על שנים.	הבקשה נדחית. בטופס הצעת המחיר יתוקנו סעיפי ההצעה כדלהלן: A- מחיר לטון אחד (1) עד לצריכה של 350 טון ראשונים (כולל) או עד לחמש שנות ההתקשרות כמוקדם מבניהם. B- מחיר לטון אחד (1) לצריכה מעבר ל- 350 טון ראשונים דאגה נספח הצעת המחיר חדש מצורף למענה זה לשאלות הבהרה. מודגש יש להגיש את הצעת המחיר על גבי הטופס החדש בלבד.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
24	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.1.2	נבקש שלאחר המילים: " אישור מיקום הצובר על ידי נציג המזמין" יתווסף המלל: "ובכפוף לתקן ישראלי ת"י 158".	הינך מופנה להוראות סעיף 2.1.1 לנספח יד' – מפרט טכני ותחולת עבודה
25	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2	מהי ספיקת המערכת המקסימלית לתכנון?	ספיקת המערכת המקסימלית תחושב ע"י הספק בהתאם למידע שצורף במכרז.
26	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.1	בשטח קיימת מאצרה, על פניו, בסיור המציעים שנערך באתר, נראה כי מידות המאצרה לא מתאימות להטמנת 2 צוברים 2,000 גאלון. אורך צובר 2,000 גאלון הינו 6.8 מטר ולא 4.5 מטר כפי שמופיע בשרטוט תכנית פיתוח 2. נבקש לקבל מידות בפועל (כולל מידות פנימיות) של מבנה המאצרה.	המיקום שהוצג לספקים במסגרת סיור הקבלנים הינו המיקום בו יותקנו הצוברים. יש להגיש הצעה בהתאם. לעניות דעתינו מדובר על גודל מספק.
27	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.5	נבקש להוסיף אפשרות למשלוח מייל ו/או סמס עם כמות הגז בצוברים בתדירות שתיקבע ע"י המזמין.	הבקשה נדחית.
28	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.7.1	עפ"י שרטוט א- נתונים טכניים 3 טבלת הספקי גפ"מ, הצריכה הרגעית המקסימאלית הינה כ- 700 ק"ג גפ"מ לשעה. נבקש להגדיר הספק (ק"ג/שעה) של המאייד ומספר מאיידים. לכל הפחות נבקש לקבל תיאור של משטר העבודה, האם ייתכן וכל הצרכנים מתוכננים לעבוד יחד? כלומר האם נדרש לתכנן את מערכת המאיידים להספק מקסימאלי של 700 ק"ג/שעה? במידה ולא, לאיזה הספק נדרש לתכנן את המאיידים? נבקש לאשר מאייד מים חמים מתוצרת חברת PEGORARO איטליה כמאייד שווה ערך למאייד קופרים.	משטר העבודה - יעבדו לפחות 5 מתקנים במקביל. הוחלט על דרישה למאייד חשמל. ראה מענה לשאלה הבאה.
29	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.7.1	במכרז מוגדרים מאיידים הגז מסוג מים חמים. בכנס המציעים נמסר בע"פ כי המאיידים יהיו מסוג חשמלי. נא להבהיר? בכל מקרה נבקש לאשר מאיידים מטיפוס חשמלי (תווך שאינו מים, גופי חימום יצוקים בליבת אלומיניום).	סעיף 3.2.7.1 לנספח י"ד – מפרט טכני מבוטל. לחלופין נדרש כי המאיידים יהיו חשמליים. יתר הסעיפים ללא שינוי.
30	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.7.1	במידה והדרישה היא להתקין מאיידים מים חמים, יש לבנות חדר הסקה בנוסף לחדר מאיידים. ע"מ ליצור אחידות בהשוואת מחירים באחריות המזמין להגדיר גדלים של חדרים.	המאיידים יהיו חשמליים. ראה מענה לשאלה קודמת.
31	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.7.4	"מיקום המאיידים יהיה בתוך חוות הצוברים", נבקש לסמן על שרטוט חוות הצוברים. כמו כן, האם הכוונה היא לחדר אנרגיה?	המיקום הוצג במסגרת סיור המציעים בשטח.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
32	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.2.7.4	"מעל המאיידיים יותקן גג", במערכת שכוללת חשמל ובקרה מקובל להתקין חדר למאיידיים מקונסטרוקציה קלה לפי דרישות תקן 158, כאשר המבנה יאושר ע"י קונסטרוקטור מטעם הספק. נא התייחסותכם.	הספק יקים חדר מאיידיים בהתאם לדרישות תקן 158 בשטח של כ- 6 מ"ר. בכל מקרה המידות יקבעו על ידי הספק ולא תנתן תוספת עבור חדר גדול יותר. יתר הדרישות בסעיף ללא שינוי.
33	נספח יד' מפרט טכני סעיף 3.3.1	מי המנהל באתר אשר מולו מבצעים את כל התיאומים? כמו כן מי אחראי על ביצוע הדרכת בטיחות לעובדים ומי נותן הרשאות עבודה?	רע"ן בינוי או מי מטעמו. אחריות הבטיחות עד לשלב מסירת המערכת למזמין הינה על הספק.
34	נספח יד' מפרט טכני סעיף 4.1	היתר רעלים נדרש לשני הצדדים במקרה של אספקה/צריכה מעל 8 טון. הספק לא יוכל לקבל היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה ביחס לצריכה על שמו ולהיות אחראי רעלים במקום הרשות. הגנת הסביבה דורשת כי אחראי הרעלים אצל המחזיק ימצא פיסית במקום בשוטף. בנוסף יש להבהיר כי נדרש לספק אישור מיוחד ע"י כיבוי אש ומכון התקנים לגבי הספקה במקום תת קרקעי	הצריכה המדוברת במכרז הינה עד 8 טון. כל האישורים, למעט בתווך התת קרקעי, יסופקו על ידי הספק.
35	נספח יד' מפרט טכני סעיף 5	נדרש להוסיף תת סעיף הכולל דרישה לביצוע בדיקה של מעבדה מאושרת לפי תקן 158 לפני ביצוע מילוי הגז הראשוני.	בדיקת המעבדה וכל בדיקה אחרת הנדרשת בהתאם לתקן 158 נכללת במערך הבדיקות שיבצע הספק.
36	נספח יד' מפרט טכני סעיף 5.8	האם ניתן לקבל פירוט מדויק של אילו שלבים נדרש לספק צילומים?	הצילומים יסופקו לכל שלבי העבודה.
37	נספח יד' מפרט טכני סעיף 7.1.1	מדוע צריך להתחייב למכירת הצוברים לספק החדש בסיום ההסכם? בדר"כ צוברים ניתנים בהשאלה לתקופת ההסכם. ברגע סיום ההסכם חוזרים לספק הגז. ספק הגז החדש יכול לרכוש אותם מספק הגז היוצא או לחלופין להטמין צוברים משלו.	יש לעמוד בתנאים שנקבעו בתנאי המכרז.
38	נספח יד' מפרט טכני סעיף 7.1.1	האם המחיר 7,500 דולר הוא לצובר אחד? לשני צוברים? מה לגבי שאר מערכת הגז (מאייד לדוגמא)?	המחיר הינו לכלל המערכת.
39	נספח יד' מפרט טכני סעיף 8.3	נבקש שיובהר כי קריאה בהולה הינה אך ורק במקרה של חשש מהתרחשות של "אירוע גז", כהגדרתו ברישיון ספק הגז שניתן על-ידי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. זמן התייצבות לקריאה בהולה – בתוך 3 שעות מקבלת הקריאה זמן התייצבות לקריאה דחופה - בתוך 4 שעות עבודה מקבלת הקריאה. זמן התייצבות לקריאה רגילה – בתוך 12 שעות עבודה מקבלת הקריאה.	הבקשה מאושרת.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
40	נספח טו' – הסכם סעיף 4	נבקש כי תתאפשר לספק האפשרות להחליף את הנציג באישור הרשות.	הבקשה מאושרת.
41	נספח טו' – הסכם סעיף 6.3	נבקש למחוק בסעיף תקופת ההתקשרות לאחר: "ממועד סיום ההתקנה לתקופה של 36 חודשים" את: "וללא קשר לקיומו של חוזה תקף"	נותן השירות אחראי על תחזוקת ותיקון המערכת כל זמן שהוא ממשיך לשמש כנותן השירות. אשר על כן סעיף 6.3 בטל ובמקומו יבוא: "יובהר כי בכל מקרה אחריות הספק לתיקון מערכת אספקת הגז תהיה כל זמן שהוא משמש כספק הגז של הרשות."
42	נספח טו' – הסכם סעיף 8.4	נבקש שתינתן התייחסות להחזר השקעה לספק במקרה שהרשות תעשה שימוש בזכותה על פי סעיף זה.	ראה מענה לשאלה 17 לעיל. נוסח המענה יתווסף להסכם.
43	נספח טו' – הסכם סעיפים 8.8 ו-8.9	כיצד ניתן לתמחר מראש השקעה בתוספות לא ידועות? נבקש להגביל את ערך התוספות לכ-2% מהיקף ההשקעה המתוכננת ולהגדירו כבצ"מ.	הצעת המחיר הינה גלובלית. הספק יגיש הצעתו בהתאם לנתונים שהוצגו במכרז.
44	נספח טו' – הסכם סעיף 9.5	נבקש כי סמכותה של הרשות לדרוש החלפת קבלן משנה תהיה מותנית בכך שמדובר בדרישה סבירה ומבוססת.	הרשות הינה גוף ציבורי המחוייב להוראות הדין לרבות הנמקת שיקול הדעת שלה.
45	נספח טו' – הסכם סעיף 11.3	נבקש לציין כי מועדי התשלום לאחר אספקת הגז והגשת ת. משלוח וחשבוניתיהיו שוטף + 60.	העברת התשלום לספק תבוצע בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 1.4.3.
46	נספח טו' – הסכם סעיף 13.2	נבקש לבטל את סעיף 13.2 העוסק ביחסי עובד מעביד.	הבקשה נדחית.
47	נספח טו' – הסכם סעיף 13.3	בסעיף מצויין כי הרשות לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו לספק בשל מתן השירותים ע"פ ההסכם. נבקש להוסיף את המילים "בכפוף לכל דין" לאחר המילים "על פי הסכם זה".	הבקשה מאושרת. נוסח הסעיף העדכני: " הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא נותן את השירותים לרשות על בסיס קבלני, ולכן הרשות לא תהיה אחראית בצורה כלשהי לנזקים שיגרמו לו בשל מתן השירותים על פי הסכם זה בכפוף לכל דין. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור, מתחייב הזוכה לבטח את עצמו במוסד לביטוח לאומי ולשאת בכל התשלומים שהוא חב בהם לפי כל דין."
48	נספח טו' – הסכם סעיף 13.4	נבקש להוסיף לאחר: "ו...או מי מטעמם ישפה הזוכה את הרשות מיד עם דרישה" את: "בכתב". כמו כן נבקש למחוק לאחר: "....בגין כל תשלום שיידרש מהרשות כאמור" את: " לרבות הוצאות והוצאות שכ"ט ועו"ד." "	הבקשה מאושרת חלקית, הוספת המילה "בכתב" – מאושרת. מחיקת "לרבות הוצאות והוצאות שכ"ט ועו"ד" – נדחה. נוסח הסעיף העדכני – ראה מענה לשאלה הבאה.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
49	נספח טו' – הסכם סעיף 13.4	בסעיף מצויין כי הספק ישפה את הרשות מיד עם דרישת תשלום שמקורה בטענת יחסי עובד מעביד. נבקש כי השיפוי יינתן בהתאם לקבוע בפסק דין חלוט.	הבקשה מאושרת. לאחר המילים "ו/או מי מטעמם", יבוא: "בפס"ד חלוט". נוסח הסעיף העדכני: "מבלי לגרוע האמור לעיל, ככול שעל אף כוונת הצדדים המפורשת כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, תידרש הרשות במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעביד בין הרשות לבין הזוכה ו/או האחראי מטעמו, ו/או מי מטעמם בפס"ד חלוט ישפה הזוכה את הרשות מיד עם דרישה בכתב בגין כל תשלום שיידרש מהרשות כאמור לרבות הוצאות והוצאות שכ"ט ועו"ד".
50	נספח טו' – הסכם סעיף 14.2	מצויין כי הספק מתחייב שלא לפרסם כל דבר הקשור בשירותים. מתבקש להוסיף את המלל "למעט מידע שהינו נחלת הכלל".	הבקשה מאושרת.
51	נספח טו' – הסכם סעיף 15.1	נבקש להוסיף בסעיף העוסק בביטול ההסכם לאחר: "הפר הזוכה" את: "הפרה מהותית" ולאחר: "הוראה מהוראות ההסכם זה" את: "ולא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים מיום שנדרש לתקנה בכתב...". כמו כן נבקש למחוק לאחר: "...את השירותים שזוכה חייב היה לעשות עפ"י ההסכם זה" את: "ולחייב את הזוכה בהחזר כל הוצאה ופיצוי בגין כל נזק שנגרמו לו כתוצאה מכך".	הבקשות נדחות.
52	נספח טו' – הסכם סעיף 15.2	נבקש להוסיף בסעיף העוסק בביטול ההסכם לאחר: "...ותאפשר לו הליך שימוע מתאים" את: "ו – 7 ימים לתיקון ההפרה". כמו כן נבקש למחוק לאחר: "...בתכולת העבודה לפחות 3 פעמים" את "וכיוצא באלו"	הבקשות נדחות.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
53	נספח טו' – הסכם סעיף 17.1	<p>נבקש להחליף בסעיף העוסק באחריות ונזיקין לאחר: "הזוכה יהיה אחראי" את: "לבדו" ב- "עפ"י דין..."</p> <p>כמו כן נבקש להוסיף לאחר: "ו/או עקב מתן השירותים" את: "ע"י הזוכה".</p> <p>וכן להחליף לאחר: "לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו" את: "בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות" ב: "בשל מעשה או מחדל של הספק בניגוד לדין...."</p>	<p>הבקשה מאושרת. תבוצע החלפת המילה "לבדו" במילים "עפ"י דין".</p> <p>הבקשה מאושרת. תבוצע הוספת המילים "ע"י הזוכה" לאחר המילים "ו/או עקב מתן השירותים".</p> <p>המקשה מאושרת חלקית – במקום המילים "בין שהשירותים נעשו כדבעי ובין שנעשו ברשלנות", יבוא: "בשל מעשה או מחדל של הזוכה אשר נעשה ברשלנות ו/או בניגוד לדין".</p> <p>להלן נוסח הסעיף המתוקן: "הזוכה יהיה אחראי עפ"י דין לכל אובדן, פגיעה ונזק שיגרמו לכל נזק, לרבות לרשות, לעובדים ולמועסקים מטעמה של הרשות, לעובדים ולמועסקים מטעם הזוכה, לאחראי מטעמו ו/או לכל צד שלישי, כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים ע"י הזוכה לפי הסכם זה ו/או כל הכרוך בשירותים אלו, בשל מעשה או מחדל של הזוכה אשר נעשה ברשלנות ו/או בניגוד לדין".</p>
54	נספח טו' – הסכם סעיף 17.2	<p>נבקש להחליף בסעיף העוסק באחריות ונזיקין לאחר: "הזוכה יהיה חייב לשלם את דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע בהתאם לכך וכן יהיה חייב לשפות את הרשות" ב: "הזוכה ישלם את דמי הנזק וישפה את הרשות",</p> <p>כמו כן נבקש להחליף את: "...מיד עם דרישה" ב: "תוך זמן סביר בדרישה בכתב".</p> <p>כמו כן נבקש להחליף לאחר: "מחמת נזק" את: "שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד" ב: "שהזוכה אחראי לו עפ"י דין, בכפוף לאמור בסעיף 17.1 לעיל".</p>	<p>הבקשה להחלפת המילים "הזוכה יהיה חייב..." נדחית.</p> <p>הבקשה מאושרת - החלפת המילים "...מיד עם דרישה" במילים "תוך זמן סביר בדרישה בכתב".</p> <p>הבקשה להחלפת המילים "שנגרם כמתואר לעיל, לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד" נדחית.</p>
55	נספח טו' – הסכם סעיף 17.2	<p>נבקש להוסיף "הרשות תאפשר לזוכה להתגונן נגד התביעה או הדרישה"</p>	<p>הבקשה מאושרת.</p>
56	נספח טו' – הסכם סעיף 17.2	<p>מצויין כי הספק ישפה את הרשות מיד עם דרישת תשלום שמקורה בטענת נזק. נבקש כי השיפוי יינתן בהתאם לקבוע בפסק דין חלוט.</p>	<p>הבקשה מאושרת.</p>



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
57	נספח טו' – הסכם סעיף 17.2	מבקש להוסיף פסקה נוספת בין פסקאות 17.2 ל-17.3: " שיפוי כאמור יהיה כפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו ובלבד שהרשות תודיע לזוכה אודות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור מיד עם היוודע לה על כך, ותאפשר לו לנהל את ההגנה (לרבות משא ומתן לפשרה) ולא תתפשר מבלי לקבל את הסכמת הזוכה מראש "	הבקשה מאושרת.
58	נספח טו' – הסכם סעיף 17.3	נבקש להוסיף בסעיף העוסק באחריות ונזיקין לאחר: "...לגרוע מאחריות הזוכה" את: " עפ"י דין".	הבקשה נדחית.
59	נספח טו' – הסכם סעיפים 18.1.2 18.2.2 18.3.3 18.4.3 18.6.2	נבקש למחוק את הביטוי "לא יפחת" מכל הסעיפים המצויינים.	הבקשה נדחית.
60	נספח טו' – הסכם סעיף 18.2.1	מבוקש כי לאחר המילים "אחריותו החוקית" יתווספו המילים "של הספק".	הבקשה נדחית.
61	נספח טו' – הסכם סעיף 18.2.4	מבוקש כי לאחר המילים "פועלים או פעלו בו" יתווספו המילים "למעט פריט/חלק רכוש עליו פעלו במישרין".	הבקשה נדחית.
62	נספח טו' – הסכם סעיף 18.5	מבוקש למחוק את הסעיף ותחתיו להעניק פטור לרשות.	הבקשה נדחית.
63	נספח טו' – הסכם סעיפים 18.6.1.1.1 18.6.1.1.2 18.6.1.1.3 18.6.1.1.8	ביטוח עבודות קבלניות – פרק א' – סעיף 1 – מבוקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "מקסימום לפריט – 40,000 ש"ח". ביטוח עבודות קבלניות – פרק א' – סעיף 2 – מבוקש להקטין את גבול האחריות מ- 100,000 דולר ארה"ב ל- 100,000 ש"ח. ביטוח עבודות קבלניות – פרק א' – סעיף 3 – מבוקש להקטין את גבול האחריות מ- 500,000 דולר ארה"ב ל- 500,000 ש"ח. ביטוח עבודות קבלניות – פרק א' – מבוקש להחליף את המילים "שלא יפחת מ- 200,000 דולר ארה"ב" במילים "25% מערך העבודה".	הבקשות נדחות.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
64	נספח טו' – הסכם סעיפי ביטוח כללי	בכל הקשור לביטוח, מבוקש להבהיר כי נוסח אישור הביטוח הינו המחייב.	הבקשה נדחית.
65	נספח טו' – הסכם סעיף 18.8	נבקש למחוק בסעיף העוסק בביטוח כללי את: "העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או" שבא לפני: " אישור עריכת ביטוח.."	הבקשה נדחית.
66	נספח טו' – הסכם סעיף 18.9	נבקש למחוק בסעיף העוסק בביטוח כללי לאחר: "...לביטחון הפנים, את: "וכל עוד אחריותו קיימת,." נבקש להוסיף לאחר: "להחזיק בתוקף את פוליסת הביטוח" את: "אולם פוליסות חבות המוצר אחריות מקצועית תהיינה בתוקף למשך 36 חודשים מיום סיום ההסכם" נבקש למחוק את: "...הספק מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או" שבא לפני: " אישור עריכת..."	הבקשות נדחות.
67	נספח טו' – הסכם סעיף 20.2	נבקש הבהרה למילה "בתאם"	הכוונה הינה "בתוארם"
68	נספח טו' – הסכם סעיף 20.9	נבקש כי יתווסף המלל לפיו הרשות תעשה שימוש בזכות זו בסבירות.	הרשות כגוף ציבורי מחוייבת להוראות המשפט המינהלי לרבות הנמקת החלטותיה
69	נספח טו' – הסכם סעיף 21.1א'	נבקש להוסיף בסעיף העוסק באמנת השירות לאחר: "...על ידי חילוט יחסי של ערבות הביצוע" את: ", לאחר התראה בכתב ולאחר שזו לא תוקנה."	הבקשה נדחית.
70	נספח טו' – הסכם סעיף 21ו'	לא ברור בטבלת הפיצויים המוסכמים: א. על איזו התקנה מדובר בסעיף ואיזה זמן הוקצב לביצועה? ב. כמו כן אם הספקה ניתנת בדחיפה כאשר קיים מינימום בצובר של 40%, איך יהיה עיכוב בהספקה? ג. על אילו דוחות מדובר? איזה כתב כמויות? מה נדרש להציג ומה הלו"ז הנדרש לעמידה?	א. מדובר על כל עיכוב בזמנים שמוגדר במכרז. ב. במידה ולא יבוצע ההליך כסדרו ישולם פיצוי כמוגדר. ג. סעיף הפיצוי הנוגע להגשת הדוח מבוטל.
71	נספח טו' – הסכם סעיף 21ז'	נדרש להבהיר כי זכותה של הרשות לתבוע סכומים נוספים מעבר לפיצוי המוסכם הינה בכפוף לכך שהדבר לא יהווה כפל פיצוי.	הדרישה מאושרת. לא יהיה כפל פיצוי בהתאם לכל דין.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
72	שרטוט א' - נתונים טכניים 3	המרת נתונים בטבלה IFB - TRAINING BUILDING לא נעשה נכון, נא לבדוק ולעדכן נתונים חדשים.	שורת הסיכום לא נכונה יש לסכמה בהתאם לנתונים בשורות.
73	שרטוט א' - נתונים טכניים 3	נתונים בטבלה IFB - PETROCHEMICAL לא ברורים כלל - נא לפרט ולהסביר.	שורה 1 Flange fire עמודה Vapour 78.8 Kg/h יתוקן ל - 354.3 בשורה השניה Spill fire באותה עמודה יבוא - 354.3 כמו כן שורת שורת הסיכום לא נכונה יש לסכמה בהתאם לנתונים בשורות המעודכנות.
74	שרטוט ב' - תכנית פיתוח 2	על השרטוט מופיע קו גז, אבל אין שום סימן במקרא, במידה ותוכן התוואי נבקש לסמן.	לא תוכן תוואי גז מדוייק. התכנון יבוצע על ידי מתכנן הגפ"מ של הספק.
75	שרטוט ב' - תכנית פיתוח 2	יש לסמן נקודת כניסת הגז למתקן החיצוני	נקודת כניסת הגז הוצגה במסגרת סיור המציעים באתר.
76	שרטוט ב' - תכנית פיתוח 2	יש להגדיר מה לחץ הגפ"מ בכניסה למתקנים השונים	הלחץ בכניסה למתקנים יהיה בהתאם לנתונים הטכניים שפורטו במסמכי המכרז ודרישות ספק מתקני הגז בסימולטור (חב' האגן ההולנדית).
77	sketch_B_dev_plan_1	בשרטוט חדר אוכל לא הוגדר המיקום של ארון הגז.	מיקום הארון יתוכנן ע"י מתכנן הגפ"מ של הספק בתיאום עם מתכנן המבנה.
78	שרטוט א - נתונים טכניים 2 - Petrochemical Plant	השרטוט מתייחס לאספקת גפ"מ במצב אדים בלבד, אך בטבלת הספקי גפ"מ כמפורט בקובץ "נתונים טכניים 3" מצוינת גם אספקת גפ"מ בפאזה נוזלית (אספקה משמעותית של כ- 410 ק"ג גפ"מ נוזלי בשעה לעומת כ- 50 ק"ג גפ"מ אדים בשעה). האם אכן מתוכננת אספקה נפרדת של גפ"מ בפאזה אדים ואספקה של גפ"מ בפאזה נוזל? במידה וכן נבקש לקבל אפיון ושרטוט המתאר את המערכת לאספקת גפ"מ נוזלי.	לא מתוכננת אספקה נפרדת של גפ"מ בפאזה אדים וגפ"מ בפאזה נוזל.
79	שרטוט א - נתונים טכניים 3 - טבלת הספקי גפ"מ	אין פירוט של צריכת הגז במטבח ובאנדרטה, נבקש לקבל צריכות גפ"מ עבור צרכנים אלו.	יש פירוט במצגת שצורפה במסגרת סיור המציעים.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מס"ד	מספר סעיף	שאלות	תשובות
80	נספח י"ד	בנספח אין התייחסות לצנרת הגפ"מ, נבקש הבהרות: האם ישנה דרישה לסוג צינור הגז (פלדה, נחושת, פלסטיק) לצרכנים השונים (Training Building, Pretrochemical Plant מטבח ואנדרטה)? האם ישנה דרישה לקוטר צינור הגז לכל אחד מהצרכנים הנ"ל?	כל צנרת הגז תהיה מפלדה. ותעמוד בכל דרישות תקן ישראלי מס' 158. קוטר הצינור יהיה בהתאם לתכנון שיבוצע על ידי הספק הזוכה בהתאם לדרישות תקן ישראלי מס' 158.
81	נספח י"ד	בהתאם לנספח י"ד יש לקבל הבהרה כי ניתן לבצע בהתקנת הצנרת הטמונה שימוש בכל סוגי צנרת המאושרת לכך ע"פ תקן 158 ולא בצנרת פלדה בלבד.	הבקשה נדחית. ראה שאלה קודמת.
82	סיום המציעים	הוגדר בסיור כי אחריות ספק הגז היא עד חיבור הצנרת לסימולאטור. שאלה: מי הגורם המקצועי האחראי לסימולאטור לרבות הפעלה, בדיקות ראשוניות ובדיקות תקופתיות. אין כל אזכור לתחום האחריות במסמך המכרז	ספק הגפ"מ יהיה אחראי עד לנקודת חיבור הצנרת. הספק שביצע את מערכת הסימולטור מטעם הרשות יהיה האחראי בתוך הסימולטור.



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

נספח 1 למענה לשאלות הבהרה – טופס הצעת מחיר מעודכן

מכרז 21/2017 – אספקת גז בישול (גפ"מ)

נספח ט' – הצעת המחיר

שם המציע: _____ מספר ח.פ.: _____
 ת"ז/ח"פ: _____ דוא"ל: _____
 טלפון: _____ כתובת: _____

אל: ועדת המכרזים – הרשות הארצית לכבאות והצלה

1. קראתי בעיון את כל פרטי הבקשה לקבלת הצעות ואני מצהיר בזה שהבנתי את הדרישות ושאני מסכים לתנאים המוצעים והמהווים חלק בלתי נפרד מהבקשה לקבלת הצעות והתאם לכך ערכתי את הצעתי.
2. אני מצהיר בזאת כי ביכולתי לעמוד בכל הדרישות המפורטות בבקשה זו על נספחיה ושאל הצעתי תבחר, אתקשר עם הרשות בהסכם שנוסחו צורף לבקשת הצעות.
3. ידוע לי כי התשלום בגין אספקת השירותים נשוא מכרז זה תעשה בהתאם לכללים האמורים בבקשה זו על נספחיה וכי התמורה בגין אספקה וההתקנה תהא בהתאם להצעת המחיר שלי להלן.
4. ידוע לי כי חובת הרשות לאפשר לכל משתתף לעיין בהצעה הזוכה למעט בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה בשאלה מהו סוד מסחרי או מקצועי תהיה בידי ועדת המכרזים בלבד ולא תהיה לי כל טענה בגין כך.
5. ידוע לי שהשוואת הצעות המחיר תעשה בהתאם לאמור בסעיף 8 למכרז.
6. **מחיר הגז:** הינו סך של המרכיבים הבאים: שער בז"ן, בלו והמחיר המוצע.
מרכיבי שער הבז"ן והבלו יתעדכנו עפ"י פרסום מינהל הדלק משרד התשתיות הלאומיות. באחריות הספק להעביר עם כל חשבונית למחלקת חשבונות ברשות הכבאות את הפרסומים של מחיר שער בז"ן, והבלו:
 א. מחיר שער בז"ן - "מחיר פיקוח מירבי" בשער בית הזיקוק בארץ, כפי שמתפרסם בראשית כל חודש ע"י מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות ללא הוצאות אחרות וללא מע"מ ומיסים. המחיר הקובע הינו המחיר האחרון שפורסם הידוע בעת הוצאת החשבונית.
 ב. בלו (ומסים ישירים אחרים אם יוטלו על גפ"מ) - לפי המס האחרון שפורסם הידוע בעת הוצאת החשבונית.
7. הספק ימלא בטבלה להלן את **המחיר המוצע בלבד** המהווה את המחיר לאספקת גז, תכנון, רישוי, התקנה, צוברים, מאיידים, תשתיות, אחזקה, מילוי, הובלה, רווח וכל הנדרש במסגרת המכרז ובמסמך תכולת העבודה – **נספח י"ד** ללא מרכיב עלות הגז למציע (שער בז"ן ובלו).
8. **כל המחירים יוצעו בשקלים חדשים ויכללו את התמורה המלאה לספק לרבות כל עלויות הספק, מיסים וכיוצ"ב לא כולל מע"מ.**



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מחיר מוצע (לא כולל מע"מ)	מחיר לא למילוי – נקבע בהתאם לעדכון משרדי הממשלה הרלוונטים		תיאור
A - מחיר לטון אחד (1) עד לצריכה של 350 טון ראשוניים (כולל) או עד לחמש שנות ההתקשרות כמוקדם מבניהם - שח _____	שער בלו לטון	שער בז"ן לטון	אספקת גז (גפ"מ) כולל כל הדרישות המפורטות בתכולת העבודה – נספח יד'
B - מחיר לטון אחד (1) לצריכה מעבר ל- 350 טון ראשוניים - שח _____			

תאריך	שם המציע	חתימה וחותמת המציע
-------	----------	--------------------