



מדינת ישראל  
המשרד לביטחון הפנים

## מכרז 21/2017

אספקת גז בישול (גפ"מ) לקריית הכבאות בראשון לציון

### הנדון: הבהרה מס' 1

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

הרינו להביא לתשומת לב המציעים את העדכונים הבאים בקשר להבהרת ותיקון מענים שנמסרו במסגרת המענה לשאלות הבהרה שפורסמו במסגרת המכרז:

1. מענה מעודכן לשאלה מס' 28 : משטר העבודה - יעבדו לפחות 5 מתקנים במקביל אך לא פחות מ-50% מהצריכה המקסימלית.
2. מענה מעודכן לשאלה מס' 78 : למבנה הסימולטור נדרשת אספקת גפ"מ בפאזה אדים, ולמתקן התעשייתי נדרשת בפאזה אדים ובפאזה נוזלית.