



מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

מכרז 15/2017

אספקת והתקנת גנרטורים עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

הנדון: הבהרה מס' 2 בנוגע לסעיפים במפרט הטכני למכרז 15/2017

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את הבהרות לסעיפים במפרט הטכני למסמכי המכרז.
2. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.
3. להלן מס' הבהרות לסעיפים במפרט הטכני:

מס"ד	מספר סעיף	הבהרה
1	סעיף 4 ד (מבנה היחידה - רעידות) עמ' 38 המפרט הטכני	בנוסף לאמור בסעיף, יובהר כי נדרשת התקנת בולמי זעזועים חיצוניים גם בגנרטורים בהם קיימים בולמי זעזועים למנוע.
2	סעיף 5 ג-2 ט (הספק יחידת הכוח – מנוע דיזל ואביזריו) עמ' 40 המפרט הטכני	נבהיר כי בסעיף זה המילה "מכני" מבוטלת. נוסח הסעיף המתוקן הינו: " ט. ווסת דלק מתוצרת יצרן הציוד. "
3	סעיף 7 ז (חופה אקוסטית) עמ' 46 המפרט הטכני	על אף הדרישה בסעיף להימנע משימוש בחלקי פלסטיק בחופה, נבהיר כי ניתן להציע חופות בעלות פתחי איורור מפלסטיק עמידים בחום ומאושרים על ידי היצרן. כמו כן על החופות לעמוד בדרישות רמת ההשתקה הנדרשות במפרט.
4	סעיף 9 ד-4 (מערכת התנעה אוטומטית) עמ' 48 המפרט הטכני	על אף האמור בסעיף, נבהיר כי יאושרו גם הצעות בהם קיבולת המצברים המאושרת על ידי יצרן המנוע שונה מהנדרש בסעיף. יש לצרף אישור יצרן המנוע לקיבולת המצבר.